

#141600#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: Старый город,ОООАдрес: Парковая Аллея,7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х6АЗА

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	69,96	62,06	7,9	52,79	51,61	52,62	51,7	-0,09	7	7	0,401	0,001	24	0	
24.06.2025	69,57	61,68	7,89	52,6	51,43	52,47	51,56	-0,13	7	7	0,398	0	24	0	
25.06.2025	70,3	62,55	7,75	53,17	51,97	53,05	52,13	-0,16	7	7	0,393	0,001	24	0	
26.06.2025	69,92	61,93	7,99	53,03	51,83	52,93	52	-0,17	7	7	0,402	0	24	0	
27.06.2025	70,09	62,05	8,04	53,45	52,25	53,37	52,4	-0,15	7	7	0,409	0,001	24	0	
28.06.2025	69,05	61,56	7,49	54,28	53,08	54,18	53,24	-0,16	7	7	0,389	0	24	0	
29.06.2025	68,38	61,35	7,03	55,18	53,98	55,06	54,12	-0,14	7	7	0,371	0,001	24	0	
30.06.2025	67,79	60,44	7,35	54,97	53,77	54,86	53,93	-0,16	7	7	0,385	0	24	0	
01.07.2025	68,08	60,65	7,43	50,93	49,86	50,82	49,96	-0,1	7	7	0,365	0,002	24	0	
02.07.2025	67,32	60,36	6,96	55,48	54,28	55,37	54,43	-0,15	7	7	0,372	0,001	24	0	
03.07.2025	67,47	60,59	6,88	54,49	53,34	54,41	53,51	-0,17	7	7	0,358	0	24	0	
04.07.2025	67,32	60,55	6,77	53,64	52,49	53,57	52,66	-0,17	7	7	0,344	0	24	0	
05.07.2025	67,54	60,64	6,9	54,08	52,91	53,97	53,06	-0,15	7	7	0,357	0,001	24	0	
06.07.2025	67,45	60,33	7,12	53,89	52,76	53,8	52,9	-0,14	7	7	0,369	0,001	24	0	
07.07.2025	67,56	58,49	9,07	38,1	37,29	38,31	37,67	-0,38	7	7	0,316	-0,001	24	0	
08.07.2025	66,7	45,71	20,99	14,65	14,4	15,32	15,08	-0,68	7	7	0,271	-0,005	24	0	
09.07.2025	66,78	45,99	20,79	13,92	13,67	14,6	14,36	-0,69	7	7	0,251	-0,006	24	0	
10.07.2025	66,61	45,84	20,77	14,43	14,18	15,08	14,84	-0,66	7	7	0,264	-0,006	24	0	
11.07.2025	66,71	45,48	21,23	14	13,75	14,67	14,45	-0,7	7	7	0,259	-0,008	24	0	
12.07.2025	66,47	46,16	20,31	14,1	13,86	14,78	14,54	-0,68	7	7	0,251	-0,003	24	0	
13.07.2025	66,43	46,42	20,01	14,02	13,78	14,71	14,47	-0,69	7	7	0,242	-0,008	24	0	
14.07.2025	66,35	45,22	21,13	14,24	14	14,92	14,68	-0,68	7	7	0,269	-0,007	24	0	
15.07.2025	66,71	45,17	21,54	14	13,74	14,7	14,47	-0,73	7	7	0,261	-0,008	24	0	
16.07.2025	66,63	45,87	20,76	13,61	13,37	14,3	14,07	-0,7	7	7	0,246	-0,007	24	0	
17.07.2025	66,16	45,72	20,44	14,33	14,08	14,99	14,76	-0,68	7	7	0,258	-0,008	24	0	
18.07.2025	66,57	45,61	20,96	13,78	13,54	14,46	14,22	-0,68	7	7	0,252	-0,007	24	0	
19.07.2025	66,78	46,17	20,61	13,48	13,24	14,13	13,89	-0,65	7	7	0,242	-0,005	24	0	
20.07.2025	66,51	45,75	20,76	13,81	13,57	14,48	14,25	-0,68	7	7	0,25	-0,005	24	0	
21.07.2025	66,7	44,96	21,74	13,04	12,8	13,77	13,61	-0,81	7	7	0,241	-0,014	24	0	
22.07.2025	66,81	45,26	21,55	12,35	12,11	13,14	12,99	-0,88	7	7	0,22	-0,015	24	0	
23.07.2025	66,8	44,41	22,39	12,85	12,61	13,65	13,48	-0,87	7	7	0,245	-0,015	24	0	
Итого:				1010,6	989,55	1020,4	1003,43	-13,88			9,651	-0,119	744	0	
Средние:	67,53	53,06	14,46						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	26895,51	25991,24	26601,31	26055,19	-63,95	690,161	2,727	14729	640
23/07/2524:00	27906,2	26980,79	27621,8	27058,62	-77,83	699,812	2,608	15473	640
Итого:	1010,69	989,55	1020,49	1003,43	-13,88	9,651	-0,119	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии от 22.06.25г. до 23.07.25г.

Время работы прибора после сброса 0,6281315

Представитель абонента

Для Представитель теплоснабж.организации

