

#144761#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г. - 23/08/25г.

Абонент: Старый город

Адрес: Парковая Аллея, 7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M, сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х6А3А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	66,8	44,41	22,39	12,85	12,61	13,65	13,48	-0,87	7	7	0,245	-0,015	24	0	
24.07.2025	66,92	45,44	21,48	12,4	12,16	13,22	13,06	-0,9	7	7	0,218	-0,016	24	0	
25.07.2025	67,34	44,7	22,64	12,09	11,85	12,93	12,81	-0,96	7	7	0,225	-0,018	24	0	
26.07.2025	65,42	45,76	19,66	13,64	13,4	14,47	14,23	-0,83	7	7	0,224	-0,013	24	0	
27.07.2025	66,8	45,14	21,66	12,41	12,17	13,25	13,09	-0,92	7	7	0,22	-0,017	24	0	
28.07.2025	66,93	44,49	22,44	12,64	12,4	13,36	13,2	-0,8	7	7	0,242	-0,01	24	0	
29.07.2025	67,03	45,01	22,02	12,55	12,31	13,14	12,97	-0,66	7	7	0,243	-0,007	24	0	
30.07.2025	66,84	44,82	22,02	12,86	12,62	13,37	13,2	-0,58	7	7	0,251	-0,001	24	0	
31.07.2025	67,09	44,83	22,26	12,59	12,35	13,31	13,17	-0,82	7	7	0,235	-0,011	24	0	
01.08.2025	66,95	42,21	24,74	13,48	13,22	14,25	14,14	-0,92	7	7	0,287	-0,016	24	0	
02.08.2025	67,12	43,92	23,2	12,68	12,44	13,48	13,35	-0,91	7	7	0,246	-0,017	24	0	
03.08.2025	66,76	44,86	21,9	12,72	12,48	13,5	13,34	-0,86	7	7	0,232	-0,015	24	0	
04.08.2025	67,2	44,2	23	12,42	12,18	13,18	13,03	-0,85	7	7	0,244	-0,014	24	0	
05.08.2025	67,38	44,05	23,33	12,46	12,22	13,18	13,05	-0,83	7	7	0,25	-0,012	24	0	
06.08.2025	67,15	45,26	21,89	12,76	12,52	13,46	13,26	-0,74	7	7	0,241	-0,008	24	0	
07.08.2025	66,84	44,52	22,32	13,05	12,81	13,74	13,55	-0,74	7	7	0,253	-0,008	24	0	
08.08.2025	66,59	44,19	22,4	13,39	13,14	14,08	13,89	-0,75	7	7	0,26	-0,008	24	0	
09.08.2025	66,74	45,07	21,67	12,82	12,58	13,51	13,32	-0,74	7	7	0,237	-0,009	24	0	
10.08.2025	66,53	44,84	21,69	13,05	12,81	13,76	13,58	-0,77	7	7	0,243	-0,011	24	0	
11.08.2025	66,67	43,86	22,81	13,47	13,23	14,17	13,98	-0,75	7	7	0,269	-0,007	24	0	
12.08.2025	65,71	44,11	21,6	14,46	14,21	15,09	14,87	-0,66	7	7	0,278	-0,005	24	0	
13.08.2025	65	45,21	19,79	14,86	14,61	15,5	15,27	-0,66	7	7	0,259	-0,004	24	0	
14.08.2025	64,87	45,45	19,42	14,75	14,51	15,33	15,1	-0,59	7	7	0,256	-0,004	24	0	
15.08.2025	64,54	46,67	17,87	14,65	14,41	15,2	14,96	-0,55	7	7	0,231	-0,003	24	0	
16.08.2025	64,77	46,19	18,58	14,51	14,27	15	14,76	-0,49	7	7	0,244	-0,001	24	0	
17.08.2025	64,81	46,09	18,72	14,84	14,6	15,18	14,94	-0,34	7	7	0,257	-0,001	24	0	
18.08.2025	64,73	45,36	19,37	15,74	15,5	15,99	15,75	-0,25	7	7	0,287	0	24	0	
19.08.2025	64,69	45,54	19,15	15,35	15,11	15,52	15,28	-0,17	7	7	0,283	0	24	0	
20.08.2025	64,6	45,86	18,74	15,82	15,56	15,93	15,69	-0,13	7	7	0,284	0	24	0	
21.08.2025	64,59	45,99	18,6	15,57	15,33	15,69	15,45	-0,12	7	7	0,278	0	24	0	
22.08.2025	64,63	45,7	18,93	15,87	15,62	15,91	15,67	-0,05	7	7	0,294	0	24	0	
23.08.2025	64,51	45,58	18,93	16,33	16,08	16,33	16,09	-0,01	7	7	0,302	0	24	0	
Итого:				439,08	431,31	457,68	451,53	-20,22			8,118	-0,251	768	0	
Средние:	66,07	44,97	21,1						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	27893,35	26968,18	27608,15	27045,14	-76,96	699,567	2,623	15449	640
23/08/2524:00	28332,43	27399,49	28065,83	27496,67	-97,18	707,685	2,372	16217	640
Итого:	439,08	431,31	457,68	451,53	-20,22	8,118	-0,251	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после

Представитель абонента _____

