

#147527#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: _ УК Старый город

Адрес: _ Парковая Аллея, 7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x6A3A


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	64,51	45,58	18,93	16,33	16,08	16,33	16,09	-0,01	7	7	0,302	0	24	0	
24.08.2025	60,35	46,26	14,09	21,87	21,56	21,71	21,42	0,14	7	7	0,31	0,008	24	0	
25.08.2025	46,06	43,79	2,27	33,05	32,72	32,04	31,74	0,98	7	7	0,117	0,044	24	0	
26.08.2025	35,2	33,95	1,25	27,46	27,3	27,06	26,92	0,38	7	7	0,048	0,013	24	0	*
27.08.2025	56,08	48,51	7,57	46,25	45,61	45,77	45,25	0,36	7	7	0,361	0,022	24	0	
28.08.2025	65,47	44,45	21,02	15,62	15,36	15,63	15,39	-0,03	7	7	0,321	0	24	0	
29.08.2025	66,01	43,91	22,1	13,79	13,54	13,86	13,73	-0,19	7	7	0,292	0	24	0	
30.08.2025	66,15	42,99	23,16	12,05	11,81	12,14	12,14	-0,33	7	7	0,256	0	24	0	
31.08.2025	66,13	41,88	24,25	12,28	12,04	12,27	12,27	-0,23	7	7	0,281	0	24	0	
01.09.2025	66,91	41,71	25,2	11,82	11,58	11,83	11,83	-0,25	7	7	0,278	0	24	0	
02.09.2025	67,71	41,96	25,75	10,91	10,67	10,97	10,97	-0,3	7	7	0,261	0	24	0	
03.09.2025	67,43	42,1	25,33	10,93	10,69	11,05	11,05	-0,36	7	7	0,257	0	24	0	
04.09.2025	67,59	42,56	25,03	11	10,76	11,18	11,17	-0,41	7	7	0,252	0	24	0	
05.09.2025	67,54	41,81	25,73	10,77	10,53	11,05	11,05	-0,52	7	7	0,248	0	24	0	
06.09.2025	67,64	42,69	24,95	10,63	10,39	10,99	10,99	-0,6	7	7	0,235	-0,002	24	0	
07.09.2025	67,52	42,23	25,29	10,6	10,36	11,04	11,04	-0,68	7	7	0,233	-0,001	24	0	
08.09.2025	67,52	41,61	25,91	10,24	10	10,77	10,77	-0,77	7	7	0,228	-0,009	24	0	
09.09.2025	67,68	41,22	26,46	10,04	9,8	10,59	10,59	-0,79	7	7	0,227	-0,01	24	0	
10.09.2025	67,76	41,08	26,68	10,56	10,32	11,09	11,09	-0,77	7	7	0,244	-0,008	24	0	
11.09.2025	67,45	42,16	25,29	10,25	10,01	10,81	10,81	-0,8	7	7	0,216	-0,009	24	0	
12.09.2025	67,65	41,78	25,87	10,47	10,23	11,03	11,03	-0,8	7	7	0,233	-0,008	24	0	
13.09.2025	67,71	41,8	25,91	10,4	10,16	10,97	10,97	-0,81	7	7	0,231	-0,009	24	0	
14.09.2025	67,72	41,24	26,48	10,44	10,2	11,01	11,01	-0,81	7	7	0,238	-0,009	24	0	
15.09.2025	67,89	41,13	26,76	10,34	10,1	10,91	10,91	-0,81	7	7	0,237	-0,008	24	0	
16.09.2025	68,39	40,96	27,43	10,17	9,93	10,79	10,79	-0,86	7	7	0,236	-0,013	24	0	
17.09.2025	68,6	40,54	28,06	10	9,76	10,66	10,66	-0,9	7	7	0,237	-0,013	24	0	
18.09.2025	68,65	40,03	28,62	10,21	9,97	10,86	10,86	-0,89	7	7	0,25	-0,015	24	0	
19.09.2025	68,29	40,44	27,85	10,49	10,25	11,13	11,13	-0,88	7	7	0,247	-0,013	24	0	
20.09.2025	68,35	41,18	27,17	9,85	9,61	10,56	10,56	-0,95	7	7	0,219	-0,018	24	0	
21.09.2025	68,46	40,2	28,26	9,94	9,7	10,71	10,71	-1,01	7	7	0,232	-0,017	24	0	
22.09.2025	68,48	41,15	27,33	9,85	9,61	10,66	10,66	-1,05	7	7	0,216	-0,021	24	0	
23.09.2025	68,37	41,18	27,19	9,84	9,6	10,66	10,66	-1,06	7	7	0,217	-0,02	24	0	
Итого:				438,45	430,25	448,13	446,26	-16,01			7,76	-0,116	768	0	
Средние:	65,22	42	23,22						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	28316,1	27383,41	28049,5	27480,58	-97,17	707,383	2,372	16193	640
23/09/2524:00	28754,55	27813,66	28497,63	27926,84	-113,18	715,143	2,256	16961	640
Итого:	438,45	430,25	448,13	446,26	-16,01	7,76	-0,116	768	0

Период нормальной работы _____
Период отсутствия тепла _____
Время работы прибора после сброса 17:58ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МР.Калининградтеплоснабж.
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 08 25