

#161525#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УК Старый город

Адрес: Парковая Аллея, 7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x6A3A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	68,37	41,18	27,19	9,84	9,6	10,66	10,66	-1,06	7	7	0,217	-0,02	24	0	
24.09.2025	68,4	40,93	27,47	10,03	9,79	10,85	10,85	-1,06	7	7	0,224	-0,021	24	0	
25.09.2025	68,42	41,21	27,21	9,93	9,69	10,75	10,75	-1,06	7	7	0,221	-0,021	24	0	
26.09.2025	68,59	40,39	28,2	10,12	9,88	10,95	10,95	-1,07	7	7	0,234	-0,02	24	0	
27.09.2025	68,32	40,16	28,16	10,27	10,03	11,1	11,1	-1,07	7	7	0,24	-0,017	24	0	
28.09.2025	68,38	38,84	29,54	10,87	10,63	11,66	11,66	-1,03	7	7	0,273	-0,016	24	0	
29.09.2025	67,82	39,59	28,23	11,19	10,95	11,98	11,96	-1,01	7	7	0,269	-0,018	24	0	
30.09.2025	68,38	39,07	29,31	10,78	10,54	11,58	11,58	-1,04	7	7	0,267	-0,018	24	0	
01.10.2025	68,44	39,58	28,86	10,68	10,44	11,49	11,49	-1,05	7	7	0,26	-0,019	24	0	
02.10.2025	70,46	39,9	30,56	24,09	23,57	24,02	23,85	-0,28	7	7	0,708	-0,003	24	0	
03.10.2025	72,2	41,76	30,44	57,05	55,72	56,14	55,67	0,05	7	7	1,696	0,007	24	0	
04.10.2025	71,67	41,07	30,6	51,76	50,56	51,05	50,67	-0,11	7	7	1,541	0,002	24	0	
05.10.2025	72,14	38,67	33,47	42,37	41,4	41,96	41,71	-0,31	7	7	1,372	0	24	0	
06.10.2025	72,13	38,48	33,65	39,52	38,61	39,16	38,92	-0,31	7	7	1,284	0	24	0	
07.10.2025	72,53	39,73	32,8	33,94	33,15	33,34	33,09	0,06	7	7	1,089	0,001	24	0	
08.10.2025	72,19	39,4	32,79	36,57	35,69	36,56	36,3	-0,61	7	7	1,145	-0,027	24	0	
09.10.2025	72,26	37,85	34,41	35,15	34,32	34,24	34	0,32	7	7	1,193	0,01	24	0	
10.10.2025	72,16	37,92	34,24	37,28	36,41	36,34	36,1	0,31	7	7	1,258	0,007	24	0	
11.10.2025	72,08	37,67	34,41	33,59	32,81	33,06	32,82	-0,01	7	7	1,126	0	24	0	
12.10.2025	71,89	37,84	34,05	36,97	36,14	36,37	36,13	0,01	7	7	1,23	0,003	24	0	
13.10.2025	72,07	39,57	32,5	43,48	42,51	42,56	42,26	0,25	7	7	1,389	0,007	24	0	
14.10.2025	72,07	40,07	32	43,11	42,1	42,31	41,99	0,11	7	7	1,351	0,007	24	0	
15.10.2025	72,08	37,65	34,43	34,42	33,61	34,04	33,8	-0,19	7	7	1,149	0	24	0	
16.10.2025	71,97	37,61	34,36	33,92	33,15	33,6	33,36	-0,21	7	7	1,129	0	24	0	
17.10.2025	72,06	37,78	34,28	34,45	33,67	34,13	33,89	-0,22	7	7	1,144	0	24	0	
18.10.2025	72,29	39,53	32,76	45,91	44,84	45	44,67	0,17	7	7	1,474	0,007	24	0	
19.10.2025	72,31	39,5	32,81	46,68	45,58	45,72	45,35	0,23	7	7	1,504	0,008	24	0	
20.10.2025	72,17	41,32	30,85	54,3	53,04	52,96	52,55	0,49	7	7	1,654	0,021	24	0	
21.10.2025	72,36	40,91	31,45	50,19	49,01	49,03	48,68	0,33	7	7	1,555	0,014	24	0	
22.10.2025	72,04	39,07	32,97	39,9	38,96	39,3	39	-0,04	7	7	1,281	0,003	24	0	
23.10.2025	71,6	36,82	34,78	33,25	32,52	33,04	32,8	-0,28	7	7	1,118	0	24	0	
Итого:				981,61	958,92	974,95	968,61	-9,69			30,595	-0,103	744	0	
Средние:	70,96	39,38	31,57						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	28744,71	27804,06	28486,97	27916,18	-112,12	714,926	2,276	16937	640
23/10/2524:00	29726,32	28762,98	29461,92	28884,79	-121,81	745,521	2,173	17681	640
Итого:	981,61	958,92	974,95	968,61	-9,69	30,595	-0,103	744	0

Период нормальной работы: 14
 Период отсутств. счета: 14
 Время работы прибора: 18439ч

Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации

