

#165528#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: _ УК Старый город

Адрес: _ Парковая Аллея, 7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х6АЗА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	71,6	36,82	34,78	33,25	32,52	33,04	32,8	-0,28	7	7	1,118	0	24	0	
24.10.2025	72,13	36,45	35,68	33,87	33,1	33,63	33,39	-0,29	7	7	1,17	0	24	0	
25.10.2025	72,15	37,54	34,61	39,14	38,21	38,63	38,39	-0,18	7	7	1,315	0	24	0	
26.10.2025	72,05	38,5	33,55	41,21	40,25	40,6	40,34	-0,09	7	7	1,346	0	24	0	
27.10.2025	72,35	39,54	32,81	46,09	45,01	45,24	44,96	0,05	7	7	1,479	0	24	0	
28.10.2025	71,8	38,39	33,41	42,92	41,94	42,23	41,99	-0,05	7	7	1,395	0	24	0	
29.10.2025	71,7	38,27	33,43	40,92	40,01	40,36	40,12	-0,11	7	7	1,332	0	24	0	
30.10.2025	71,49	38,01	33,48	39,49	38,61	39,01	38,77	-0,16	7	7	1,285	0	24	0	
31.10.2025	71,53	38,71	32,82	42,44	41,43	41,83	41,56	-0,13	7	7	1,352	0,002	24	0	
01.11.2025	71,78	39,43	32,35	44,9	43,89	44,16	43,83	0,06	7	7	1,419	0,005	24	0	
02.11.2025	71,93	37,61	34,32	35,82	35,01	35,53	35,29	-0,28	7	7	1,19	0	24	0	
03.11.2025	71,93	37,35	34,58	33,81	33,05	33,62	33,38	-0,33	7	7	1,129	0	24	0	
04.11.2025	71,6	37,78	33,82	39	38,12	38,56	38,31	-0,19	7	7	1,28	0	24	0	
05.11.2025	71,75	36,68	35,07	32,84	32,1	32,7	32,46	-0,36	7	7	1,111	0	24	0	
06.11.2025	71,87	37,37	34,5	33,58	32,81	33,4	33,16	-0,35	7	7	1,118	-0,001	24	0	
07.11.2025	72,39	39,42	32,97	42,59	41,59	41,97	41,69	-0,1	7	7	1,363	0	24	0	
08.11.2025	72,62	40,58	32,04	51,08	49,89	50,01	49,62	0,27	7	7	1,607	0,009	24	0	
09.11.2025	72,56	40,56	32	51,1	49,9	50,03	49,62	0,28	7	7	1,606	0,009	24	0	
10.11.2025	72,63	39,88	32,75	47,09	45,98	46,24	45,95	0,03	7	7	1,506	0,001	24	0	
11.11.2025	72,9	38,94	33,96	42,09	41,12	41,51	41,27	-0,15	7	7	1,389	0	24	0	
12.11.2025	72,08	38,68	33,4	43,18	42,17	42,6	42,35	-0,18	7	7	1,399	0	24	0	
13.11.2025	72,31	37,64	34,67	37,24	36,37	36,91	36,67	-0,3	7	7	1,248	0	24	0	
14.11.2025	72,28	38,09	34,19	40,03	39,11	39,58	39,31	-0,2	7	7	1,326	0,001	24	0	
15.11.2025	72,92	41,83	31,09	55,95	54,6	54,73	54,28	0,32	7	7	1,708	0,012	24	0	
16.11.2025	76,82	44,42	32,4	65,5	63,76	63,64	63,06	0,7	7	7	2,097	0,032	24	0	
17.11.2025	74,77	42,49	32,28	58,2	56,76	56,82	56,34	0,42	7	7	1,845	0,017	24	0	
18.11.2025	72,76	43,46	29,3	67,43	65,85	65,61	65,05	0,8	7	7	1,963	0,031	24	0	
19.11.2025	74,14	42,29	31,85	58,96	57,51	56,82	56,33	1,18	7	7	1,879	0,051	24	0	
20.11.2025	75,77	44,41	31,36	66,94	65,25	64,62	64,01	1,24	7	7	2,099	0,055	24	0	
21.11.2025	75,82	43,1	32,72	60,68	59,12	59,06	58,57	0,55	7	7	1,957	0,021	24	0	
22.11.2025	75,96	43,97	31,99	65,38	63,69	63,67	63,07	0,62	7	7	2,065	0,025	24	0	
23.11.2025	80,99	46,56	34,43	70,31	68,29	68,16	67,46	0,83	7	7	2,39	0,038	24	0	
Итого:				1503	1467,02	1474,5	1463,4	3,62			48,486	0,308	768	0	
Средние:	73,04	39,83	33,2						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	29693,07	28730,46	29428,88	28851,99	-121,53	744,403	2,173	17657	640
23/11/2524:00	31196,1	30197,48	30903,4	30315,39	-117,91	792,889	2,481	18425	640
Итого:	1503,03	1467,02	1474,52	1463,4	3,62	48,486	0,308	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19130ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

