

#193209#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/25г.-23/01/26г.

Абонент: _УК Старый город

Адрес: __ Парковая Аллея,7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х6АЗА

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.11.2025	80,99	46,56	34,43	70,31	68,29	68,16	67,46	0,83	7	7	2,39	0,038	24	0	
24.11.2025	81,59	47,15	34,44	70,53	68,46	68,44	67,7	0,76	7	7	2,394	0,032	24	0	
25.11.2025	79,52	45,35	34,17	65,53	63,74	63,77	63,13	0,61	7	7	2,205	0,023	24	0	
26.11.2025	79,05	45,84	33,21	68,56	66,67	66,7	65,99	0,68	7	7	2,244	0,027	24	0	
27.11.2025	78,23	45,48	32,75	69,61	67,76	67,76	67,09	0,67	7	7	2,249	0,025	24	0	
28.11.2025	77,71	44,44	33,27	63,47	61,78	61,95	61,38	0,4	7	7	2,071	0,013	24	0	
29.11.2025	77,77	44,68	33,09	66,79	65,04	65,12	64,54	0,5	7	7	2,172	0,02	24	0	
30.11.2025	77,82	45,18	32,64	68,47	66,67	66,74	66,07	0,6	7	7	2,201	0,025	24	0	
01.12.2025	76,92	43,6	33,32	62,51	60,9	61,08	60,55	0,35	7	7	2,044	0,01	24	0	
02.12.2025	78,67	45,42	33,25	66,85	65,05	65,18	64,55	0,5	7	7	2,184	0,018	24	0	
03.12.2025	74,52	42,95	31,57	60,74	59,3	59,53	59,05	0,25	7	7	1,879	0,003	24	0	
04.12.2025	74,06	41,22	32,84	55,96	54,58	54,98	54,53	0,05	7	7	1,793	0	24	0	
05.12.2025	73,95	40,19	33,76	48,44	47,27	47,81	47,45	-0,18	7	7	1,587	0	24	0	
06.12.2025	73,42	38,89	34,53	45,46	44,35	44,97	44,71	-0,36	7	7	1,515	0	24	0	
07.12.2025	73,39	40,78	32,61	53,89	52,64	53,05	52,58	0,06	7	7	1,716	0	24	0	
08.12.2025	73,33	39,83	33,5	50,21	49,01	49,52	49,14	-0,13	7	7	1,637	0	24	0	
09.12.2025	72,93	37,85	35,08	39,27	38,3	39	38,76	-0,46	7	7	1,324	0	24	0	
10.12.2025	73,17	37,07	36,1	37,02	36,12	36,81	36,57	-0,45	7	7	1,285	0	24	0	
11.12.2025	73,29	37,38	35,91	38,91	37,99	38,62	38,38	-0,39	7	7	1,348	0	24	0	
12.12.2025	73,32	38,41	34,91	42,9	41,87	42,49	42,22	-0,35	7	7	1,448	0	24	0	
13.12.2025	73,1	40,67	32,43	51,99	50,76	51,25	50,79	-0,03	7	7	1,645	0	24	0	
14.12.2025	73,05	39,34	33,71	47,04	45,95	46,5	46,24	-0,29	7	7	1,536	0	24	0	
15.12.2025	71,25	42	29,25	62,28	60,88	61,14	60,61	0,27	7	7	1,791	0,009	24	0	
16.12.2025	73,31	42,33	30,98	61,08	59,62	59,92	59,44	0,18	7	7	1,851	0,003	24	0	
17.12.2025	76,17	43,87	32,3	64,32	62,69	62,9	62,35	0,34	7	7	2,041	0,011	24	0	
18.12.2025	76,38	43,84	32,54	61,93	60,34	60,61	60,03	0,31	7	7	1,975	0,01	24	0	
19.12.2025	73,95	41,71	32,24	55,14	53,81	54,22	53,76	0,05	7	7	1,736	0,001	24	0	
20.12.2025	73,04	40,06	32,98	49,32	48,13	48,66	48,28	-0,15	7	7	1,579	0	24	0	
21.12.2025	73,04	39,54	33,5	48,5	47,36	47,87	47,5	-0,14	7	7	1,578	0	24	0	
22.12.2025	73,35	40,44	32,91	51,92	50,68	51,13	50,72	-0,04	7	7	1,666	0	24	0	
23.12.2025	77,69	45,59	32,1	70,07	68,19	68,39	67,75	0,44	7	7	2,209	0,019	24	0	
24.12.2025	84,24	50,39	33,85	79,58	77,15	77,24	76,33	0,82	7	7	2,652	0,041	24	0	
25.12.2025	81,82	48,62	33,2	77,29	75,03	75,15	74,33	0,7	7	7	2,526	0,03	24	0	
26.12.2025	74,61	40,57	34,04	49,72	48,48	49	48,63	-0,15	7	7	1,643	0	24	0	
27.12.2025	73,21	40,85	32,36	52,94	51,67	52,13	51,69	-0,02	7	7	1,67	0	24	0	
28.12.2025	73,44	41,98	31,46	60,53	59,08	59,39	58,91	0,17	7	7	1,865	0,002	24	0	
29.12.2025	74,55	43,4	31,15	63,78	62,22	62,48	61,92	0,3	7	7	1,95	0,009	24	0	
30.12.2025	79,46	45,93	33,53	70,19	68,27	68,4	67,7	0,57	7	7	2,316	0,022	24	0	
31.12.2025	82,18	48,57	33,61	80,59	78,22	78,22	77,36	0,86	7	7	2,671	0,041	24	0	
01.01.2026	81,99	49,65	32,34	76,42	74,21	74,31	73,45	0,76	7	7	2,44	0,038	24	0	
02.01.2026	78,43	44,62	33,81	61,84	60,16	60,48	59,92	0,24	7	7	2,044	0,006	24	0	
03.01.2026	79,01	46,24	32,77	71,51	69,55	69,71	68,98	0,57	7	7	2,304	0,024	24	0	
04.01.2026	80,81	48,75	32,06	78,96	76,7	76,75	75,9	0,8	7	7	2,496	0,036	24	0	
05.01.2026	81,67	48,16	33,51	74,66	72,48	72,59	71,82	0,66	7	7	2,458	0,026	24	0	
06.01.2026	83,75	49,48	34,27	77,76	75,41	75,45	74,58	0,83	7	7	2,625	0,041	24	0	
07.01.2026	85,83	51,71	34,12	87,34	84,57	84,54	83,48	1,09	7	7	2,941	0,056	24	0	
08.01.2026	87,46	55,59	31,87	100,48	97,19	97	95,6	1,59	7	7	3,188	0,087	24	0	
09.01.2026	87,35	54,32	33,03	95,45	92,36	92,14	90,88	1,48	7	7	3,134	0,081	24	0	
10.01.2026	84,18	49,9	34,28	80,4	77,96	77,86	76,95	1,01	7	7	2,724	0,05	24	0	
11.01.2026	83,25	49,57	33,68	79,4	77,01	76,96	76,07	0,94	7	7	2,64	0,047	24	0	

12.01.2026	84,25	50,12	34,13	79,19	76,77	76,73	75,84	0,93	7	7	2,668	0,045	24	0
13.01.2026	86,29	48,51	37,78	70,46	68,21	68,28	67,51	0,7	7	7	2,613	0,033	24	0
14.01.2026	85,27	46,05	39,22	64,09	62,07	62,22	61,63	0,44	7	7	2,456	0,016	24	0
15.01.2026	79,96	42,71	37,25	57,05	55,44	55,75	55,28	0,16	7	7	2,07	0,004	24	0
16.01.2026	82,41	44,72	37,69	63,44	61,59	61,73	61,16	0,43	7	7	2,341	0,014	24	0
17.01.2026	85,5	46,11	39,39	64,04	62,06	62,19	61,61	0,45	7	7	2,466	0,017	24	0
18.01.2026	86,84	47,61	39,23	68,15	65,97	66,04	65,34	0,63	7	7	2,618	0,025	24	0
19.01.2026	87,97	47,5	40,47	68,25	65,98	66,1	65,45	0,53	7	7	2,698	0,021	24	0
20.01.2026	87,02	48,51	38,51	68,86	66,62	66,77	66,02	0,6	7	7	2,593	0,029	24	0
21.01.2026	87,97	47,75	40,22	67,91	65,66	65,79	65,08	0,58	7	7	2,668	0,025	24	0
22.01.2026	87,74	49,05	38,69	72,97	70,56	70,62	69,81	0,75	7	7	2,768	0,035	24	0
23.01.2026	87,58	46,5	41,08	63,73	61,66	61,84	61,24	0,42	7	7	2,552	0,015	24	0
Итого:				3996	3884,51	3898,1	3859,79	24,72			134,091	1,203	1488	0
Средние:	79,09	44,85	34,24						7	7				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/11/2524:00	31125,79	30129,19	30835,24	30247,93	-118,74	790,499	2,443	18401	640
23/01/2624:00	35121,79	34013,7	34733,37	34107,72	-94,02	924,59	3,646	19889	640
Итого:	3996	3884,51	3898,13	3859,79	24,72	134,091	1,203	1488	0

Период нормальной работы 1488ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20619ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

