

#179475#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: Старый город,ООО

Адрес: Парковая,7-11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00123194

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х6АЗА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	80,99	46,56	34,43	70,31	68,29	68,16	67,46	0,83	7	7	2,39	0,038	24	0	
24.11.2025	81,59	47,15	34,44	70,53	68,46	68,44	67,7	0,76	7	7	2,394	0,032	24	0	
25.11.2025	79,52	45,35	34,17	65,53	63,74	63,77	63,13	0,61	7	7	2,205	0,023	24	0	
26.11.2025	79,05	45,84	33,21	68,56	66,67	66,7	65,99	0,68	7	7	2,244	0,027	24	0	
27.11.2025	78,23	45,48	32,75	69,61	67,76	67,76	67,09	0,67	7	7	2,249	0,025	24	0	
28.11.2025	77,71	44,44	33,27	63,47	61,78	61,95	61,38	0,4	7	7	2,071	0,013	24	0	
29.11.2025	77,77	44,68	33,09	66,79	65,04	65,12	64,54	0,5	7	7	2,172	0,02	24	0	
30.11.2025	77,82	45,18	32,64	68,47	66,67	66,74	66,07	0,6	7	7	2,201	0,025	24	0	
01.12.2025	76,92	43,6	33,32	62,51	60,9	61,08	60,55	0,35	7	7	2,044	0,01	24	0	
02.12.2025	78,67	45,42	33,25	66,85	65,05	65,18	64,55	0,5	7	7	2,184	0,018	24	0	
03.12.2025	74,52	42,95	31,57	60,74	59,3	59,53	59,05	0,25	7	7	1,879	0,003	24	0	
04.12.2025	74,06	41,22	32,84	55,96	54,58	54,98	54,53	0,05	7	7	1,793	0	24	0	
05.12.2025	73,95	40,19	33,76	48,44	47,27	47,81	47,45	-0,18	7	7	1,587	0	24	0	
06.12.2025	73,42	38,89	34,53	45,46	44,35	44,97	44,71	-0,36	7	7	1,515	0	24	0	
07.12.2025	73,39	40,78	32,61	53,89	52,64	53,05	52,58	0,06	7	7	1,716	0	24	0	
08.12.2025	73,33	39,83	33,5	50,21	49,01	49,52	49,14	-0,13	7	7	1,637	0	24	0	
09.12.2025	72,93	37,85	35,08	39,27	38,3	39	38,76	-0,46	7	7	1,324	0	24	0	
10.12.2025	73,17	37,07	36,1	37,02	36,12	36,81	36,57	-0,45	7	7	1,285	0	24	0	
11.12.2025	73,29	37,38	35,91	38,91	37,99	38,62	38,38	-0,39	7	7	1,348	0	24	0	
12.12.2025	73,32	38,41	34,91	42,9	41,87	42,49	42,22	-0,35	7	7	1,448	0	24	0	
13.12.2025	73,1	40,67	32,43	51,99	50,76	51,25	50,79	-0,03	7	7	1,645	0	24	0	
14.12.2025	73,05	39,34	33,71	47,04	45,95	46,5	46,24	-0,29	7	7	1,536	0	24	0	
15.12.2025	71,25	42	29,25	62,28	60,88	61,14	60,61	0,27	7	7	1,791	0,009	24	0	
16.12.2025	73,31	42,33	30,98	61,08	59,62	59,92	59,44	0,18	7	7	1,851	0,003	24	0	
17.12.2025	76,17	43,87	32,3	64,32	62,69	62,9	62,35	0,34	7	7	2,041	0,011	24	0	
18.12.2025	76,38	43,84	32,54	61,93	60,34	60,61	60,03	0,31	7	7	1,975	0,01	24	0	
19.12.2025	73,95	41,71	32,24	55,14	53,81	54,22	53,76	0,05	7	7	1,736	0,001	24	0	
20.12.2025	73,04	40,06	32,98	49,32	48,13	48,66	48,28	-0,15	7	7	1,579	0	24	0	
21.12.2025	73,04	39,54	33,5	48,5	47,36	47,87	47,5	-0,14	7	7	1,578	0	24	0	
22.12.2025	73,35	40,44	32,91	51,92	50,68	51,13	50,72	-0,04	7	7	1,666	0	24	0	
23.12.2025	77,69	45,59	32,1	70,07	68,19	68,39	67,75	0,44	7	7	2,209	0,019	24	0	
Итого:				1769	1724,2	1734,2	1719,32	4,88			57,293	0,287	744	0	
Средние:	75,41	42,18	33,23						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	31125,79	30129,19	30835,24	30247,93	-118,74	790,499	2,443	18401	640
23/12/2524:00	32894,81	31853,39	32569,51	31967,25	-113,86	847,792	2,73	19145	640
Итого:	1769,02	1724,2	1734,27	1719,32	4,88	57,293	0,287	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета теплоснабжения

Время работы прибора после сброса 29825ч

Представитель абонента

Для

Представитель теплоснабж.организации

