

#146442#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Серпуховская 29, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 18063338	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2875,616	2867,037	8.579	2.049

Подпись исполнителя _____



#146441#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3604
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 18063338
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,334	0	6,676	0	0	6,56	0	0	24	0	61,7	49,5	0,39	0,32
22.08.2025	-	0,276	0	6,329	0	0	6,218	0	0	24	0	61,5	50,9	0,39	0,32
23.08.2025	-	0,204	0	6,214	0	0	6,108	0	0	24	0	60,9	53	0,39	0,32
24.08.2025	-	0,201	0	6,17	0	0	6,065	0	0	24	0	60,7	52,8	0,38	0,32
25.08.2025	-	0,3	0	8,439	0	0	8,3	0	0	24	0	59,6	50,9	0,37	0,32
26.08.2025	-	0,317	0	7,38	0	0	7,255	0	0	24	0	60,8	50,4	0,38	0,32
27.08.2025	-	0,296	0	7,582	0	0	7,455	0	0	24	0	60,5	51,1	0,38	0,32
28.08.2025	-	0,305	0	7,347	0	0	7,223	0	0	24	0	60,7	50,6	0,38	0,32
29.08.2025	-	0,282	0	7,124	0	0	7,003	0	0	24	0	60,7	51,1	0,38	0,32
30.08.2025	-	0,206	0	6,807	0	0	6,693	0	0	24	0	60,4	53,1	0,39	0,32
31.08.2025	-	0,207	0	6,995	0	0	6,878	0	0	24	0	60,4	53,2	0,4	0,32
01.09.2025	-	0,294	0	7,05	0	0	6,931	0	0	24	0	60,7	50,6	0,38	0,32
02.09.2025	-	0,295	0	6,971	0	0	6,853	0	0	24	0	60,8	50,5	0,38	0,32
03.09.2025	-	0,294	0	6,778	0	0	6,662	0	0	24	0	61	50,5	0,38	0,32
04.09.2025	-	0,314	0	6,97	0	0	6,851	0	0	24	0	61,1	50,1	0,39	0,32
05.09.2025	-	0,286	0	6,685	0	0	6,57	0	0	24	0	61	50,6	0,39	0,32
06.09.2025	-	0,197	0	6,282	0	0	6,177	0	0	24	0	60,4	52,8	0,39	0,32
07.09.2025	-	0,195	0	6,131	0	0	6,028	0	0	24	0	60,5	52,7	0,38	0,32
08.09.2025	-	0,316	0	6,794	0	0	6,678	0	0	24	0	60,9	49,6	0,38	0,32
09.09.2025	-	0,299	0	6,675	0	0	6,562	0	0	24	0	60,8	50	0,38	0,32
10.09.2025	-	0,303	0	6,549	0	0	6,437	0	0	24	0	61	49,8	0,39	0,32
11.09.2025	-	0,295	0	6,464	0	0	6,353	0	0	24	0	61,1	50	0,38	0,32
12.09.2025	-	0,305	0	6,675	0	0	6,56	0	0	24	0	61,2	50,1	0,39	0,32
13.09.2025	-	0,197	0	6,374	0	0	6,267	0	0	24	0	60,4	52,9	0,38	0,32
14.09.2025	-	0,198	0	6,399	0	0	6,291	0	0	24	0	60,4	52,9	0,38	0,32
15.09.2025	-	0,343	0	6,92	0	0	6,8	0	0	24	0	61,6	49,5	0,38	0,32
16.09.2025	-	0,352	0	7,16	0	0	7,036	0	0	24	0	61,4	49,5	0,38	0,32
17.09.2025	-	0,31	0	6,769	0	0	6,653	0	0	24	0	61	49,9	0,38	0,32
18.09.2025	-	0,339	0	6,747	0	0	6,631	0	0	24	0	61,2	49	0,37	0,32
19.09.2025	-	0,309	0	6,497	0	0	6,385	0	0	24	0	61,4	49,9	0,38	0,32
20.09.2025	-	0,211	0	6,615	0	0	6,501	0	0	23	1	61,1	53,4	0,39	0,32
Итого:	-	8,58	0	210,568	0	0	206,984	0	0	743	1	60,87	51	0,38	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2867,037	44170,411	0	0	43149,273	0	0	26556	481
20.09.2025	2875,616	44380,98	0	0	43356,256	0	0	27299	482

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения