

#144337#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 25.07.2025

Потребитель
КО

Адрес потребителя
Абонентский номер

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ

А. Невского 90, Калининград (Административный корпус)
6144

Заводской номер счётчика 18061740	Показания прибора, ГДж 25.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11407,033	11399,483	7.55	1.803

Подпись исполнителя



ОЧУ 26.07.2025



#144336#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 25.07.2025.

Номер абонента 6144
 Порядковый номер 8211
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 18061740
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	1,44	0	24,835	0	0	24,316	0	0	24	0	0	0	68,1	54	0,5	0,36
22.07.2025	-	1,48	0	25,052	0	0	24,526	0	0	24	0	0	0	68,3	53,9	0,5	0,36
23.07.2025	-	1,548	0	25,934	0	0	25,389	0	0	24	0	0	0	68,2	53,7	0,5	0,37
24.07.2025	-	1,583	0	26,306	0	0	25,754	0	0	24	0	0	0	68,2	53,6	0,5	0,36
25.07.2025	-	1,5	0	25,479	0	0	24,946	0	0	24	0	0	0	68,1	53,8	0,5	0,37
Итого:	-	7,551	0	127,606	0	0	124,931	0	0	120	0	0	0	68,18	53,8	0,5	0,36

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	11399,483	193728,053	0	8,143	189550,316	0	8,029	32403	7
25.07.2025	11407,033	193855,659	0	8,143	189675,247	0	8,029	32523	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения