

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/25г.-21/08/25г.

Абонент: Ленинский проспект 42Б,
Адрес: ООО АТЛА
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Договор N: 000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 18062042, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х433С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.25 23	63.13	53.92	9.21	0.39	0.32	7.196	7.065	0.273	24	0	
22.07.25 23	63.35	54.51	8.84	0.40	0.32	7.310	7.176	0.266	24	0	
23.07.25 23	62.96	51.66	11.30 <	0.39	0.32	6.930	6.804	0.322	24	0	*
24.07.25 23	62.81	53.43	9.38 <	0.40	0.32	6.974	6.848	0.270	24	0	*
25.07.25 23	63.96	54.11	9.85 <	0.41	0.32	7.824	7.677	0.317	24	0	*
26.07.25 23	63.75	52.63	11.12 <	0.41	0.32	7.858	7.712	0.360	24	0	*
27.07.25 23	64.20	52.99	11.21	0.41	0.32	8.096	7.944	0.374	24	0	
28.07.25 23	63.06	53.76	9.30 <	0.41	0.32	7.037	6.909	0.270	24	0	*
29.07.25 23	63.77	54.97	8.80 <	0.40	0.32	7.580	7.439	0.275	24	0	*
30.07.25 23	64.27	54.36	9.91 <	0.40	0.32	8.778	8.612	0.358	24	0	*
31.07.25 23	64.23	54.67	9.56 <	0.40	0.32	7.971	7.821	0.314	24	0	*
01.08.25 23	63.77	54.85	8.92 <	0.40	0.32	8.234	8.081	0.303	24	0	*
02.08.25 23	64.86	54.84	10.02	0.41	0.32	8.480	8.317	0.349	24	0	
03.08.25 23	64.92	54.21	10.71	0.41	0.32	9.395	9.215	0.414	24	0	
04.08.25 23	63.54	54.31	9.24 <	0.40	0.32	7.704	7.561	0.293	24	0	*
05.08.25 23	63.68	54.62	9.06 <	0.40	0.32	7.713	7.569	0.288	24	0	*
06.08.25 23	63.66	55.33	8.33 <	0.40	0.32	7.423	7.284	0.255	24	0	*
07.08.25 23	64.75	53.82	10.94 <	0.40	0.32	9.085	8.911	0.409	24	0	*
08.08.25 23	64.51	54.48	10.03 <	0.40	0.32	8.608	8.444	0.355	24	0	*
09.08.25 23	64.35	55.18	9.17	0.40	0.32	8.845	8.677	0.334	24	0	
10.08.25 23	64.95	53.16	11.79	0.40	0.32	8.708	8.540	0.422	24	0	
11.08.25 23	64.53	55.52	9.00 <	0.40	0.32	8.416	8.256	0.312	24	0	*
12.08.25 23	65.03	55.66	9.37 <	0.39	0.32	9.161	8.984	0.353	24	0	*
13.08.25 23	64.65	56.84	7.80 <	0.40	0.32	8.594	8.430	0.276	24	0	*
14.08.25 23	64.50	56.88	7.62 <	0.40	0.32	8.435	8.275	0.265	24	0	*
15.08.25 23	61.33	58.60	2.72 <	0.42	0.32	5.131	5.042	0.058	24	0	*
16.08.25 23	64.84	55.88	8.97 <	0.41	0.32	8.195	8.038	0.302	24	0	*
17.08.25 23	64.46	53.86	10.60 <	0.40	0.32	9.136	8.963	0.398	24	0	*
18.08.25 23	63.92	56.96	6.96 <	0.40	0.32	7.760	7.615	0.222	24	0	*
19.08.25 23	63.87	55.35	8.52 <	0.40	0.32	8.329	8.173	0.292	24	0	*
20.08.25 23	64.66	54.87	9.79	0.40	0.32	9.145	8.970	0.368	24	0	
21.08.25 23	64.50	54.50	10.00 <	0.39	0.32	8.631	8.468	0.355	24	0	*
Итого/Средн	64.10	54.69	9.41	0.40	0.32	258.680	253.821	10.021	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.07.25 23	50998.618	49775.082	4983.051	28694	114
21.08.25 23	51257.298	50028.903	4993.072	29462	114
Итого	258.680	253.821	10.021	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

