

#161612#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Атла, ООО
Ленинский проспект 42Б, Калининград
415

Заводской номер счётчика 18062042	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5077,505	5002,713	74.792	17.864

Подпись исполнителя



#161611#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 415
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 18062042
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,542	0	14,065	0	0	13,783	0	0	24	0	66,4	57,1	0,38	0,32
22.09.2025	-	0,326	0	12,759	0	0	12,506	0	0	24	0	66,1	59,9	0,38	0,32
23.09.2025	-	0,306	0	11,619	0	0	11,389	0	0	24	0	66	59,5	0,38	0,32
24.09.2025	-	0,292	0	13,185	0	0	12,921	0	0	24	0	66,4	61	0,39	0,32
25.09.2025	-	0,37	0	13,641	0	0	13,367	0	0	24	0	66,6	60	0,39	0,32
26.09.2025	-	0,44	0	12,871	0	0	12,618	0	0	24	0	65,9	57,6	0,38	0,32
27.09.2025	-	0,429	0	11,384	0	0	11,16	0	0	24	0	65,7	56,5	0,38	0,31
28.09.2025	-	0,545	0	14,168	0	0	13,884	0	0	24	0	66,3	57	0,39	0,32
29.09.2025	-	0,368	0	13,289	0	0	13,027	0	0	24	0	65,8	59,1	0,39	0,32
30.09.2025	-	0,349	0	11,784	0	0	11,555	0	0	24	0	65,2	58	0,38	0,32
01.10.2025	-	0,334	0	15,836	0	0	15,51	0	0	24	0	67,4	62,3	0,4	0,32
02.10.2025	-	0,369	0	16,628	0	0	16,289	0	0	24	0	66,9	61,5	0,45	0,32
03.10.2025	-	0,352	0	14,068	0	0	13,783	0	0	24	0	66,8	60,7	0,45	0,33
04.10.2025	-	0,469	0	14,444	0	0	14,155	0	0	24	0	66,4	58,5	0,42	0,33
05.10.2025	-	0,514	0	15,224	0	0	14,913	0	0	24	0	67,1	58,9	0,42	0,33
06.10.2025	-	0,322	0	13,141	0	0	12,88	0	0	24	0	66,1	60,1	0,42	0,33
07.10.2025	-	2,392	0	26,79	0	0	26,214	0	0	24	0	69,1	47,3	0,43	0,33
08.10.2025	-	5,258	0	46,265	0	0	45,235	0	0	24	0	70,5	42,7	0,44	0,33
09.10.2025	-	4,621	0	39,699	0	0	38,812	0	0	24	0	70,5	42,1	0,44	0,33
10.10.2025	-	4,728	0	42,546	0	0	41,598	0	0	24	0	70,4	43,3	0,43	0,33
11.10.2025	-	4,412	0	39,86	0	0	38,976	0	0	24	0	70,3	43,3	0,44	0,33
12.10.2025	-	4,681	0	42,298	0	0	41,369	0	0	24	0	70	43	0,44	0,33
13.10.2025	-	4,669	0	37,47	0	0	36,64	0	0	24	0	70,2	39,7	0,43	0,33
14.10.2025	-	5,311	0	46,489	0	0	45,443	0	0	24	0	70,8	42,9	0,42	0,33
15.10.2025	-	4,926	0	43,631	0	0	42,656	0	0	24	0	70,5	43	0,43	0,33
16.10.2025	-	4,813	0	42,376	0	0	41,433	0	0	24	0	70,4	42,7	0,43	0,33
17.10.2025	-	4,867	0	43,581	0	0	42,606	0	0	24	0	70,7	43,4	0,43	0,33
18.10.2025	-	5,697	0	50,474	0	0	49,338	0	0	24	0	70,8	43,3	0,42	0,33
19.10.2025	-	5,823	0	52,807	0	0	51,622	0	0	24	0	70,7	43,8	0,41	0,33
20.10.2025	-	6,267	0	55,45	0	0	54,203	0	0	24	0	70,8	43,2	0,41	0,33
Итого:	-	74,792	0	827,842	0	0	809,885	0	0	720	0	68,23	51,71	0,41	0,33

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	5002,713	51582,38	0	0	50347,608	0	0	30182	114
20.10.2025	5077,505	52410,22	0	0	51157,492	0	0	30902	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения