

#207646#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград

5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,338	0,002	92,73	91,32	89,8	89,87	-0,07	24	0	0	84,6	58,5	26,07	0	0	-12,2
22.01.2026	2,464	0,003	88,49	86,99	85,52	85,51	0,01	24	0	0	88,4	59,7	28,77	0	0	-11,6
23.01.2026	2,4	0	86,66	85,21	83,8	83,83	-0,03	24	0	0	87,2	58,6	28,65	0	0	-8,3
24.01.2026	2,335	0,001	86,32	84,86	83,45	83,42	0,03	24	0	0	87,6	59,6	27,95	0	0	-9,4
25.01.2026	2,306	0,005	86,51	85,1	83,73	83,66	0,07	24	0	0	86,9	59,4	27,5	0	0	-7,3
26.01.2026	2,268	0,001	87	85,6	84,34	84,25	0,09	24	0	0	84,2	57,3	26,83	0	0	-4,4
27.01.2026	2,169	0	86,84	85,51	84,18	84,08	0,1	24	0	0	84,2	58,5	25,7	0	0	-3,8
28.01.2026	2,264	0	86,86	85,48	84,18	84,09	0,09	24	0	0	84,9	58	26,84	0	0	-6
29.01.2026	2,384	0,003	86,76	85,28	83,85	83,85	0	24	0	0	88,1	59,7	28,38	0	0	-9,7
30.01.2026	2,383	0	86,34	84,88	83,46	83,44	0,02	24	0	0	88,3	59,7	28,53	0	0	-12,4
31.01.2026	2,372	0	85,99	84,55	83,11	83,11	0	24	0	0	88,7	60,2	28,51	0	0	-13,8
01.02.2026	2,457	0,003	85,91	84,42	82,99	82,98	0,01	24	0	0	89,5	60	29,52	0	0	-18,9
02.02.2026	2,569	0	86,17	84,6	83,2	83,19	0,01	24	0	0	90	59,2	30,81	0	0	-20,1
03.02.2026	2,619	0	85,49	83,87	82,5	82,5	0	24	0	0	90,4	58,7	31,72	0	0	-18
04.02.2026	2,6	0	84,81	83,18	81,87	81,78	0,09	24	0	0	90,4	58,7	31,67	0	0	-12,3
05.02.2026	2,523	0,003	84,78	83,16	81,87	81,8	0,07	24	0	0	89,2	58,5	30,75	0	0	-7,6
06.02.2026	2,355	0	84,87	83,37	82,12	82,09	0,03	24	0	0	86,4	57,7	28,65	0	0	-3,2
07.02.2026	2,185	0	84,62	83,26	81,99	82,02	-0,03	24	0	0	84,3	57,6	26,64	0	0	-3,3
08.02.2026	2,205	0,001	84,76	83,37	82,09	82,07	0,02	24	0	0	84,8	58	26,83	0	0	-4,9
09.02.2026	2,444	0,001	84,88	83,35	82,03	82	0,03	24	0	0	88,2	58,5	29,74	0	0	-12,1
10.02.2026	2,45	0,002	85,07	83,56	82,2	82,19	0,01	24	0	0	88,5	58,8	29,77	0	0	-12,4
11.02.2026	2,21	0	85,46	84,1	82,89	82,83	0,06	24	0	0	83,5	56,9	26,58	0	0	-3,8
12.02.2026	2,141	0,001	85,73	84,4	83,21	83,2	0,01	24	0	0	81,6	55,9	25,72	0	0	-0,7
13.02.2026	2,106	0	85,93	84,65	83,49	83,41	0,08	24	0	0	81,1	56	25,11	0	0	-1,2
14.02.2026	2,177	0	85,01	83,68	82,35	82,29	0,06	24	0	0	85	58,6	26,41	0	0	-6,7
15.02.2026	2,333	0,002	84,87	83,4	81,94	81,96	-0,02	24	0	0	89	60,6	28,45	0	0	-11,2
16.02.2026	2,462	0,002	85,07	83,55	82,08	82,12	-0,04	24	0	0	90,4	60,4	29,99	0	0	-17,4
17.02.2026	2,441	0	85,13	83,58	82,19	82,15	0,04	24	0	0	89,7	60,1	29,6	0	0	-11,6
18.02.2026	2,31	0,003	85,49	84	82,73	82,7	0,03	24	0	0	86	58,1	27,9	0	0	-
19.02.2026	2,164	0	85,44	84,04	82,8	82,84	-0,04	24	0	0	82,8	56,7	26,13	0	0	-
20.02.2026	2,089	0,001	83,01	81,68	80,52	80,42	0,1	24	0	0	82,6	56,7	25,87	0	0	-
Итого:	72,523	0	2663	2618	2576,48	2575,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,523															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	357,447	19077,4	18904,78	18607,82	18634,7
20.02.2026	429,97	21740,4	21522,78	21184,3	21210,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:44:04