

#283115#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,963	0,003	81,47	80,21	79,19	79,01	0,18	24	0	0	80	55,3	24,69	0	0	-
22.02.2026	1,954	0,001	81,88	80,59	79,49	79,39	0,1	24	0	0	80,2	55,7	24,51	0	0	-
23.02.2026	1,861	0,001	82,62	81,43	80,38	80,23	0,15	24	0	0	77,5	54,4	23,05	0	0	-
24.02.2026	1,769	0,003	81,27	80,12	79,19	78,98	0,21	24	0	0	76,2	54	22,25	0	0	-
25.02.2026	1,921	0,001	83,57	82,35	81,23	81,15	0,08	24	0	0	79	55,4	23,6	0	0	-
26.02.2026	1,896	0,001	83,74	82,53	81,42	81,33	0,09	24	0	0	78,8	55,5	23,26	0	0	-
27.02.2026	1,681	0,003	81,1	80,04	79,12	78,94	0,18	24	0	0	73,8	52,6	21,18	0	0	-
28.02.2026	1,545	0,005	79,52	78,55	77,74	77,51	0,23	24	0	0	71,2	51,4	19,74	0	0	-
01.03.2026	1,588	0,005	87,8	86,79	85,86	85,59	0,27	24	0	0	70,2	51,8	18,36	0	0	-
02.03.2026	1,711	0,003	85,29	84,23	83,24	83,04	0,2	24	0	0	73,3	52,9	20,45	0	0	-
03.03.2026	1,663	0,003	83,75	82,7	81,77	81,58	0,19	24	0	0	72,6	52,3	20,25	0	0	-
04.03.2026	1,652	0,001	88,44	87,37	86,38	86,21	0,17	24	0	0	71,5	52,4	19,06	0	0	-
05.03.2026	1,76	0	90,39	89,31	88,19	88,11	0,08	24	0	0	73,7	53,8	19,91	0	0	-
06.03.2026	1,767	0,001	87,23	86,16	85,11	85,01	0,1	24	0	0	73,7	53	20,73	0	0	-
07.03.2026	1,586	0,001	83,25	82,29	81,3	81,19	0,11	24	0	0	72	52,5	19,48	0	0	-
08.03.2026	1,48	0,002	77,99	77,1	76,21	76,1	0,11	24	0	0	71	51,6	19,38	0	0	-
09.03.2026	1,403	0,001	73,99	73,14	72,36	72,19	0,17	24	0	0	70,1	50,8	19,3	0	0	-
10.03.2026	1,438	0,005	71,75	70,86	70,17	70,03	0,14	24	0	0	70	49,5	20,46	0	0	-
11.03.2026	1,382	0,004	67,04	66,19	65,54	65,39	0,15	24	0	0	70,4	49,4	21	0	0	-
12.03.2026	1,143	0,002	48,38	47,71	47,29	47,19	0,1	24	0	0	70,2	46,1	24,11	0	0	-
13.03.2026	0,945	0,002	37,27	36,74	36,43	36,35	0,08	24	0	0	70,1	44,2	25,92	0	0	-
14.03.2026	0,564	0	23,03	22,76	22,53	22,52	0,01	24	0	0	68,8	43,8	24,99	0	0	-
15.03.2026	0,8	0	31,63	31,16	30,94	30,89	0,05	24	0	0	68,6	42,8	25,77	0	0	-
16.03.2026	1,16	0,002	43,46	42,77	42,47	42,35	0,12	24	0	0	70,7	43,5	27,19	0	0	-
17.03.2026	1,135	0,001	43,47	42,82	42,51	42,45	0,06	24	0	0	70	43,3	26,7	0	0	-
18.03.2026	1,258	0	49,42	48,69	48,3	48,2	0,1	24	0	0	71,7	45,8	25,96	0	0	-
19.03.2026	1,224	0	45,66	44,95	44,57	44,52	0,05	24	0	0	72,7	45,2	27,45	0	0	-
20.03.2026	1,13	0	41,32	40,69	40,4	40,31	0,09	24	0	0	70,6	42,6	27,93	0	0	-
Итого:	41,379	0	1915,73	1890,25	1869,33	1865,76	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,379															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	429,97	21740,4	21522,78	21184,3	21210,35
20.03.2026	471,349	23656,13	23413,03	23053,63	23076,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:48:24