

#194117#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград

5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	1,596	0,001	93,07	92,13	90,94	90,85	0,09	24	0	0	71	53,4	17,51	0	0	5,6
22.12.2025	1,779	0	99,42	98,39	97,06	97,02	0,04	24	0	0	72,4	54,1	18,32	0	0	3,7
23.12.2025	2,076	0,002	98,51	97,28	95,79	95,76	0,03	24	0	0	79,3	57,6	21,68	0	0	0
24.12.2025	2,275	0	94,58	93,33	91,6	91,79	-0,19	24	0	0	85,2	60,3	24,9	0	0	-6,3
25.12.2025	2,159	0	92,14	90,97	89,4	89,52	-0,12	24	0	0	82,5	58,3	24,22	0	0	-5,6
26.12.2025	1,82	0	94,46	93,41	92,14	92,13	0,01	24	0	0	74	54,2	19,76	0	0	4,4
27.12.2025	1,577	0	96,61	95,67	94,47	94,46	0,01	24	0	0	69,6	52,9	16,71	0	0	5,4
28.12.2025	1,369	0,001	75,15	74,31	73,37	73,3	0,07	24	0	0	72,6	54	18,62	0	0	3,8
29.12.2025	1,864	0	93,66	92,59	91,27	91,26	0,01	24	0	0	75,6	55,1	20,44	0	0	2,5
30.12.2025	2,034	0	93,23	92,07	90,58	90,63	-0,05	24	0	0	80,2	57,7	22,49	0	0	-1,1
31.12.2025	2,071	0	92,42	91,31	89,73	89,87	-0,14	24	0	0	82,2	59	23,17	0	0	-4,2
01.01.2026	2,066	0	92,54	91,45	89,79	90,01	-0,22	24	0	0	82,1	59	23,13	0	0	-5,2
02.01.2026	1,961	0	93,07	92,02	90,47	90,58	-0,11	24	0	0	79,4	57,7	21,7	0	0	1,2
03.01.2026	1,997	0	93,25	92,16	90,63	90,72	-0,09	24	0	0	80,3	58,2	22,09	0	0	-0,6
04.01.2026	2,037	0	93,09	92	90,38	90,55	-0,17	24	0	0	81,1	58,5	22,62	0	0	-4
05.01.2026	1,596	0	71,11	70,24	69,08	69,14	-0,06	24	0	0	81,4	58,3	23,13	0	0	-3
06.01.2026	2,278	0,008	93,65	92,24	90,67	90,63	0,04	24	0	0	85,7	60,6	25,07	0	0	-5,5
07.01.2026	2,314	0,005	93,12	91,71	90,09	90,06	0,03	24	0	0	87	61,3	25,68	0	0	-7,8
08.01.2026	2,333	0,004	92,53	91,13	89,53	89,56	-0,03	24	0	0	87,1	61,1	26,01	0	0	-11
09.01.2026	2,351	0,003	92,58	91,11	89,57	89,59	-0,02	24	0	0	86,7	60,5	26,26	0	0	-9,6
10.01.2026	2,283	0,006	93,12	91,7	90,18	90,15	0,03	24	0	0	85,4	60,2	25,28	0	0	-5,2
11.01.2026	2,229	0,002	93,17	91,8	90,28	90,32	-0,04	24	0	0	84,4	59,8	24,66	0	0	-5,2
12.01.2026	2,358	0,003	93,15	91,71	90,26	90,21	0,05	24	0	0	85,5	59,4	26,09	0	0	-
13.01.2026	2,396	0,005	92,84	91,35	89,76	89,75	0,01	24	0	0	87,1	60,5	26,68	0	0	-
14.01.2026	2,377	0,002	92,7	91,22	89,72	89,7	0,02	24	0	0	86,1	59,6	26,46	0	0	-
15.01.2026	2,184	0	92,77	91,43	90,01	89,98	0,03	24	0	0	82,2	58	24,24	0	0	-
16.01.2026	2,269	0,001	95,74	94,33	92,87	92,81	0,06	24	0	0	83	58,7	24,39	0	0	-
17.01.2026	2,295	0,005	92,77	91,35	89,8	89,79	0,01	24	0	0	86	60,5	25,5	0	0	-
18.01.2026	2,359	0,003	91,57	90,12	88,52	88,54	-0,02	24	0	0	87,8	61,1	26,63	0	0	-
19.01.2026	2,499	0,003	91,58	90,05	88,47	88,49	-0,02	24	0	0	88,7	60,4	28,21	0	0	-
20.01.2026	2,445	0	91,5	90,01	88,44	88,56	-0,12	24	0	0	87,5	59,8	27,65	0	0	-
Итого:	65,247	0	2859,1	2820,59	2774,87	2775,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,247															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2025	292,2	16218,3	16084,19	15832,95	15858,97
20.01.2026	357,447	19077,4	18904,78	18607,82	18634,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:37:21