

#145221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 14-22, Калининград
5346
6725
ВКТ-7
00261220
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,434	86,9	84,98	84,98	24	0	0	70	53,2	16,86	0,67	0,6	-
25.07.2025	1,386	84,12	82,27	82,27	24	0	0	70,1	53,2	16,87	0,67	0,61	-
26.07.2025	1,396	83,67	81,84	81,84	24	0	0	70,2	53,2	17,08	0,67	0,61	-
27.07.2025	1,45	87,48	85,56	85,56	24	0	0	70,1	53,1	16,97	0,67	0,6	-
28.07.2025	1,436	87,04	85,13	85,13	24	0	0	70,2	53,4	16,86	0,66	0,6	-
29.07.2025	1,468	90,78	88,81	88,81	24	0	0	69,9	53,4	16,53	0,65	0,6	-
30.07.2025	1,495	94,78	92,71	92,71	24	0	0	69,7	53,6	16,15	0,65	0,6	-
31.07.2025	1,444	89,74	87,77	87,77	24	0	0	70,2	53,7	16,48	0,66	0,6	-
01.08.2025	1,406	87,02	85,09	85,09	24	0	0	70,4	53,8	16,55	0,66	0,6	-
02.08.2025	1,453	90,03	88,02	88,02	24	0	0	70,2	53,7	16,51	0,66	0,6	-
03.08.2025	1,497	96,97	94,87	94,87	24	0	0	69,4	53,6	15,79	0,66	0,6	-
04.08.2025	1,436	86,3	84,36	84,36	24	0	0	70,8	53,8	17,01	0,66	0,61	-
05.08.2025	1,455	91,35	89,34	89,34	24	0	0	69,9	53,6	16,26	0,66	0,61	-
06.08.2025	1,588	97,46	95,32	95,32	24	0	0	70,1	53,4	16,64	0,66	0,61	-
07.08.2025	1,525	93,43	91,34	91,34	24	0	0	70,3	53,6	16,7	0,66	0,61	-
08.08.2025	1,522	94,69	92,63	92,63	24	0	0	69,9	53,5	16,42	0,66	0,61	-
09.08.2025	1,549	97,3	95,19	95,19	24	0	0	69,7	53,5	16,23	0,66	0,61	-
10.08.2025	1,536	95,55	93,46	93,46	24	0	0	70	53,5	16,41	0,66	0,62	-
11.08.2025	1,526	95,91	93,82	93,82	24	0	0	69,7	53,4	16,25	0,66	0,61	-
12.08.2025	1,564	97,31	95,16	95,16	24	0	0	69,8	53,4	16,45	0,66	0,62	-
13.08.2025	1,483	89,78	87,81	87,81	24	0	0	70,2	53,3	16,88	0,66	0,62	-
14.08.2025	1,46	90,92	88,91	88,91	24	0	0	69,9	53,5	16,43	0,66	0,62	-
15.08.2025	1,362	85,61	83,75	83,75	24	0	0	69,9	53,7	16,27	0,66	0,62	-
16.08.2025	1,416	86,06	84,17	84,17	24	0	0	70,2	53,4	16,81	0,66	0,62	-
17.08.2025	1,571	103,41	101,14	101,14	24	0	0	69,7	54,2	15,53	0,66	0,62	-
18.08.2025	1,477	89,22	87,27	87,27	24	0	0	70,2	53,2	16,93	0,64	0,61	-
19.08.2025	1,448	91,71	89,74	89,74	24	0	0	69,4	53,3	16,1	0,64	0,6	-
20.08.2025	1,41	86,68	84,81	84,81	24	0	0	69,8	53,2	16,64	0,65	0,62	-
21.08.2025	1,447	88,36	86,45	86,45	24	0	0	69,9	53,1	16,73	0,65	0,62	-
22.08.2025	1,425	86,55	84,67	84,67	24	0	0	70,1	53,3	16,83	0,65	0,62	-
Итого:	44,065	2726,13	2666,39	2666,39	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,065												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	50,785	7428,87	7274,87	7274,87
22.08.2025	96,46	10254,02	10038,16	10038,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:25:58