

#147803#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 14-22, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261220	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	99,094	96,46	2.634
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



о.к. 26.08.25 нее д.
нее

#147801#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6725
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261220
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	1,608	100,64	98,42	98,42	24	0	0	69,7	53,4	16,36	0,66	0,59
25.08.2025	-	1,026	70,72	69,22	69,22	24	0	1	68,8	54	14,82	0,66	0,5
26.08.2025	-	0	0,28	0,28	0,28	24	0	1	63,1	63,7	-0,59	0,66	0,5
27.08.2025	-	0	0,01	0,01	0,01	24	0	1	67,6	58,1	9,53	0,66	0,5
28.08.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,3	58,6	10,75	0,66	0,5
29.08.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	68,8	58,9	9,91	0,66	0,5
30.08.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,5	58,9	10,61	0,66	0,5
31.08.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,8	58,6	11,27	0,66	0,5
01.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,8	59,3	10,5	0,66	0,5
02.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69	58,9	10,04	0,66	0,5
03.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70,1	59,2	10,82	0,66	0,5
04.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70,4	61,5	8,85	0,66	0,5
05.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70	57,9	12,08	0,66	0,5
06.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,8	57,4	12,38	0,66	0,5
07.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70	55,7	14,29	0,66	0,5
08.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70,4	55,4	15	0,66	0,5
09.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,8	54	15,75	0,66	0,5
10.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,4	54	15,41	0,66	0,5
11.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,6	54,1	15,49	0,66	0,5
12.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,9	54,2	15,71	0,66	0,5
13.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70	54	15,91	0,66	0,5
14.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,5	54,2	15,29	0,66	0,5
15.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,7	54	15,77	0,66	0,5
16.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,8	54,1	15,75	0,66	0,5
17.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,7	54	15,74	0,66	0,5
18.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,8	53,8	16,07	0,66	0,5
19.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70,3	53,7	16,6	0,66	0,5
20.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,9	53,7	16,2	0,66	0,5
21.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70	53,7	16,31	0,66	0,5
22.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	69,5	53,7	15,72	0,66	0,5
23.09.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	70	53,7	16,29	0,66	0,49
Итого:	-	2,634	171,65	167,93	167,93	744	0	-	69,45	56,08	13,38	0,66	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	96,46	10254,02	10038,16	10038,16
23.09.2025	99,094	10425,67	10206,09	10206,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения