

#148141#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2025 по 02.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК  
Московский 14-22, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00261220	Показания прибора, Гкал 02.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	122,232	110,809	11.423
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



с 01.10.25 по 17



#148139#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 02.10.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6725  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261220  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 06.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTTn, ч	TekErg,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	1,466	116,96	114,75	114,75	24	0	0	64,4	51,6	12,74	0,62	0,31
02.10.2025	-	4,022	197,23	193,06	193,06	24	0	0	68,6	47,8	20,81	0,66	0,35
Итого:	-	5,488	314,19	307,81	307,81	48	0	-	66,5	49,7	16,77	0,64	0,33

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
30.09.2025	110,809	11166,99	10931,4	10931,4
02.10.2025	122,232	11767,53	11519,56	11519,56

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---