

#163016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский 14-22, Калининград  
5346  
6725  
ВКТ-7  
00261220  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 01.10.2025 | 1,466    | 116,96  | 114,75  | 114,75  | 24       | 0       | 0      | 64,4   | 51,6   | 12,74 | 0,62    | 0,31    | -           |
| 02.10.2025 | 4,022    | 197,23  | 193,06  | 193,06  | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 47,8   | 20,81 | 0,66    | 0,35    | -           |
| 03.10.2025 | 5,935    | 286,35  | 280,35  | 280,35  | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 47     | 21,13 | 0,68    | 0,35    | -           |
| 04.10.2025 | 5,553    | 265,01  | 259,46  | 259,46  | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 46,9   | 21,37 | 0,69    | 0,3     | -           |
| 05.10.2025 | 4,988    | 233,37  | 228,49  | 228,49  | 24       | 0       | 0      | 68     | 46,2   | 21,77 | 0,68    | 0,27    | -           |
| 06.10.2025 | 4,747    | 215,15  | 210,64  | 210,64  | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 45,8   | 22,48 | 0,66    | 0,2     | -           |
| 07.10.2025 | 5,267    | 239,23  | 234,2   | 234,2   | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 46     | 22,42 | 0,66    | 0,16    | -           |
| 08.10.2025 | 5,21     | 242,99  | 237,92  | 237,92  | 24       | 0       | 1      | 68,2   | 46,4   | 21,81 | 0,66    | 0,29    | -           |
| 09.10.2025 | 4,377    | 211,55  | 207,21  | 207,21  | 24       | 0       | 1      | 67,5   | 46,4   | 21,08 | 0,65    | 0,13    | -           |
| 10.10.2025 | 4,892    | 231,09  | 226,32  | 226,32  | 24       | 0       | 1      | 67,8   | 46,3   | 21,53 | 0,66    | 0,37    | -           |
| 11.10.2025 | 4,504    | 208,25  | 203,86  | 203,86  | 24       | 0       | 1      | 68,3   | 46,3   | 22,07 | 0,65    | 0,5     | -           |
| 12.10.2025 | 4,764    | 221,68  | 217,03  | 217,03  | 24       | 0       | 1      | 68,3   | 46,4   | 21,95 | 0,66    | 0,5     | -           |
| 13.10.2025 | 5,613    | 268,52  | 262,94  | 262,94  | 24       | 0       | 1      | 67,9   | 46,5   | 21,35 | 0,68    | 0,5     | -           |
| 14.10.2025 | 5,821    | 279,13  | 273,3   | 273,3   | 24       | 0       | 1      | 68,2   | 46,9   | 21,29 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 15.10.2025 | 5,327    | 245,76  | 240,56  | 240,56  | 24       | 0       | 1      | 68,5   | 46,4   | 22,11 | 0,71    | 0,5     | -           |
| 16.10.2025 | 5,234    | 239,77  | 234,72  | 234,72  | 24       | 0       | 1      | 68,6   | 46,3   | 22,28 | 0,71    | 0,5     | -           |
| 17.10.2025 | 5,261    | 239,89  | 234,84  | 234,84  | 24       | 0       | 1      | 68,5   | 46,1   | 22,39 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 18.10.2025 | 6,096    | 294,39  | 288,28  | 288,28  | 24       | 0       | 1      | 67,9   | 46,8   | 21,14 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 19.10.2025 | 6,446    | 314,49  | 307,9   | 307,9   | 24       | 0       | 1      | 68,2   | 47,3   | 20,92 | 0,6     | 0,5     | -           |
| 20.10.2025 | 5,427    | 258,33  | 252,86  | 252,86  | 24       | 0       | 1      | 68,6   | 47,2   | 21,45 | 0,69    | 0,5     | -           |
| 21.10.2025 | 6,588    | 317,9   | 311,15  | 311,15  | 24       | 0       | 1      | 68,7   | 47,6   | 21,16 | 0,7     | 0,5     | -           |
| Итого:     | 107,538  | 5127,04 | 5019,84 | 5019,84 | 504      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 107,538  |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 30.09.2025 | 110,809  | 11166,99 | 10931,4  | 10931,4  |
| 21.10.2025 | 223,983  | 16556,4  | 16208,08 | 16208,08 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 15:26:49