

#166434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 14-22, Калининград
5346
6725
ВКТ-7
00261220
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	5,636	262,37	256,84	256,84	24	0	1	68,6	46,6	21,92	0,71	0,5	-
23.10.2025	4,9	213,91	209,32	209,32	24	0	1	69,4	46	23,39	0,71	0,5	-
24.10.2025	5,116	213,08	208,43	208,43	24	0	1	69,9	45,4	24,53	0,7	0,5	-
25.10.2025	5,72	246,25	240,85	240,85	24	0	1	69,8	46,1	23,73	0,7	0,5	-
26.10.2025	5,934	256,91	251,3	251,3	24	0	1	70	46,4	23,6	0,69	0,5	-
27.10.2025	6,23	270,61	264,68	264,68	24	0	1	70	46,5	23,53	0,7	0,54	-
28.10.2025	5,915	252,05	246,51	246,51	24	0	1	70,2	46,2	24	0,7	0,5	-
29.10.2025	5,885	247,8	242,33	242,33	24	0	1	70,3	46	24,27	0,71	0,5	-
30.10.2025	5,695	243,36	238,04	238,04	24	0	1	69,9	46	23,92	0,7	0,5	-
31.10.2025	5,852	245,73	240,33	240,33	24	0	1	70	45,7	24,34	0,7	0,5	-
01.11.2025	6,158	262,67	256,81	256,81	24	0	1	70,6	46,6	23,96	0,71	0,48	-
02.11.2025	5,504	236,76	231,61	231,61	24	0	1	69,8	46	23,74	0,71	0,54	-
03.11.2025	5,297	225,95	221,01	221,01	24	0	1	69,9	46	23,96	0,7	0,5	-
04.11.2025	5,741	242,59	237,25	237,25	24	0	1	70,2	46	24,19	0,71	0,48	-
05.11.2025	5,067	210,78	206,15	206,15	24	0	1	70,1	45,5	24,57	0,71	0,5	-
06.11.2025	5,286	222,73	217,82	217,82	24	0	1	70,1	45,8	24,26	0,7	0,5	-
07.11.2025	6,187	268,56	262,64	262,64	24	0	1	70	46,5	23,54	0,69	0,5	-
08.11.2025	6,724	298,87	292,34	292,34	24	0	1	70	47	23	0,69	0,5	-
09.11.2025	6,933	312,72	305,88	305,88	24	0	1	69,9	47,3	22,65	0,7	0,5	-
10.11.2025	6,415	276,33	270,27	270,27	24	0	1	70	46,3	23,72	0,7	0,6	-
11.11.2025	6,162	261,57	255,81	255,81	24	0	1	70,2	46,1	24,1	0,7	0,51	-
12.11.2025	6,209	266,74	260,89	260,89	24	0	1	69,9	46,1	23,79	0,71	0,5	-
13.11.2025	5,488	228,84	223,76	223,76	24	0	1	70,4	45,8	24,51	0,7	0,47	-
14.11.2025	5,814	247,13	241,74	241,74	24	0	1	69,8	45,8	24,04	0,69	0,5	-
15.11.2025	7,05	301,7	294,91	294,91	24	0	1	71	47,1	23,9	0,69	0,5	-
16.11.2025	8,347	324,91	316,77	316,77	24	0	1	75,3	49	26,32	0,69	0,5	-
17.11.2025	7,427	295,49	288,5	288,5	24	0	1	73	47,3	25,73	0,67	0,5	-
18.11.2025	7,778	329,18	321,53	321,53	24	0	1	72,2	48	24,18	0,69	0,5	-
19.11.2025	7,337	293,63	286,73	286,73	24	0	1	72,7	47,1	25,57	0,68	0,5	-
20.11.2025	8,035	317	309,25	309,25	24	0	1	74,3	48,3	25,96	0,68	0,5	-
21.11.2025	7,512	288,38	281,38	281,38	24	0	1	74,1	47,4	26,67	0,67	0,5	-
22.11.2025	8,303	332,65	324,55	324,55	24	0	1	74,2	48,6	25,57	0,67	0,5	-
23.11.2025	9,29	339	329,85	329,85	24	0	1	78,5	50,3	28,14	0,67	0,5	-
Итого:	210,947	8836,25	8636,08	8636,08	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	210,947												

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

792
792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	218,347	16294,03	15951,24	15951,24
23.11.2025	429,294	25130,28	24587,32	24587,32

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 16:24:09