

#163015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Ялтинская 72, Калининград

5119

8349

ТВ7 (АССII)

17050374

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,7	11,3	0	0	-
02.10.2025	0,513	0	6,687	0	0,06	6,579	0	0,06	24	0	58,1	39,8	0,23	0,15	-
03.10.2025	1,416	0,007	15,434	0	0,023	15,11	0	0,023	24	0	68,3	46	0,63	0,43	-
04.10.2025	1,35	0,004	14,787	0	0	14,482	0	0	24	0	67,7	45,5	0,64	0,43	-
05.10.2025	1,113	0	10,892	0	0	10,673	0	0	24	0	66,8	41,9	0,65	0,43	-
06.10.2025	1,041	0	9,801	0	0,012	9,604	0	0,012	24	0	66,8	41	0,65	0,43	-
07.10.2025	1,086	0,002	10,793	0	0,004	10,575	0	0,004	24	0	67	42,5	0,65	0,43	-
08.10.2025	1,079	0,001	11,029	0	0	10,807	0	0	24	0	66,8	43	0,65	0,43	-
09.10.2025	0,878	0	8,035	0	0	7,877	0	0	24	0	66	39,4	0,65	0,43	-
10.10.2025	0,879	0	8,196	0	0	8,036	0	0	24	0	65,9	39,8	0,65	0,43	-
11.10.2025	0,802	0	7,379	0	0	7,234	0	0	24	0	65,9	39,5	0,65	0,43	-
12.10.2025	0,833	0	7,867	0	0,005	7,714	0	0,005	24	0	65,6	39,9	0,65	0,43	-
13.10.2025	0,981	0,001	9,719	0	0,04	9,526	0	0,04	24	0	66,3	41,9	0,65	0,43	-
14.10.2025	1,106	0,006	11,204	0	0	10,976	0	0	24	0	67,1	43,1	0,64	0,43	-
15.10.2025	0,994	0	9,766	0	0	9,572	0	0	24	0	66,4	41,7	0,64	0,43	-
16.10.2025	0,968	0	9,267	0	0	9,082	0	0	24	0	66,5	41,1	0,65	0,43	-
17.10.2025	1	0	9,505	0	0	9,314	0	0	24	0	66,7	41,1	0,65	0,43	-
18.10.2025	1,239	0	13,172	0	0	12,901	0	0	24	0	67,7	44,8	0,64	0,43	-
19.10.2025	1,187	0	14,35	0	0	14,071	0	0	24	0	65,4	45,2	0,62	0,43	-
20.10.2025	1,404	0	17,557	0	0	17,195	0	0	24	0	67,7	48,3	0,64	0,43	-
21.10.2025	1,364	0	16,656	0	0	16,308	0	0	24	0	68,1	48,1	0,65	0,43	-
22.10.2025	1,164	0	12,495	0	0	12,24	0	0	24	0	67,3	44,6	0,65	0,43	-
23.10.2025	0,988	0	9,41	0	0	9,222	0	0	24	0	66,7	41,2	0,65	0,43	-
Итого:	23,385	0	244,001	0	0,144	239,098	0	0,144	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,585														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	792,556	10494,231	0	0,331	10259,963	0	0,331	23696	627
23.10.2025	815,941	10738,231	0	0,475	10499,06	0	0,474	24248	627

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 15:57:56