

#207350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	20,954	0	511,369	0	0	494,792	0	0	24	0	87,2	77,1	0,64	0,49	-10,9
22.01.2026	21,547	0	552,819	0	0,001	534,983	0	0,001	24	0	86,9	77,4	0,63	0,49	-12,2
23.01.2026	22,415	0	570,034	0	0	551,792	0	0	24	0	86,5	76,9	0,63	0,49	-11,6
24.01.2026	22,264	0	552,91	0	0	535,45	0	0	24	0	85,9	76	0,63	0,49	-8,3
25.01.2026	22,267	0	567,601	0	0	549,929	0	0	24	0	85,2	75,6	0,63	0,49	-9,4
26.01.2026	20,534	0	482,401	0	0	468,14	0	0	24	0	82,7	72,3	0,64	0,49	-7,3
27.01.2026	19,872	0	459,999	0	0	446,49	0	0	24	0	82,5	71,9	0,64	0,49	-4,4
28.01.2026	20,709	0	550,704	0	0	534,222	0	0	24	0	83,3	74,1	0,63	0,49	-3,8
29.01.2026	22,349	0	556,628	0	0	538,734	0	0	24	0	86,7	76,9	0,63	0,49	-6
30.01.2026	22,675	0	553,309	0	0	535,126	0	0	24	0	87,9	77,8	0,63	0,49	-9,7
31.01.2026	23,822	0	551,575	0	0	533,181	0	0	24	0	88,6	77,9	0,63	0,5	-12,4
01.02.2026	24,166	0	539,117	0	0	520,931	0	0	24	0	89,2	78,1	0,63	0,5	-13,8
02.02.2026	24,795	0	543,811	0	0	524,819	0	0	24	0	91	79,8	0,63	0,5	-18,9
03.02.2026	24,172	0	558,434	0	0	538,784	0	0	24	0	91,4	80,7	0,64	0,5	-20,1
04.02.2026	23,787	0	568,343	0	0	548,604	0	0	24	0	90,7	80,4	0,64	0,5	-18
05.02.2026	22,618	0	561,301	0	0	542,583	0	0	24	0	88,6	78,7	0,64	0,49	-12,3
06.02.2026	19,6	0	351,345	0	0	340,644	0	0	24	0	84,2	70,5	0,65	0,48	-7,6
07.02.2026	19,887	0	412,909	0	0	400,47	0	0	24	0	83,6	71,8	0,64	0,48	-3,2
08.02.2026	20,817	0	452,957	0	0	439,043	0	0	24	0	84,5	73,3	0,64	0,49	-3,3
09.02.2026	21,001	0	529,624	0	0	512,306	0	0	24	0	87,6	77,8	0,63	0,49	-4,9
10.02.2026	19,542	0	518,721	0	0	502,081	0	0	24	0	86,7	77,4	0,63	0,49	-12,1
11.02.2026	18,412	0	385,53	0	0	374,113	0	0	24	0	82,9	71,2	0,64	0,48	-12,4
12.02.2026	16,665	0	357,409	0	0	347,559	0	0	24	0	79,5	68,1	0,64	0,48	-3,8
13.02.2026	16,715	0	424,75	0	0	413,093	0	0	24	0	79,3	69,6	0,64	0,48	-0,7
14.02.2026	19,069	0	545,659	0	0	528,799	0	0	24	0	84,8	76,2	0,65	0,49	-1,2
15.02.2026	21,333	0	575,705	0	0	556,576	0	0	24	0	88,5	79,4	0,64	0,49	-6,7
16.02.2026	22,002	0	542,261	0	0	523,393	0	0	24	0	90,8	80,8	0,64	0,49	-11,2
17.02.2026	21,779	0	567,481	0	0	548,273	0	0	24	0	89,4	79,9	0,64	0,49	-17,4
18.02.2026	19,196	0	387,531	0	0	375,43	0	0	24	0	85,4	73,2	0,64	0,48	-11,6
19.02.2026	16,303	0	316,172	0	0	307,065	0	0	24	0	81,5	68,9	0,64	0,48	-
20.02.2026	15,706	0	305,456	0	0	296,714	0	0	24	0	81,2	68,6	0,64	0,48	-
Итого:	646,973	0	15353,865	0	0,001	14864,119	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	154,527														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	2571,776	66854,864	0	0,694	65212,841	0	0,682	6394	3
20.02.2026	3218,75	82208,729	0	0,695	80076,962	0	0,683	7138	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:04:44