

#282815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	16,591	0	417,272	0	0	405,524	0	0	24	0	80,4	70,7	0,63	0,48	-
22.02.2026	15,844	0	431,992	0	0	420,629	0	0	24	0	77,4	68,5	0,64	0,48	-
23.02.2026	16,066	0	491,864	0	0	479,496	0	0	24	0	75,6	67,6	0,63	0,49	-
24.02.2026	14,453	0	497,415	0	0	485,527	0	0	24	0	73,2	66,2	0,58	0,46	-
25.02.2026	15,967	0	466,712	0	0	454,529	0	0	24	0	77,1	68,8	0,61	0,48	-
26.02.2026	15,724	0	534,508	0	0	520,823	0	0	24	0	76,2	69	0,62	0,49	-
27.02.2026	13,111	0	574,036	0	0	560,407	0	0	24	0	73,2	67,6	0,63	0,49	-
28.02.2026	12,761	0	585,612	0	0	571,78	0	0	24	0	72,9	67,6	0,63	0,49	-
01.03.2026	12,315	0	573,432	0	0	560,078	0	0	24	0	72,3	67,1	0,62	0,49	-
02.03.2026	13,556	0	574,014	0	0	560,43	0	0	24	0	73,1	67,3	0,63	0,49	-
03.03.2026	12,508	0	583,78	0	0,031	570,024	0	0,03	24	0	72,8	67,6	0,63	0,49	-
04.03.2026	12,338	0,008	568,786	0	0	555,434	0	0	24	0	72,7	67,4	0,62	0,49	-
05.03.2026	12,685	0	564,987	0	0	551,729	0	0	24	0	72,6	67,1	0,62	0,49	-
06.03.2026	12,432	0	571,665	0	0	558,028	0	0	24	0	73,4	68,1	0,63	0,49	-
07.03.2026	12,205	0	577,378	0	0	563,824	0	0	24	0	72,7	67,6	0,63	0,49	-
08.03.2026	12,415	0	590,685	0	0	576,792	0	0	24	0	72,7	67,6	0,62	0,48	-
09.03.2026	12,295	0	591,684	0	0	577,759	0	0	24	0	72,8	67,7	0,62	0,47	-
10.03.2026	10,923	0	543,261	0	0,001	530,44	0	0,001	24	0	72,9	68	0,63	0,47	-
11.03.2026	10,511	0	541,416	0	0	528,628	0	0	24	0	72,8	68,1	0,64	0,47	-
12.03.2026	11,208	0	564,685	0	0	551,398	0	0	24	0	72,8	67,9	0,63	0,47	-
13.03.2026	10,417	0	535,049	0	0	522,48	0	0	24	0	72,7	68	0,63	0,47	-
14.03.2026	9,431	0	443,101	0	0	432,829	0	0	24	0	72,2	67	0,63	0,46	-
15.03.2026	10,655	0	504,992	0	0	493,093	0	0	24	0	72,8	67,7	0,63	0,47	-
16.03.2026	10,336	0	545,085	0	0	532,291	0	0	24	0	72,6	68	0,62	0,47	-
17.03.2026	10,395	0	502,48	0	0	490,669	0	0	24	0	72,8	67,7	0,63	0,46	-
18.03.2026	10,872	0	547,58	0	0	534,694	0	0	24	0	72,7	67,9	0,62	0,47	-
19.03.2026	10,523	0	518,32	0	0	506,383	0	0	24	0	71,9	67	0,62	0,47	-
20.03.2026	10,359	0	491,144	0	0	479,651	0	0	24	0	72,6	67,5	0,62	0,47	-
Итого:	348,896	0	14932,935	0	0,032	14575,369	0	0,031	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,332														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	3218,75	82208,729	0	0,695	80076,962	0	0,683	7138	3
20.03.2026	3567,644	97141,666	0	0,727	94652,332	0	0,714	7810	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:44:34