

#162737#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (основной)

4578

9301

ТВ7 (АСЦП)

20110758

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	5,016	0	117,85	0	0	115,128	0	0	24	0	71,9	61,5	0,56	0,44	-
22.09.2025	3,899	0	103,956	0	0	101,621	0	0	24	0	70,9	61,8	0,56	0,44	-
23.09.2025	4,492	0	105,636	0	0	103,196	0	0	24	0	72	61,6	0,55	0,43	-
24.09.2025	4,659	0	112,459	0	0	109,885	0	0	24	0	71,6	61,5	0,55	0,43	-
25.09.2025	5,48	0	131,074	0	0	128,063	0	0	24	0	71,7	61,5	0,55	0,43	-
26.09.2025	5,66	0	140,506	0	0	137,302	0	0	24	0	71,4	61,6	0,55	0,43	-
27.09.2025	6,351	0	142,171	0	0	138,867	0	0	24	0	72,2	61,3	0,55	0,43	-
28.09.2025	6,444	0	160,116	0	0	156,458	0	0	24	0	71,5	61,7	0,55	0,43	-
29.09.2025	8,193	0	196,289	0	0	191,776	0	0	24	0	71,8	61,6	0,54	0,43	-
30.09.2025	9,911	0	267,494	0	0	261,435	0	0	24	0	71,2	62,2	0,54	0,44	-
01.10.2025	10,217	0	253,486	0	0	247,655	0	0	24	0	71,8	62	0,56	0,44	-
02.10.2025	10,806	0	271,686	0	0	265,448	0	0	24	0	71,8	62,1	0,6	0,45	-
03.10.2025	10,842	0	258,783	0	0	252,752	0	0	24	0	72,3	62	0,61	0,45	-
04.10.2025	10,372	0	242,708	0	0	237,058	0	0	24	0	72,2	61,8	0,61	0,46	-
05.10.2025	10,82	0	249,117	0	0	243,303	0	0	24	0	72,4	61,8	0,62	0,46	-
06.10.2025	10,165	0	229,709	0	0	224,355	0	0	24	0	72,4	61,7	0,63	0,46	-
07.10.2025	10,108	0	236,742	0	0	231,252	0	0	24	0	72,2	61,8	0,63	0,46	-
08.10.2025	9,925	0	235,277	0	0	229,832	0	0	24	0	72,1	61,8	0,62	0,46	-
09.10.2025	9,71	0	219,871	0	0	214,729	0	0	24	0	72,5	61,7	0,63	0,46	-
10.10.2025	9,7	0	223,188	0	0	217,998	0	0	24	0	72,3	61,8	0,63	0,46	-
11.10.2025	9,232	0	208,85	0	0	203,969	0	0	24	0	72,5	61,7	0,63	0,46	-
12.10.2025	9,682	0	228,249	0	0	222,956	0	0	24	0	72,2	61,9	0,63	0,46	-
13.10.2025	10,298	0	243,446	0	0	237,789	0	0	24	0	72,2	61,9	0,62	0,46	-
14.10.2025	10,104	0	233,467	0	0	228,025	0	0	24	0	72,3	61,8	0,62	0,46	-
15.10.2025	9,046	0	208,545	0	0	203,708	0	0	24	0	72,2	61,7	0,62	0,46	-
16.10.2025	9,443	0	210,413	0	0	205,487	0	0	24	0	72,6	61,6	0,63	0,45	-
17.10.2025	9,65	0	215,16	0	0	210,126	0	0	24	0	72,6	61,6	0,63	0,45	-
18.10.2025	11,026	0	244,833	0	0	239,07	0	0	24	0	72,8	61,8	0,62	0,46	-
19.10.2025	11,359	0	267,569	0	0	261,6	0	0	24	0	70,6	60,3	0,61	0,46	-
20.10.2025	13,687	0	350,885	0	0	342,768	0	0	24	0	72,1	62,6	0,62	0,47	-
Итого:	266,297	0	6309,535	0	0	6163,611	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,604														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	898,449	20525,836	0	0	20052,58	0	0	3466	3
20.10.2025	1164,746	26835,371	0	0	26216,19	0	0	4186	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:40:54