

#166130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (основной)
4578
9301
ТВ7 (ASCII)
20110758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	11,554	0	274,068	0	0	267,676	0	0	24	0	72,4	62,1	0,63	0,46	-
22.10.2025	10,84	0	253,122	0	0	247,256	0	0	24	0	72,1	61,7	0,63	0,46	-
23.10.2025	9,569	0	217,179	0	0	212,11	0	0	24	0	72,4	61,7	0,63	0,46	-
24.10.2025	10,085	0	234,359	0	0,255	228,916	0	0,251	24	0	72,1	61,7	0,62	0,46	-
25.10.2025	10,937	0,059	244,512	0	0	238,785	0	0	24	0	72,6	61,7	0,62	0,46	-
26.10.2025	10,438	0	232,098	0	0,049	226,671	0	0,048	24	0	72,5	61,5	0,62	0,46	-
27.10.2025	11,927	0,011	272,789	0	0,042	266,402	0	0,041	24	0	72,5	61,9	0,61	0,46	-
28.10.2025	11,999	0,01	287,677	0	0	281,018	0	0	24	0	72,2	62	0,62	0,46	-
29.10.2025	12,86	0	296,182	0	0	289,234	0	0	24	0	72,6	62,1	0,62	0,46	-
30.10.2025	12,667	0	293,345	0	0	286,49	0	0	24	0	72,5	62	0,63	0,46	-
31.10.2025	10,134	0	299,168	0	0,001	292,657	0	0,001	24	0	69,5	61,4	0,59	0,45	-
01.11.2025	12,294	0	298,065	0	0,152	291,176	0	0,149	24	0	72,1	62	0,63	0,46	-
02.11.2025	13,109	0,036	299,005	0	0,002	291,999	0	0,002	24	0	72,7	62	0,64	0,46	-
03.11.2025	13,038	0	300,049	0	0,025	293,023	0	0,025	24	0	72,6	62	0,64	0,46	-
04.11.2025	12,069	0,006	272,005	0	0	265,626	0	0	24	0	72,6	61,8	0,63	0,46	-
05.11.2025	11,732	0	272,503	0	0	266,163	0	0	24	0	72,4	61,9	0,63	0,46	-
06.11.2025	11,473	0	260,245	0	0	254,154	0	0	24	0	72,5	61,8	0,63	0,46	-
07.11.2025	12,638	0	299,811	0	0	292,83	0	0	24	0	72,3	62,1	0,62	0,46	-
08.11.2025	13,403	0	333,519	0	0,008	325,828	0	0,008	24	0	72	62,2	0,62	0,47	-
09.11.2025	13,318	0,002	327,221	0	0	319,608	0	0	24	0	72,2	62,3	0,62	0,47	-
10.11.2025	13,62	0	308,766	0	0	301,505	0	0	24	0	72,8	62	0,62	0,46	-
11.11.2025	12,865	0	290,027	0	0	283,203	0	0	24	0	72,7	61,9	0,62	0,46	-
12.11.2025	13,007	0	293,551	0	0,087	286,648	0	0,085	24	0	72,7	61,9	0,61	0,46	-
13.11.2025	12,434	0,02	342,85	0	0	334,867	0	0	24	0	72,4	63,5	0,61	0,46	-
14.11.2025	11,816	0	379,087	0	0	370,221	0	0	24	0	72,5	64,9	0,62	0,46	-
15.11.2025	14,533	0	446,622	0	0	436,055	0	0	24	0	72,9	65	0,61	0,47	-
16.11.2025	15,56	0	377,539	0	0	368,012	0	0	24	0	75,6	65,6	0,61	0,47	-
17.11.2025	14,493	0	404,533	0	0,02	394,858	0	0,02	24	0	73,4	64,7	0,62	0,47	-
18.11.2025	14,527	0,005	460,022	0	0	449,105	0	0	24	0	73	65,3	0,61	0,47	-
19.11.2025	14,374	0	421,698	0	0	411,726	0	0	24	0	73	64,7	0,61	0,47	-
20.11.2025	15,979	0	397,098	0	0	387,286	0	0	24	0	74,7	64,9	0,61	0,47	-
Итого:	389,292	0	9688,715	0	0,641	9461,108	0	0,63	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,981														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1164,746	26835,371	0	0	26216,19	0	0	4186	3
20.11.2025	1554,037	36524,086	0	0,641	35677,302	0	0,63	4930	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:40:16