

#206916#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	600,95	565,438	35.512

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПК «Калининградтеплосчетчик»
ОТЧЕТ ПРИ
24 02 2026

#206915#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 3604
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104436
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.01.2026	-12,2	1,181	0	52	51,69	0	50,29	50,69	0	0	24	0	0	88,4	65	23,4	0,7	0,7	0
22.01.2026	-11,6	1,234	0	55,56	54,99	0	53,68	53,89	0	0	24	0	0	88,4	65,4	22,94	0,7	0,7	0
23.01.2026	-8,3	1,147	0	49,3	49,02	0	47,7	48,12	0	0	24	0	0	87,8	63,8	24,02	0,7	0,7	0
24.01.2026	-9,4	1,2	0	60,23	59,98	0	58,26	58,77	0	0	24	0	0	87,3	66,8	20,56	0,7	0,7	0
25.01.2026	-7,3	1,038	0	45,53	45,28	0	44,11	44,43	0	0	24	0	0	86,5	63	23,5	0,7	0,7	0
26.01.2026	-4,4	1,025	0	40,76	40,53	0	39,5	39,92	0	0	24	0	0	83,8	57,9	25,96	0,7	0,7	0
27.01.2026	-3,8	0,993	0	39,56	39,34	0	38,36	38,73	0	0	24	0	0	83,4	57,5	25,84	0,7	0,7	0
28.01.2026	-6	1,107	0	48,32	48,06	0	46,84	47,21	0	0	24	0	0	84,7	61,1	23,59	0,7	0,7	0
29.01.2026	-9,7	1,25	0	58,5	58,12	0	56,56	56,99	0	0	24	0	0	88,4	66,3	22,07	0,7	0,7	0
30.01.2026	-12,4	1,312	0	63,71	63,31	0	61,58	62,01	0	0	24	0	0	89	67,8	21,25	0,7	0,7	0
31.01.2026	-13,8	1,269	0	65,97	65,63	0	63,73	64,23	0	0	24	0	0	89,4	69,5	19,91	0,7	0,7	0
01.02.2026	-18,9	1,375	0	76,44	76,07	0	73,8	74,32	0	0	24	0	0	90,4	71,8	18,61	0,7	0,7	0
02.02.2026	-20,1	1,446	0	72,93	72,48	0	70,33	70,83	0	0	24	0	0	92	71,6	20,49	0,7	0,7	0
03.02.2026	-18	1,406	0	61,21	60,71	0	59,01	59,42	0	0	24	0	0	92,6	68,9	23,76	0,7	0,7	0
04.02.2026	-12,3	1,293	0	53,5	53,04	0	51,58	51,98	0	0	24	0	0	92	67	25	0,7	0,7	0
05.02.2026	-7,6	1,164	0	43,46	43,06	0	42	42,27	0	0	24	0	0	89,5	61,8	27,71	0,7	0,7	0
06.02.2026	-3,2	0,991	0	35,27	35,01	0	34,13	34,53	0	0	24	0	0	86	57,1	28,93	0,7	0,7	0
07.02.2026	-3,3	0,92	0	35,51	35,32	0	34,4	34,84	0	0	24	0	0	84,5	57,7	26,78	0,7	0,7	0
08.02.2026	-4,9	1,03	0	44,34	44,14	0	42,93	43,4	0	0	24	0	0	85,8	61,8	23,95	0,7	0,7	0
09.02.2026	-12,1	1,329	0	64,59	64,21	0	62,43	62,9	0	0	24	0	0	88,5	67,3	21,25	0,7	0,7	0
10.02.2026	-12,4	1,266	0	60,94	60,57	0	58,91	59,32	0	0	24	0	0	88,2	66,8	21,47	0,7	0,7	0
11.02.2026	-3,8	0,966	0	36,88	36,66	0	35,73	36,08	0	0	24	0	0	84,1	57	27,06	0,7	0,7	0
12.02.2026	-0,7	0,864	0	33,09	32,98	0	32,13	32,5	0	0	24	0	0	80,6	53,7	26,84	0,7	0,7	0
13.02.2026	-1,2	0,952	0	38,34	38,17	0	37,23	37,61	0	0	24	0	0	81,6	56,1	25,52	0,7	0,7	0
14.02.2026	-6,7	1,057	0	45,5	45,24	0	44,04	44,45	0	0	24	0	0	85,9	61,8	24,01	0,7	0,7	0
15.02.2026	-11,2	1,168	0	51,18	50,85	0	49,43	49,83	0	0	24	0	0	89,7	66,2	23,57	0,7	0,7	0
16.02.2026	-17,4	1,287	0	57,3	56,89	0	55,26	55,69	0	0	24	0	0	91,4	68,2	23,19	0,7	0,7	0
17.02.2026	-11,6	1,277	0	54,27	53,85	0	52,4	52,83	0	0	24	0	0	90,4	66,1	24,28	0,7	0,7	0
18.02.2026	-	1,052	0	42,42	42,15	0	41,07	41,44	0	0	24	0	0	86,5	60,9	25,59	0,7	0,7	0
19.02.2026	-	0,996	0	39,82	39,62	0	38,64	38,99	0	0	24	0	0	83	57,3	25,72	0,7	0,7	0
20.02.2026	-	0,917	0	37,05	36,91	0	35,97	36,37	0	0	24	0	0	82,2	56,8	25,44	0,7	0,7	0
Итого:	-9,4	35,512	0	1563,48	1553,88	0	1512,03	1524,59	0	0	744	0	-	87,16	63,23	23,94	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2026	565,438	26154,13	26275,87	0	25538,02	25968,55	0
20.02.2026	600,95	27717,61	27829,75	0	27050,05	27493,14	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____