

#134962#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	477,364	474,853	2.511

Подпись исполнителя _____



#134796#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.06.2025	-	0,068	0	3,87	4,01	0	3,87	4,01	0	0	24	0	0	70,5	54,4	16,16	0,7	0,7	0
22.06.2025	-	0,071	0	3,74	3,88	0	3,74	3,88	0	0	24	0	0	71,1	54,3	16,75	0,7	0,7	0
23.06.2025	-	0,112	0	5,39	5,5	0	5,27	5,5	0	0	24	0	0	71,5	50,8	20,7	0,7	0,7	0
24.06.2025	-	0,105	0	5,28	5,37	0	5,2	5,37	0	0	24	0	0	71,2	51,2	19,97	0,7	0,7	0
25.06.2025	-	0,102	0	5,16	5,26	0	5,08	5,26	0	0	24	0	0	70,9	51,6	19,31	0,7	0,7	0
26.06.2025	-	0,093	0	4,69	4,78	0	4,63	4,78	0	0	24	0	0	71,3	52,1	19,17	0,7	0,7	0
27.06.2025	-	0,091	0	4,69	4,76	0	4,61	4,76	0	0	24	0	0	71,4	52,4	19	0,7	0,7	0
28.06.2025	-	0,07	0	3,75	3,86	0	3,75	3,86	0	0	24	0	0	71	54,3	16,65	0,7	0,7	0
29.06.2025	-	0,068	0	3,73	3,83	0	3,73	3,83	0	0	24	0	0	70,9	54,4	16,57	0,7	0,7	0
30.06.2025	-	0,095	0	4,83	4,93	0	4,76	4,93	0	0	24	0	0	71,4	52,1	19,27	0,7	0,7	0
01.07.2025	-	0,081	0	10,91	11,04	0	10,79	10,95	0	0	24	0	0	56	48,8	7,18	0,7	0,7	0
02.07.2025	-	0,087	0	4,48	4,64	0	4,42	4,64	0	0	24	0	0	71,8	52,5	19,23	0,7	0,7	0
03.07.2025	-	0,087	0	4,5	4,66	0	4,44	4,66	0	0	24	0	0	71,6	52	19,59	0,7	0,7	0
04.07.2025	-	0,087	0	4,34	4,56	0	4,29	4,56	0	0	24	0	0	72	52,4	19,6	0,7	0,7	0
05.07.2025	-	0,055	0	3,34	3,62	0	3,34	3,62	0	0	24	0	0	71,9	54,3	17,63	0,7	0,7	0
06.07.2025	-	0,054	0	3,5	3,74	0	3,5	3,74	0	0	24	0	0	71,2	54,4	16,76	0,7	0,7	0
07.07.2025	-	0,087	0	4,53	4,66	0	4,48	4,66	0	0	24	0	0	71,8	52,1	19,66	0,7	0,7	0
08.07.2025	-	0,091	0	4,63	4,73	0	4,56	4,73	0	0	24	0	0	71,7	52,6	19,06	0,7	0,7	0
09.07.2025	-	0,096	0	4,89	4,97	0	4,82	4,97	0	0	24	0	0	71,5	51,8	19,66	0,7	0,7	0
10.07.2025	-	0,098	0	5,16	5,23	0	5,09	5,22	0	0	24	0	0	71	52,4	18,59	0,7	0,7	0
11.07.2025	-	0,09	0	4,7	4,75	0	4,65	4,75	0	0	24	0	0	70,9	52,5	18,36	0,7	0,7	0
12.07.2025	-	0,07	0	3,79	3,87	0	3,79	3,87	0	0	24	0	0	70,9	54,4	16,51	0,7	0,7	0
13.07.2025	-	0,085	0	4,38	4,43	0	4,35	4,43	0	0	24	0	0	71,3	52,8	18,53	0,7	0,7	0
14.07.2025	-	0,089	0	4,76	4,84	0	4,69	4,84	0	0	24	0	0	71,1	52,2	18,93	0,7	0,7	0
15.07.2025	-	0,089	0	4,74	4,88	0	4,67	4,88	0	0	24	0	0	70,9	52,3	18,57	0,7	0,7	0
16.07.2025	-	0,084	0	4,58	4,69	0	4,54	4,69	0	0	24	0	0	71,1	52,7	18,36	0,7	0,7	0
17.07.2025	-	0,09	0	4,58	4,73	0	4,51	4,73	0	0	24	0	0	71,6	52,2	19,37	0,7	0,7	0
18.07.2025	-	0,086	0	4,51	4,72	0	4,46	4,72	0	0	24	0	0	71,2	52,4	18,82	0,7	0,7	0
19.07.2025	-	0,066	0	3,66	3,86	0	3,66	3,86	0	0	24	0	0	70,9	54,4	16,53	0,7	0,7	0
20.07.2025	-	0,064	0	3,76	3,85	0	3,76	3,85	0	0	24	0	0	70,6	54,5	16,08	0,7	0,7	0
Итого:	-	2,511	0	138,87	142,65	0	137,45	142,55	0	0	720	0	-	70,74	52,71	18,02	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.06.2025	474,853	22028,54	22145,45	0	21511,16	21886,35	0
20.07.2025	477,364	22167,41	22288,1	0	21648,61	22028,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения