

#144501#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	480,008	477,364	2.644

Подпись исполнителя



#143599#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dD1,
21.07.2025	-	0,089	0	4,63	4,65	0	4,58	4,65	0	0	24	0	0	71,4	52,6	18,82	0,7	0,7	0
22.07.2025	-	0,094	0	4,84	4,85	0	4,78	4,85	0	0	24	0	0	71,4	52,2	19,14	0,7	0,7	0
23.07.2025	-	0,101	0	5,27	5,27	0	5,2	5,26	0	0	24	0	0	71,4	52,1	19,31	0,7	0,7	0
24.07.2025	-	0,097	0	5,17	5,16	0	5,11	5,15	0	0	24	0	0	71,2	52,6	18,57	0,7	0,7	0
25.07.2025	-	0,094	0	4,73	4,75	0	4,67	4,75	0	0	24	0	0	71,5	52,1	19,36	0,7	0,7	0
26.07.2025	-	0,067	0	3,76	3,77	0	3,76	3,77	0	0	24	0	0	70,9	54,4	16,46	0,7	0,7	0
27.07.2025	-	0,066	0	3,72	3,75	0	3,72	3,75	0	0	24	0	0	71	54,4	16,56	0,7	0,7	0
28.07.2025	-	0,09	0	4,59	4,61	0	4,55	4,61	0	0	24	0	0	71	52,7	18,35	0,7	0,7	0
29.07.2025	-	0,087	0	4,69	4,7	0	4,63	4,69	0	0	24	0	0	71,6	53,2	18,42	0,7	0,7	0
30.07.2025	-	0,089	0	4,75	4,78	0	4,69	4,78	0	0	24	0	0	70,9	52,5	18,4	0,7	0,7	0
31.07.2025	-	0,088	0	4,57	4,58	0	4,53	4,58	0	0	24	0	0	71,4	52,7	18,67	0,7	0,7	0
01.08.2025	-	0,085	0	4,5	4,53	0	4,46	4,53	0	0	24	0	0	71	52,9	18,08	0,7	0,7	0
02.08.2025	-	0,07	0	3,76	3,8	0	3,76	3,8	0	0	24	0	0	71,4	54,1	17,26	0,7	0,7	0
03.08.2025	-	0,072	0	3,95	3,99	0	3,95	3,99	0	0	24	0	0	70,7	54,2	16,51	0,7	0,7	0
04.08.2025	-	0,088	0	4,69	4,72	0	4,64	4,72	0	0	24	0	0	71,1	52,7	18,4	0,7	0,7	0
05.08.2025	-	0,095	0	4,92	4,96	0	4,82	4,96	0	0	24	0	0	71,1	52,1	19	0,7	0,7	0
06.08.2025	-	0,093	0	4,77	4,82	0	4,72	4,82	0	0	24	0	0	71,3	52,2	19,1	0,7	0,7	0
07.08.2025	-	0,093	0	4,81	4,85	0	4,74	4,85	0	0	24	0	0	71,2	52,3	18,92	0,7	0,7	0
08.08.2025	-	0,092	0	4,75	4,79	0	4,7	4,79	0	0	24	0	0	71,3	52	19,33	0,7	0,7	0
09.08.2025	-	0,072	0	4,05	4,11	0	4,05	4,11	0	0	24	0	0	70,6	54,1	16,54	0,7	0,7	0
10.08.2025	-	0,072	0	3,76	3,81	0	3,76	3,81	0	0	24	0	0	71,6	54,1	17,49	0,7	0,7	0
11.08.2025	-	0,1	0	10,86	10,96	0	10,64	10,82	0	0	24	0	0	71,9	62,7	9,2	0,7	0,7	0
12.08.2025	-	0,098	0	5,07	5,12	0	4,99	5,11	0	0	24	0	0	71,4	51,9	19,49	0,7	0,7	0
13.08.2025	-	0,088	0	4,66	4,71	0	4,61	4,71	0	0	24	0	0	71,3	52,4	18,98	0,7	0,7	0
14.08.2025	-	0,09	0	4,69	4,73	0	4,63	4,73	0	0	24	0	0	71,3	52,3	19,02	0,7	0,7	0
15.08.2025	-	0,086	0	4,36	4,41	0	4,31	4,41	0	0	24	0	0	72,2	52,3	19,94	0,7	0,7	0
16.08.2025	-	0,057	0	3,4	3,46	0	3,4	3,46	0	0	24	0	0	71,7	54,4	17,32	0,7	0,7	0
17.08.2025	-	0,059	0	3,8	3,86	0	3,8	3,86	0	0	24	0	0	70,2	54,5	15,69	0,7	0,7	0
18.08.2025	-	0,088	0	4,61	4,66	0	4,55	4,66	0	0	24	0	0	71,3	52,4	18,94	0,7	0,7	0
19.08.2025	-	0,093	0	4,93	4,97	0	4,83	4,97	0	0	24	0	0	70,8	52	18,74	0,7	0,7	0
20.08.2025	-	0,091	0	4,63	4,68	0	4,56	4,68	0	0	24	0	0	71,2	52,3	18,96	0,7	0,7	0
Итого:	-	2,644	0	145,69	146,81	0	144,14	146,63	0	0	744	0	-	71,24	53,21	18,03	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.07.2025	477,364	22167,41	22288,1	0	21648,61	22028,9	0
20.08.2025	480,008	22313,1	22434,91	0	21792,75	22175,53	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения