

#147298#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	482,705	480,008	2.697

Подпись исполнителя _____



#146353#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.08.2025	-	0,094	0	4,89	4,93	0	4,8	4,93	0	0	24	0	0	71	52,2	18,8	0,7	0,7	0
22.08.2025	-	0,094	0	4,67	4,72	0	4,6	4,72	0	0	24	0	0	71,4	51,9	19,51	0,7	0,7	0
23.08.2025	-	0,072	0	3,9	3,97	0	3,9	3,97	0	0	24	0	0	70,5	54,2	16,39	0,7	0,7	0
24.08.2025	-	0,072	0	3,94	4	0	3,94	4	0	0	24	0	0	70,4	54,2	16,28	0,7	0,7	0
25.08.2025	-	0,096	0	5,17	5,22	0	5,07	5,22	0	0	24	0	0	70,2	52	18,13	0,7	0,7	0
26.08.2025	-	0,102	0	4,97	5,02	0	4,89	5,02	0	0	24	0	0	71,5	51,6	19,93	0,7	0,7	0
27.08.2025	-	0,095	0	5,06	5,13	0	4,99	5,13	0	0	24	0	0	70,6	52,2	18,49	0,7	0,7	0
28.08.2025	-	0,093	0	4,79	4,86	0	4,74	4,86	0	0	24	0	0	71	52	19,08	0,7	0,7	0
29.08.2025	-	0,085	0	4,53	4,61	0	4,47	4,61	0	0	24	0	0	71,3	52,7	18,52	0,7	0,7	0
30.08.2025	-	0,072	0	3,77	3,86	0	3,77	3,86	0	0	24	0	0	71	54,2	16,76	0,7	0,7	0
31.08.2025	-	0,07	0	3,95	4,04	0	3,95	4,04	0	0	24	0	0	70,4	54,1	16,25	0,7	0,7	0
01.09.2025	-	0,096	0	5,02	5,1	0	4,94	5,1	0	0	24	0	0	70,9	52	18,95	0,7	0,7	0
02.09.2025	-	0,097	0	5,13	5,21	0	5,04	5,2	0	0	24	0	0	71	52,5	18,5	0,7	0,7	0
03.09.2025	-	0,103	0	4,94	5,01	0	4,86	5,01	0	0	24	0	0	71,5	51,3	20,17	0,7	0,7	0
04.09.2025	-	0,091	0	4,74	4,83	0	4,68	4,83	0	0	24	0	0	71	52,2	18,79	0,7	0,7	0
05.09.2025	-	0,088	0	4,88	4,96	0	4,81	4,94	0	0	24	0	0	71,3	53,4	17,91	0,7	0,7	0
06.09.2025	-	0,065	0	3,69	3,8	0	3,69	3,8	0	0	24	0	0	70,8	54,3	16,48	0,7	0,7	0
07.09.2025	-	0,064	0	3,63	3,73	0	3,63	3,73	0	0	24	0	0	71	54,3	16,73	0,7	0,7	0
08.09.2025	-	0,096	0	4,97	5,05	0	4,88	5,05	0	0	24	0	0	70,7	51,8	18,92	0,7	0,7	0
09.09.2025	-	0,096	0	5,07	5,16	0	4,97	5,16	0	0	24	0	0	70,8	51,8	19,03	0,7	0,7	0
10.09.2025	-	0,094	0	4,99	5,08	0	4,9	5,07	0	0	24	0	0	71,2	52,3	18,9	0,7	0,7	0
11.09.2025	-	0,094	0	4,84	4,91	0	4,77	4,91	0	0	24	0	0	71,4	51,9	19,5	0,7	0,7	0
12.09.2025	-	0,092	0	4,7	4,77	0	4,63	4,77	0	0	24	0	0	71,1	52,1	19,02	0,7	0,7	0
13.09.2025	-	0,066	0	3,84	3,93	0	3,84	3,93	0	0	24	0	0	70,3	54,3	16	0,7	0,7	0
14.09.2025	-	0,064	0	3,86	3,96	0	3,86	3,96	0	0	24	0	0	70,1	54,3	15,81	0,7	0,7	0
15.09.2025	-	0,094	0	4,78	4,85	0	4,72	4,85	0	0	24	0	0	71,1	51,8	19,35	0,7	0,7	0
16.09.2025	-	0,102	0	5,25	5,31	0	5,16	5,31	0	0	24	0	0	70,6	51,3	19,38	0,7	0,7	0
17.09.2025	-	0,096	0	5	5,07	0	4,93	5,07	0	0	24	0	0	70,7	52	18,7	0,7	0,7	0
18.09.2025	-	0,093	0	4,98	5,05	0	4,9	5,05	0	0	24	0	0	70,9	52,5	18,44	0,7	0,7	0
19.09.2025	-	0,097	0	4,91	4,99	0	4,83	4,99	0	0	24	0	0	71,2	51,5	19,68	0,7	0,7	0
20.09.2025	-	0,064	0	3,73	3,83	0	3,73	3,83	0	0	24	0	0	70,6	54,3	16,34	0,7	0,7	0
Итого:	-	2,697	0	142,59	144,96	0	140,89	144,92	0	0	744	0	-	70,89	52,68	18,22	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.08.2025	480,008	22313,1	22434,91	0	21792,75	22175,53	0
20.09.2025	482,705	22455,69	22579,87	0	21933,64	22320,45	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения