

#150643#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 19.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	495,258	482,705	12.553

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 22 » 10 20 25

#150642#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 19.10.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.09.2025	-	0,063	0	3,8	3,89	0	3,8	3,89	0	0	24	0	0	70,2	54,4	15,79	0,7	0,7	0
22.09.2025	-	0,099	0	5,1	5,19	0	4,99	5,19	0	0	24	0	0	71	51,4	19,56	0,7	0,7	0
23.09.2025	-	0,098	0	4,98	5,07	0	4,91	5,07	0	0	24	0	0	71,2	51,5	19,64	0,7	0,7	0
24.09.2025	-	0,105	0	5,15	5,25	0	5,07	5,25	0	0	24	0	0	71,1	51	20,13	0,7	0,7	0
25.09.2025	-	0,098	0	5,05	5,14	0	4,98	5,14	0	0	24	0	0	70,9	51,6	19,28	0,7	0,7	0
26.09.2025	-	0,097	0	5,03	5,12	0	4,95	5,12	0	0	24	0	0	71	51,5	19,48	0,7	0,7	0
27.09.2025	-	0,072	0	3,85	3,98	0	3,85	3,98	0	0	24	0	0	71	53,9	17,13	0,7	0,7	0
28.09.2025	-	0,072	0	4	4,12	0	4	4,12	0	0	24	0	0	70,3	54	16,29	0,7	0,7	0
29.09.2025	-	0,44	0	17,45	17,45	0	17,08	17,31	0	0	24	0	0	71,1	45,4	25,73	0,7	0,7	0
30.09.2025	-	0,631	0	25,33	25,28	0	24,75	25,04	0	0	24	0	0	71,8	46,4	25,43	0,7	0,7	0
01.10.2025	-	0,556	0	21,64	21,57	0	21,15	21,35	0	0	24	0	0	72,3	45,9	26,44	0,7	0,7	0
02.10.2025	-	0,606	0	25,66	25,63	0	25,06	25,37	0	0	24	0	0	71,9	47,6	24,23	0,7	0,7	0
03.10.2025	-	0,607	0	25,44	25,44	0	24,84	25,17	0	0	24	0	0	72,6	48,1	24,5	0,7	0,7	0
04.10.2025	-	0,564	0	24,26	24,27	0	23,69	23,97	0	0	24	0	0	71,8	48	23,83	0,7	0,7	0
05.10.2025	-	0,519	0	20,73	20,72	0	20,25	20,48	0	0	24	0	0	72,2	46,6	25,6	0,7	0,7	0
06.10.2025	-	0,536	0	20,87	20,86	0	20,38	20,62	0	0	24	0	0	72,1	45,8	26,33	0,7	0,7	0
07.10.2025	-	0,52	0	21,02	21	0	20,55	20,81	0	0	24	0	0	71,8	46,5	25,36	0,7	0,7	0
08.10.2025	-	0,547	0	21,98	21,96	0	21,45	21,72	0	0	24	0	0	72,1	46,6	25,53	0,7	0,7	0
09.10.2025	-	0,474	0	17,81	17,78	0	17,37	17,55	0	0	24	0	0	72,4	45,1	27,3	0,7	0,7	0
10.10.2025	-	0,494	0	19,23	19,2	0	18,78	18,99	0	0	24	0	0	72,1	45,6	26,47	0,7	0,7	0
11.10.2025	-	0,43	0	16,5	16,48	0	16,12	16,3	0	0	24	0	0	72,2	45,4	26,72	0,7	0,7	0
12.10.2025	-	0,455	0	17,95	17,94	0	17,51	17,7	0	0	24	0	0	71,6	45,8	25,86	0,7	0,7	0
13.10.2025	-	0,552	0	22,41	22,38	0	21,91	22,14	0	0	24	0	0	72,3	47	25,24	0,7	0,7	0
14.10.2025	-	0,46	0	19,12	19,12	0	18,68	18,92	0	0	24	0	0	72,4	47,6	24,71	0,7	0,7	0
15.10.2025	-	0,551	0	22,36	22,31	0	21,85	22,07	0	0	24	0	0	72,3	47	25,35	0,7	0,7	0
16.10.2025	-	0,56	0	22,2	22,17	0	21,71	21,93	0	0	24	0	0	72,2	46,6	25,69	0,7	0,7	0
17.10.2025	-	0,545	0	21,7	21,66	0	21,22	21,42	0	0	24	0	0	72,4	46,7	25,72	0,7	0,7	0
18.10.2025	-	0,573	0	24,75	24,72	0	24,16	24,48	0	0	24	0	0	72,4	48,7	23,72	0,7	0,7	0
19.10.2025	-	0,564	0	24,87	24,86	0	24,27	24,61	0	0	24	0	0	72,2	49	23,2	0,7	0,7	0
Итого:	-	11,888	0	490,24	490,56	0	479,33	485,71	0	0	696	0	-	71,76	48,3	23,46	0,7	0,7	0

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.09.2025	482,705	22455,69	22579,87	0	21933,64	22320,45	0
19.10.2025	495,258	22976,34	23100,8	0	22442,68	22836,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения