

#191796#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	565,438	536,18	29.258

Подпись исполнителя



#191795#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 3604
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104436
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.12.2025	5,6	0,64	0	28,78	28,85	0	28,07	28,57	0	0	24	0	0	72,6	49,7	22,85	0,7	0,7	0
22.12.2025	3,7	0,701	0	31,17	31,22	0	30,45	30,87	0	0	24	0	0	72,6	49,6	23,08	0,7	0,7	0
23.12.2025	0	0,595	0	71,83	72,53	0	70,93	71,87	0	0	24	0	0	51,1	42,6	8,5	0,7	0,7	0
24.12.2025	-6,3	0,789	0	85,21	85,92	0	83,9	85,06	0	0	24	0	0	54,4	44,8	9,57	0,7	0,7	0
25.12.2025	-5,6	1,014	0	45,25	45,19	0	43,93	44,48	0	0	24	0	0	82,1	59	23,06	0,7	0,7	0
26.12.2025	4,4	0,702	0	30,35	30,35	0	29,62	30,04	0	0	24	0	0	73,5	49,8	23,74	0,7	0,7	0
27.12.2025	5,4	0,664	0	30,59	30,62	0	29,87	30,32	0	0	24	0	0	72,2	50	22,28	0,7	0,7	0
28.12.2025	3,8	0,699	0	32,56	32,57	0	31,84	32,09	0	0	24	0	0	72,9	50,9	21,98	0,7	0,7	0
29.12.2025	2,5	0,793	0	34,68	34,63	0	33,81	34,18	0	0	24	0	0	75	51,6	23,48	0,7	0,7	0
30.12.2025	-1,1	0,872	0	35,67	35,6	0	34,7	35,12	0	0	24	0	0	79,8	54,7	25,11	0,7	0,7	0
31.12.2025	-4,2	1,005	0	46,76	46,66	0	45,36	45,88	0	0	24	0	0	82,9	60,7	22,16	0,7	0,7	0
01.01.2026	-5,2	0,89	0	41,27	41,19	0	40,04	40,48	0	0	24	0	0	81,9	59,7	22,19	0,7	0,7	0
02.01.2026	1,2	0,76	0	32,2	32,2	0	31,36	31,72	0	0	24	0	0	77,4	53,1	24,32	0,7	0,7	0
03.01.2026	-0,6	0,864	0	38,64	38,58	0	37,58	38,04	0	0	24	0	0	79	55,9	23,01	0,7	0,7	0
04.01.2026	-4	0,941	0	43,85	43,74	0	42,61	43,05	0	0	24	0	0	80,8	58,7	22,08	0,7	0,7	0
05.01.2026	-3	0,927	0	38,88	38,76	0	37,73	38,16	0	0	24	0	0	82,6	58	24,56	0,7	0,7	0
06.01.2026	-5,5	1,004	0	41,84	41,68	0	40,54	41	0	0	24	0	0	85,1	60,4	24,7	0,7	0,7	0
07.01.2026	-7,8	1,11	0	50,95	50,72	0	49,32	49,79	0	0	24	0	0	86,3	63,8	22,48	0,7	0,7	0
08.01.2026	-11	1,156	0	52,98	52,7	0	51,22	51,72	0	0	24	0	0	87,9	65,4	22,54	0,7	0,7	0
09.01.2026	-9,6	1,11	0	48,75	48,45	0	47,14	47,54	0	0	24	0	0	87,6	64,2	23,49	0,7	0,7	0
10.01.2026	-5,2	0,972	0	40,99	40,81	0	39,78	40,13	0	0	24	0	0	84,3	59,9	24,41	0,7	0,7	0
11.01.2026	-5,2	0,964	0	41,51	41,33	0	40,23	40,66	0	0	24	0	0	83,4	59,5	23,95	0,7	0,7	0
12.01.2026	-	1,136	0	50,64	50,36	0	49,06	49,49	0	0	24	0	0	85,2	62,1	23,09	0,7	0,7	0
13.01.2026	-	1,2	0	55,84	55,5	0	54,03	54,42	0	0	24	0	0	86,7	64,6	22,14	0,7	0,7	0
14.01.2026	-	1,128	0	49,87	49,61	0	48,24	48,73	0	0	24	0	0	86,1	62,7	23,32	0,7	0,7	0
15.01.2026	-	0,944	0	40,82	40,68	0	39,67	40,09	0	0	24	0	0	80,6	56,8	23,81	0,7	0,7	0
16.01.2026	-	1,066	0	47,72	47,51	0	46,27	46,73	0	0	24	0	0	83,1	60	23,06	0,7	0,7	0
17.01.2026	-	1,081	0	48,63	48,43	0	47,06	47,54	0	0	24	0	0	86,5	63,6	22,91	0,7	0,7	0
18.01.2026	-	1,138	0	51,52	51,29	0	49,84	50,31	0	0	24	0	0	88,1	65,3	22,77	0,7	0,7	0
19.01.2026	-	1,203	0	52,66	52,38	0	50,9	51,34	0	0	24	0	0	88,6	65,1	23,55	0,7	0,7	0
20.01.2026	-	1,19	0	53,69	53,43	0	51,93	52,42	0	0	24	0	0	87,5	64,6	22,87	0,7	0,7	0
Итого:	-1,7	29,258	0	1396,1	1393,49	0	1357,03	1371,84	0	0	744	0	-	79,93	57,64	22,29	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.12.2025	536,18	24758,03	24882,38	0	24180,99	24596,71	0
20.01.2026	565,438	26154,13	26275,87	0	25538,02	25968,55	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
