

#283109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2026 | 4,604 | 0 | 124,721 | 0 | 0 | 121,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 80,9 | 42,9 | 30 | 0,36 | 0,24 | 0,5 | - |
| 22.02.2026 | 2,304 | 0 | 75,67 | 0 | 0 | 73,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 278528 | 0 | 70,8 | 38,5 | 30 | 0,32 | 0,16 | 0,5 | - |
| 23.02.2026 | 3,807 | 0 | 115,62 | 0 | 0 | 112,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,4 | 40,1 | 30 | 0,37 | 0,23 | 0,5 | - |
| 24.02.2026 | 3,527 | 0 | 105,27 | 0 | 0 | 102,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 75,6 | 41,3 | 30 | 0,37 | 0,23 | 0,5 | - |
| 25.02.2026 | 3,576 | 0 | 104,34 | 0 | 0 | 101,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 77,6 | 42,5 | 30 | 0,37 | 0,24 | 0,5 | - |
| 26.02.2026 | 2,946 | 0 | 101,96 | 0 | 0 | 99,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 75,7 | 45,8 | 30 | 0,37 | 0,23 | 0,5 | - |
| 27.02.2026 | 2,143 | 0 | 80,65 | 0 | 0 | 78,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 73 | 46,4 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 28.02.2026 | 1,943 | 0 | 74,59 | 0 | 0 | 72,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,7 | 46,5 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 01.03.2026 | 2,307 | 0 | 85,61 | 0 | 0 | 83,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,6 | 45,6 | 30 | 0,38 | 0,23 | 0,5 | - |
| 02.03.2026 | 2,069 | 0 | 80,62 | 0 | 0 | 78,712 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,8 | 46,9 | 30 | 0,39 | 0,23 | 0,5 | - |
| 03.03.2026 | 1,714 | 0 | 69,49 | 0 | 0 | 67,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,8 | 47,8 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 04.03.2026 | 2,074 | 0 | 81,11 | 0 | 0 | 79,198 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,7 | 47 | 30 | 0,39 | 0,23 | 0,5 | - |
| 05.03.2026 | 2,065 | 0 | 80,38 | 0 | 0 | 78,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,9 | 47 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 06.03.2026 | 2,096 | 0 | 79,42 | 0 | 0 | 77,522 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 73,2 | 46,8 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 07.03.2026 | 1,931 | 0 | 75,56 | 0 | 0 | 73,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,7 | 47 | 30 | 0,4 | 0,22 | 0,5 | - |
| 08.03.2026 | 1,736 | 0 | 68,84 | 0 | 0,008 | 67,232 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,4 | 46,9 | 30 | 0,41 | 0,23 | 0,5 | - |
| 09.03.2026 | 1,462 | 0 | 58,98 | 0 | 0,005 | 57,611 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,1 | 44,9 | 30 | 0,41 | 0,26 | 0,5 | - |
| 10.03.2026 | 1,244 | 0 | 54,27 | 0 | 0,003 | 53,015 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,9 | 48,9 | 30 | 0,41 | 0,22 | 0,5 | - |
| 11.03.2026 | 1,087 | 0 | 49,45 | 0 | 0 | 48,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72 | 49,9 | 30 | 0,42 | 0,21 | 0,5 | - |
| 12.03.2026 | 1,328 | 0 | 56,39 | 0 | 0 | 55,076 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,2 | 49 | 30 | 0,41 | 0,21 | 0,5 | - |
| 13.03.2026 | 1,356 | 0 | 56,89 | 0 | 0 | 55,562 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,3 | 48,4 | 30 | 0,43 | 0,21 | 0,5 | - |
| 14.03.2026 | 1,292 | 0 | 55,39 | 0 | 0 | 54,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,8 | 48,4 | 30 | 0,43 | 0,21 | 0,5 | - |
| 15.03.2026 | 1,512 | 0 | 63,11 | 0 | 0 | 61,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,6 | 47,9 | 30 | 0,41 | 0,21 | 0,5 | - |
| 16.03.2026 | 1,529 | 0 | 62,73 | 0 | 0 | 61,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,7 | 48,2 | 30 | 0,42 | 0,22 | 0,5 | - |
| 17.03.2026 | 1,505 | 0 | 63,05 | 0 | 0 | 61,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,2 | 48,3 | 30 | 0,42 | 0,22 | 0,5 | - |
| 18.03.2026 | 1,599 | 0 | 67,07 | 0 | 0 | 65,509 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,2 | 48,2 | 30 | 0,41 | 0,22 | 0,5 | - |
| 19.03.2026 | 1,636 | 0 | 92,11 | 0 | 0 | 90,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802816 | 0 | 68,2 | 48,9 | 30 | 0,35 | 0,2 | 0,5 | - |
| 20.03.2026 | 1,624 | 0 | 66,5 | 0 | 0 | 64,948 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,3 | 47,9 | 30 | 0,4 | 0,21 | 0,5 | - |
| Итого: | 58,016 | 0 | 2149,791 | 0 | 0,016 | 2098,205 | 0 | 0,016 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 58,016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 20.02.2026 | 2270,375 | 69436,438 | 0 | 0,022 | 67690,969 | 0 | 0,022 | 22067,8 | 768 | 0 | 0 |
| 20.03.2026 | 2328,433 | 71586,227 | 0 | 0,038 | 69789,172 | 0 | 0,038 | 22739,8 | 1440 | 0 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 10:01:20