

#163013#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемента Балтики, ООО

Гвардейский проспект 3, Калининград

4306

8174

ВКТ-9

11064

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,209	0	9,67	0	0	9,491	0	0	24	0	16384	0	63,8	40,6	30	0,46	0,42	0,5	-
22.09.2025	0,143	0	7,07	0	0	6,944	0	0	24	0	16384	0	62,4	40,2	30	0,46	0,42	0,5	-
23.09.2025	0,112	0	6,46	0	0	6,347	0	0	24	0	16384	0	61,8	40,5	30	0,46	0,42	0,5	-
24.09.2025	0,126	0	6,56	0	0	6,445	0	0	24	0	16384	0	61,9	39	30	0,45	0,42	0,5	-
25.09.2025	0,119	0	6,4	0	0	6,289	0	0	24	0	16384	0	61,5	38,8	30	0,45	0,42	0,5	-
26.09.2025	0,198	0	9,62	0	0	9,442	0	0	24	0	16384	0	63,6	40,4	30	0,45	0,42	0,5	-
27.09.2025	0,264	0	11,5	0	0	11,285	0	0	24	0	16384	0	64,1	39,5	30	0,45	0,42	0,5	-
28.09.2025	0,215	0	10,53	0	0	10,334	0	0	24	0	16384	0	63,9	41,5	30	0,45	0,42	0,5	-
29.09.2025	0,148	0	7,42	0	0	7,289	0	0	24	0	16384	0	62,1	39,4	30	0,45	0,42	0,5	-
30.09.2025	0,142	0	7,48	0	0	7,347	0	0	24	0	16384	0	62,2	38,6	30	0,45	0,43	0,5	-
01.10.2025	0,131	0	14,16	0	0	13,929	0	0	24	0	16384	0	59,2	41,1	30	0,31	0,24	0,5	-
02.10.2025	0,116	0	6,32	0	0	6,202	0	0	24	0	16384	0	63,9	39,3	30	0,34	0,18	0,5	-
03.10.2025	0,18	0	8,66	0	0	8,488	0	0	24	0	16384	0	66,1	40,7	30	0,4	0,21	0,5	-
04.10.2025	0,25	0	12,25	0	0	12,001	0	0	24	0	16384	0	67	43,2	30	0,42	0,22	0,5	-
05.10.2025	0,207	0	10,3	0	0	10,094	0	0	24	0	16384	0	66,5	42,8	30	0,42	0,22	0,5	-
06.10.2025	0,129	0	6,88	0	0	6,746	0	0	24	0	16384	0	65,4	41,3	30	0,41	0,22	0,5	-
07.10.2025	0,25	0	11,02	0	0	10,796	0	0	24	0	16384	0	67	41,1	30	0,38	0,22	0,5	-
08.10.2025	0,25	0	9,61	0	0	9,416	0	0	24	0	16384	0	66,8	40,3	30	0,37	0,21	0,5	-
09.10.2025	0,251	0	10,01	0	0	9,81	0	0	24	0	16384	0	66,3	40,8	30	0,37	0,21	0,5	-
10.10.2025	0,317	0	11,9	0	0	11,657	0	0	24	0	16384	0	67,1	40,2	30	0,37	0,21	0,5	-
11.10.2025	0,402	0	14,74	0	0	14,437	0	0	24	0	16384	0	67,4	39,7	30	0,37	0,21	0,5	-
12.10.2025	0,381	0	14,04	0	0	13,752	0	0	24	0	16384	0	67,3	40	30	0,37	0,21	0,5	-
13.10.2025	0,296	0	11,36	0	0	11,131	0	0	24	0	16384	0	66,6	40,1	30	0,38	0,22	0,5	-
14.10.2025	0,361	0	13,48	0	0	13,206	0	0	24	0	16384	0	67	39,7	30	0,4	0,22	0,5	-
15.10.2025	0,366	0	13,53	0	0	13,253	0	0	24	0	16384	0	67,3	39,8	30	0,42	0,22	0,5	-
16.10.2025	0,36	0	13,42	0	0	13,146	0	0	24	0	16384	0	67,2	39,9	30	0,42	0,22	0,5	-
17.10.2025	0,443	0	16,1	0	0	15,769	0	0	24	0	16384	0	67,5	39,8	30	0,42	0,22	0,5	-
18.10.2025	0,539	0	19,24	0	0	18,847	0	0	24	0	16384	0	67,2	38,9	30	0,41	0,23	0,5	-
19.10.2025	0,545	0	19,08	0	0	18,687	0	0	24	0	16384	0	67,5	38,6	30	0,41	0,23	0,5	-
20.10.2025	0,464	0	15,89	0	0	15,555	0	0	24	0	16384	0	68,4	38,6	30	0,39	0,22	0,5	-
Итого:	7,914	0	334,7	0	0	328,135	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,914																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2025	1709,863	53932,047	0	0,011	52642,145	0	0,011	18396,13	767,48	0	0
20.10.2025	1717,775	54266,746	0	0,011	52970,281	0	0,011	19116,13	1487,48	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:32:03