

#130886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель Европа-центр, ООО
Адрес потребителя Театральная улица 30, Калининград
Номер абонента 2670
Порядковый номер 8135
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,035	0	42,9	0	0	42,027	0	0	24	0	0	0	67	42,6	0	0,33	0,27	0	-
22.04.2025	1,403	0	57,425	0	0	56,206	0	0	24	0	0	0	68,6	44,1	0	0,43	0,38	0	-
23.04.2025	1,29	0	54,275	0	0	53,118	0	0	24	0	0	0	68,8	44,4	0	0,41	0,37	0	-
24.04.2025	1,376	0	57,3	0	0	56,071	0	0	24	0	0	0	69	44,6	0	0,41	0,37	0	-
25.04.2025	1,472	0	64,525	0	0	63,14	0	0	24	0	0	0	69,1	46,2	0	0,41	0,38	0	-
26.04.2025	1,552	0	62,6	0	0	61,257	0	0	24	0	0	0	69,1	43,9	0	0,42	0,38	0	-
27.04.2025	1,254	0	50,4	0	0	49,317	0	0	24	0	0	0	69,1	44,1	0	0,41	0,38	0	-
28.04.2025	1,423	0	56,325	0	0	55,117	0	0	24	0	0	0	69	43,5	0	0,42	0,38	0	-
29.04.2025	1,51	0	87,125	0	0	85,234	0	0	24	0	0	0	69,5	50,4	0	0,42	0,39	0	-
30.04.2025	1,433	0	78,825	0	0	77,106	0	0	24	0	0	0	69,7	49,2	0	0,42	0,38	0	-
01.05.2025	1,34	0	58,275	0	0	57,019	0	0	24	0	0	0	69,2	45,9	0	0,43	0,38	0	-
02.05.2025	1,458	0	62,65	0	0	61,308	0	0	24	0	0	0	69	45,8	0	0,43	0,38	0	-
03.05.2025	1,329	0	59,7	0	0	58,475	0	0	23,88	0,12	0	32774	67,4	45,2	0	0,41	0,37	0	-
04.05.2025	1,44	0	59,875	0	0	58,582	0	0	24	0	0	0	69,3	45,1	0	0,43	0,38	0	-
05.05.2025	1,418	0	58,575	0	0	57,314	0	0	24	0	0	0	69,2	44,7	0	0,42	0,38	0	-
06.05.2025	1,509	0	68,5	0	0	67,145	0	0	24	0	0	0	66	43,5	0	0,4	0,39	0	-
07.05.2025	1,63	0	109,65	0	0	107,429	0	0	24	0	0	0	66,9	52,1	0	0,43	0,4	0	-
08.05.2025	1,641	0	112,35	0	0	110,044	0	0	24	0	0	0	67,4	52,7	0	0,43	0,4	0	-
09.05.2025	1,753	0	115,7	0	0	113,33	0	0	24	0	0	0	67,3	52,1	0	0,43	0,4	0	-
10.05.2025	1,724	0	116,2	0	0	113,806	0	0	24	0	0	0	67,5	52,7	0	0,43	0,4	0	-
11.05.2025	1,746	0	115	0	0	112,648	0	0	24	0	0	0	67,2	52	0	0,43	0,4	0	-
12.05.2025	1,663	0	109,125	0	0	106,888	0	0	24	0	0	0	67,3	52	0	0,43	0,4	0	-
13.05.2025	1,707	0	108,85	0	0	106,619	0	0	24	0	0	0	67,3	51,6	0	0,42	0,4	0	-
14.05.2025	1,61	0	94,8	0	0	92,856	0	0	24	0	0	0	67,3	49,9	0	0,41	0,4	0	-
15.05.2025	2,183	0	101,775	0	0	99,641	0	0	24	0	0	0	68,2	47	0	0,4	0,4	0	-
16.05.2025	2,312	0	105,725	0	0	103,464	0	0	24	0	0	0	68,9	46,7	0	0,4	0,39	0	-
17.05.2025	2,309	0	106,125	0	0	103,82	0	0	24	0	0	0	69,5	47,4	0	0,4	0,39	0	-
18.05.2025	2,163	0	101,275	0	0	99,07	0	0	24	0	0	0	69,6	47,9	0	0,4	0,39	0	-
19.05.2025	2,009	0	109,675	0	0	107,294	0	0	24	0	0	0	69,5	50,6	0	0,41	0,39	0	-
20.05.2025	1,8	0	119,425	0	0	116,724	0	0	24	0	0	0	71,1	55,7	0	0,42	0,39	0	-
Итого:	48,492	0	2504,95	0	0	2452,069	0	0	719,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,492																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2025	14516,648	550769,5	480	480	537082,688	480,674	480,674	60897,23	767,77	11140,78	0,23
20.05.2025	14565,139	553274,5	480	480	539534,75	480,674	480,674	61617,12	1487,65	11140,9	0,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2025 7:33:53