

# #142355#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель Европа-центр, ООО  
Адрес потребителя Театральная улица 30, Калининград  
Номер абонента 2670  
Порядковый номер 8135  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5010  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	1,233	0	52,75	0	0	51,559	0	0	24	0	0	0	71,1	47,3	0	0,44	0,41	0	-
22.06.2025	1,262	0	54,05	0	0	52,835	0	0	24	0	0	0	70,9	47,2	0	0,44	0,41	0	-
23.06.2025	1,29	0	54,925	0	0	53,69	0	0	24	0	0	0	70,9	47	0	0,44	0,41	0	-
24.06.2025	1,205	0	52,425	0	0	51,259	0	0	24	0	0	0	70,5	47,1	0	0,44	0,41	0	-
25.06.2025	1,216	0	50,725	0	0	49,573	0	0	24	0	0	0	71,3	46,9	0	0,44	0,41	0	-
26.06.2025	1,162	0	49,4	0	0	48,29	0	0	24	0	0	0	70,9	46,9	0	0,44	0,41	0	-
27.06.2025	1,198	0	50,7	0	0	49,556	0	0	24	0	0	0	71	47	0	0,44	0,41	0	-
28.06.2025	1,217	0	52,35	0	0	51,176	0	0	24	0	0	0	70,8	47,2	0	0,44	0,41	0	-
29.06.2025	1,207	0	50,8	0	0	49,657	0	0	24	0	0	0	70,9	46,7	0	0,44	0,41	0	-
30.06.2025	1,244	0	53,35	0	0	52,158	0	0	24	0	0	0	70,7	46,9	0	0,44	0,41	0	-
01.07.2025	1,237	0	55,125	0	0	53,903	0	0	24	0	0	0	70,3	47,4	0	0,44	0,41	0	-
02.07.2025	1,273	0	58,45	0	0	57,175	0	0	24	0	0	0	69,8	47,5	0	0,44	0,41	0	-
03.07.2025	1,205	0	54,875	0	0	53,676	0	0	24	0	0	0	69,8	47,4	0	0,43	0,41	0	-
04.07.2025	1,269	0	57,8	0	0	56,542	0	0	24	0	0	0	69,6	47,3	0	0,43	0,41	0	-
05.07.2025	1,194	0	54,4	0	0	53,211	0	0	24	0	0	0	69,8	47,5	0	0,43	0,41	0	-
06.07.2025	1,276	0	58,375	0	0	57,1	0	0	24	0	0	0	69,8	47,5	0	0,43	0,41	0	-
07.07.2025	1,184	0	53,075	0	0	51,908	0	0	24	0	0	0	70	47,3	0	0,43	0,41	0	-
08.07.2025	1,26	0	56,6	0	0	55,361	0	0	24	0	0	0	69,9	47,2	0	0,43	0,41	0	-
09.07.2025	1,204	0	54,05	0	0	52,864	0	0	24	0	0	0	70	47,2	0	0,43	0,41	0	-
10.07.2025	1,237	0	56,175	0	0	54,951	0	0	24	0	0	0	69,7	47,3	0	0,43	0,41	0	-
11.07.2025	1,279	0	56,85	0	0	55,596	0	0	24	0	0	0	70,1	47,2	0	0,43	0,41	0	-
12.07.2025	1,246	0	56,725	0	0	55,486	0	0	24	0	0	0	69,8	47,4	0	0,44	0,41	0	-
13.07.2025	1,23	0	56,15	0	0	54,922	0	0	24	0	0	0	69,8	47,5	0	0,44	0,41	0	-
14.07.2025	1,263	0	57,425	0	0	56,169	0	0	24	0	0	0	69,8	47,4	0	0,44	0,41	0	-
15.07.2025	1,138	0	50,925	0	0	49,808	0	0	24	0	0	0	70	47,2	0	0,44	0,41	0	-
16.07.2025	1,115	0	49,175	0	0	48,096	0	0	24	0	0	0	70	46,9	0	0,44	0,41	0	-
17.07.2025	1,181	0	53,775	0	0	52,608	0	0	24	0	0	0	69,5	47,1	0	0,43	0,41	0	-
18.07.2025	1,137	0	52,05	0	0	50,919	0	0	24	0	0	0	69,6	47,3	0	0,43	0,41	0	-
19.07.2025	1,123	0	49,775	0	0	48,682	0	0	24	0	0	0	70	47	0	0,43	0,41	0	-
20.07.2025	1,108	0	49,95	0	0	48,864	0	0	24	0	0	0	69,6	47	0	0,44	0,41	0	-
Итого:	36,393	0	1613,2	0	0	1577,594	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,393																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2025	14604,463	554883	480	480	541107,312	480,674	480,674	62361,12	768	11140,9	0
20.07.2025	14640,856	556496,188	480	480	542684,875	480,674	480,674	63081,12	1488	11140,9	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2025 7:26:15