

#12987#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2021	6,16	262,7	24	0	77,1	57	4,5
22.02.2021	5,98	220,8	24	0	76,3	52	4,6
23.02.2021	6,28	238	24	0	76,1	52,7	4,6
24.02.2021	5,83	237,5	24	0	72,3	51,1	8,2
25.02.2021	4,34	185,3	24	0	69,6	50,3	10,7
26.02.2021	6,44	305	24	0	70,8	52,3	4,9
27.02.2021	5,95	269,9	24	0	72,7	52,9	3,2
28.02.2021	6,4	307,1	24	0	73,1	54,8	3
01.03.2021	7,7	348,8	24	0	75,1	55,9	2,5
02.03.2021	7,29	321,5	24	0	74,2	54,3	3,2
03.03.2021	7,56	302,9	24	0	77,6	55,6	1,3
04.03.2021	7,53	308,4	24	0	77,4	56,1	1,3
05.03.2021	7,79	322,3	24	0	79,6	58,5	-0,7
06.03.2021	7,01	290,6	24	0	78,3	56,8	1,4
07.03.2021	7,02	293,6	24	0	78	57	1,7
08.03.2021	7,55	314,6	24	0	79,3	58,3	0
09.03.2021	8,57	322,5	24	0	81,9	58,6	-1,7
10.03.2021	7,96	302,2	24	0	80,9	57,7	-0,7
11.03.2021	8,48	347,1	24	0	80,7	59,5	-0,8
12.03.2021	6,79	257,5	24	0	75,8	53	4,6
13.03.2021	6,1	232,9	24	0	73,7	50,8	4,9
14.03.2021	6,27	273,9	24	0	72,7	52,7	3,7
15.03.2021	6,96	285	24	0	73,2	51,8	3,2
16.03.2021	5,09	220,7	24	0	65,2	49,8	2,5
17.03.2021	6,68	259,1	24	0	74,5	51,4	1,6
18.03.2021	7,32	298,2	24	0	75,8	54,2	1
19.03.2021	7,99	339,3	24	0	78,9	58	-1,1
20.03.2021	7,73	338,7	24	0	79,7	59,7	-
Итого:	192,77	8006,1	672	0	0	0	0
Гкал	165,781						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2021	19547,05	1539849,2	132246,56
20.03.2021	19739,82	1547855,3	132918,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 8:17:49