

#120127#

Отчет за период с 22.02.2025 до 25.03.2025

Абонент: ДАРЛЕН,ООО
Адрес установки: Московский,40
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 31938
Отчет сформирован: 21.03.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE,MWh	dM1,t	T1,°C	T2,°C	dTrun,h	Error,
22.02.2025 0:00	8,69	994,3	77,63	69,04	24	0
23.02.2025 0:00	8,12	1121	76,22	69,3	24	0
24.02.2025 0:00	7,82	1218,6	74,04	68,17	24	0
25.02.2025 0:00	7,67	1359	72,44	67,61	24	0
26.02.2025 0:00	6,31	1344,7	72,04	68	23,99	10000000
27.02.2025 0:00	5,65	1379,4	70,39	66,93	24	0
28.02.2025 0:00	6,05	1322,8	71,35	67,45	24	0
01.03.2025 0:00	3,72	1105	74,07	71,09	24	0
02.03.2025 0:00	0,48	1218,3	72,99	72,68	24	0
03.03.2025 0:00	6,19	1399,8	71,12	67,48	24	0
04.03.2025 0:00	8,31	1505,5	70,97	66,25	24	0
05.03.2025 0:00	7,86	1523,1	70,43	66,01	23,99	10000000
06.03.2025 0:00	7,25	1549,6	70,77	66,76	24	0
07.03.2025 0:00	6,55	1529,8	69,86	66,2	24	0
08.03.2025 0:00	6,38	1564,1	70,28	66,79	24	0
09.03.2025 0:00	6,34	1568,9	69,99	66,53	24	0
10.03.2025 0:00	6,44	1655,3	70,42	67,11	24	0
11.03.2025 0:00	6,73	1573,1	70,68	67,03	24	0
12.03.2025 0:00	7,11	1674,9	71,56	67,93	23,99	10000000
13.03.2025 0:00	7,39	1534,7	73,42	69,29	23,99	10000000
14.03.2025 0:00	7,79	1467,1	75,28	70,74	24	0
15.03.2025 0:00	7,69	1457,1	75,42	70,92	24	0
16.03.2025 0:00	4,95	1482,3	75,95	73,18	23,99	10000000
17.03.2025 0:00	7,25	1432,2	76,83	72,5	24	0
18.03.2025 0:00	8,04	1473,3	73,86	69,2	24	0
19.03.2025 0:00	7,33	1399,4	72,29	67,81	24	0
20.03.2025 0:00	6,93	1428,5	70,83	66,67	24	0
21.03.2025 0:00	6,49	1430,6	70,09	66,2	23,99	10000000
22.03.2025 0:00	6,42	1492,8	70,63	66,94	24	0
23.03.2025 0:00	6,15	1452,9	69,81	66,2	24	0
24.03.2025 0:00	6,63	1427,7	70,36	66,39	24	0
31,00	206,73	44085,80	72,32	68,21	743,94	---

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 743,94 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	Trun,h
22.02.2025 10:37	25123,79	1995813,7	166869,37
25.03.2025 10:37	25330,52	2039899,5	167613,31

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

