

#125322#

Отчет за период с 22.03.2025 до 22.04.2025

Абонент: ДАРЛЕН,ОО
Адрес установки: Московский,40
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 31938
Отчет сформирован: 22.04.2020

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE,MWh	dM1,t	T1,°C	T2,°C	dTrun,h	Error,
1	2	3	4	5	6	7
22.03.2025 0:00	6,42	1492,8	70,63	66,94	24	0
23.03.2025 0:00	6,15	1452,9	69,81	66,2	24	0
24.03.2025 0:00	6,63	1427,7	70,36	66,39	24	0
25.03.2025 0:00	4,63	801	70,07	61,94	23,99	10000000
26.03.2025 0:00	4,65	1075,5	70,04	66,09	24	0
27.03.2025 0:00	4,5	867	69,69	64,17	24	0
28.03.2025 0:00	3,46	311,1	69,72	56,54	24	0
29.03.2025 0:00	2,76	371,6	69,69	55,84	24	0
30.03.2025 0:00	4,17	543,8	70	62,85	24	0
31.03.2025 0:00	4,2	565,7	70,06	62,11	24	0
01.04.2025 0:00	4,17	639,7	70,15	62,26	24	10000000
02.04.2025 0:00	3,27	411,9	70,02	58,4	24	0
03.04.2025 0:00	2,36	321,3	69,77	51,94	24	0
04.04.2025 0:00	3,77	445,8	70,44	60,54	23,99	10000000
05.04.2025 0:00	5,23	616,6	73,57	65,34	24	0
06.04.2025 0:00	5,09	593,4	75,24	65,99	24	0
07.04.2025 0:00	5,27	450,9	73,78	62,61	24	0
08.04.2025 0:00	4,9	613,2	71,94	62,1	24	0
09.04.2025 0:00	5,83	846	72,38	64,97	23,99	10000000
10.04.2025 0:00	5,77	1081,9	72,55	65,79	24	10000000
11.04.2025 0:00	5,03	757,9	70,72	61,31	24	10000000
12.04.2025 0:00	4,03	624,8	69,82	61,97	24	0
13.04.2025 0:00	2,54	239,3	69,55	51,9	24	0
14.04.2025 0:00	2,52	148	69,89	52,17	24	10000000
15.04.2025 0:00	1,38	66,7	69,42	47,51	24	0
16.04.2025 0:00	1,42	191,3	69,65	60,91	24	0
17.04.2025 0:00	0,6	36,4	68,94	49,63	24	0
18.04.2025 0:00	0,59	37,8	68,23	46,02	24	0
19.04.2025 0:00	0,42	42,3	69,04	51,88	24	0
20.04.2025 0:00	0,32	62,2	70,81	56,26	24	0
21.04.2025 0:00	0,45	132,8	67,65	56,24	24	0
31,00	112,53	17269,30	70,44	59,51	743,97	---

Общее время работы системы 744,00 час.

Период нормальной работы 743,97 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	Trun,h
1	2	3	4
22.03.2025 9:22	25308,52	2035033,5	167540,06
22.04.2025 9:22	25421,05	2052302,8	168284,03

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

