

# #126402#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 24.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель ДАРЛЕН, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград  
Номер абонента 5132  
Порядковый номер 1709  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31938  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
25.03.2025	4,63	801	23,99	128	70,1	61,9	4,4
26.03.2025	4,65	1075,5	24	0	70	66,1	6,9
27.03.2025	4,5	867	24	0	69,7	64,2	5,7
28.03.2025	3,46	311,1	24	0	69,7	56,5	8,9
29.03.2025	2,76	371,6	24	0	69,7	55,8	9,9
30.03.2025	4,17	543,8	24	0	70	62,8	6,8
31.03.2025	4,2	565,7	24	0	70,1	62,1	5,9
01.04.2025	4,17	639,7	24	128	70,2	62,3	-
02.04.2025	3,27	411,9	24	0	70	58,4	-
03.04.2025	2,36	321,3	24	0	69,8	51,9	-
04.04.2025	3,77	445,8	23,99	128	70,4	60,5	-
05.04.2025	5,23	616,6	24	0	73,6	65,3	-
06.04.2025	5,09	593,4	24	0	75,2	66	-
07.04.2025	5,27	450,9	24	0	73,8	62,6	-
08.04.2025	4,9	613,2	24	0	71,9	62,1	-
09.04.2025	5,83	846	23,99	128	72,4	65	-
10.04.2025	5,77	1081,9	24	128	72,6	65,8	-
11.04.2025	5,03	757,9	24	128	70,7	61,3	-
12.04.2025	4,03	624,8	24	0	69,8	62	-
13.04.2025	2,54	239,3	24	0	69,6	51,9	-
14.04.2025	2,52	148	24	128	69,9	52,2	-
15.04.2025	1,38	66,7	24	0	69,4	47,5	-
16.04.2025	1,42	191,3	24	0	69,6	60,9	-
17.04.2025	0,6	36,4	24	0	68,9	49,6	-
18.04.2025	0,59	37,8	24	0	68,2	46	-
19.04.2025	0,42	42,3	24	0	69	51,9	-
20.04.2025	0,32	62,2	24	0	70,8	56,3	-
Итого:	92,88	12763,1	647,97	0	0	0	0
Гкал	79,876						

Общее время работы системы, ч 648  
Период нормальной работы системы, ч 647,97

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
24.03.2025	25327,65	2039312,5	167602,7
20.04.2025	25420,53	2052075,6	168250,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.04.2025 9:54:14