

#12970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель ДАРЛЕН, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 40, Калининград
Номер абонента 5132
Порядковый номер 1709
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31938
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2022	1,56	110,7	24	0	72,8	50,1	-
22.04.2022	1,05	31,1	24	0	72,5	45,2	-
23.04.2022	2,56	71,3	24	0	73,3	42,9	-
24.04.2022	2,11	59,6	24	0	73,6	44,1	-
25.04.2022	3,6	98	24	0	73,6	42	-
26.04.2022	1,93	55,5	24	0	72,2	44,2	-
27.04.2022	2,66	74,6	24	0	73	43	-
28.04.2022	2,36	70,6	24	0	70,7	44	-
29.04.2022	3,38	100,7	24	0	71,1	42,1	-
30.04.2022	1,68	54,7	24	0	70,2	45,9	-
01.05.2022	2,97	89	24	0	70,9	43	-
02.05.2022	1,9	60,5	24	0	70,7	45,6	-
03.05.2022	3,32	102	24	0	70,8	43,2	-
04.05.2022	2,15	67,7	24	128	70,4	44,5	-
05.05.2022	2,79	81,6	24	0	71,2	42,2	-
06.05.2022	1,88	54,8	24	0	70,9	43,8	-
07.05.2022	2,39	71,3	24	0	70,9	43,4	-
08.05.2022	1,97	61,4	24	0	70,4	45	-
09.05.2022	1,61	52	24	0	70,5	45,9	-
10.05.2022	1,43	44,7	24	0	71	45,9	-
11.05.2022	0,63	21	24	0	70,4	46,3	-
12.05.2022	0,62	20,8	24	0	70	45,8	-
13.05.2022	0,71	23	24	0	70,3	45,4	-
14.05.2022	0,48	17,3	24	0	70,7	47,7	-
15.05.2022	0,43	16,7	24	0	70,2	48,4	-
16.05.2022	0,64	21,8	24	0	70,3	46,3	-
17.05.2022	0,67	22	24	0	70,2	45,6	-
18.05.2022	0,67	21,4	24	0	70,8	45,4	-
19.05.2022	0,61	20,8	24	0	70,3	46,4	-
20.05.2022	0,62	21,1	24	0	70,1	46,6	-
Итого:	51,38	1617,7	720	0	0	0	0
Гкал	44,186						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2022	21247,16	1714036,8	142412,03
20.05.2022	21298,54	1715654,5	143132,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:21:45