

#146604#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/25г.-20/09/25г.

Абонент:Московский пр. 40

Адрес: ООО Дарлен

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 90.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23194855, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х596С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.25 23	31,98	33,8	-1,82	0,47	3,62	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
22.08.25 23	31,8	33,63	-1,83	0,48	3,72	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
23.08.25 23	31,57	33,44	-1,86	0,48	3,72	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
24.08.25 23	31,07	32,88	-1,81	0,47	3,82	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
25.08.25 23	30,51	31,54	-1,03	0,46	4,14	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
26.08.25 23	30,25	31,67	-1,42	0,46	4,19	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
27.08.25 23	30,22	31,89	-1,67	0,46	4,09	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
28.08.25 23	30,24	31,88	-1,64	0,48	4,11	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
29.08.25 23	30,58	32,31	-1,73	0,49	4,06	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
30.08.25 23	30,84	32,52	-1,68	0,5	4,04	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
31.08.25 23	31,1	32,82	-1,72	0,5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
01.09.25 23	31,13	32,85	-1,71	0,5	4,02	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
02.09.25 23	31,29	33,04	-1,75	0,51	3,98	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
03.09.25 23	31,48	33,26	-1,78	0,52	3,96	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
04.09.25 23	31,56	33,49	-1,93	0,52	3,91	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
05.09.25 23	31,7	33,85	-2,15	0,53	3,8	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
06.09.25 23	31,84	34,09	-2,25	0,54	3,75	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
07.09.25 23	31,82	34,13	-2,3	0,54	3,67	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
08.09.25 23	31,91	34,25	-2,34	0,54	3,63	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
09.09.25 23	31,91	34,22	-2,31	0,55	3,52	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
10.09.25 23	31,82	33,51	-1,69	0,55	3,65	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
11.09.25 23	31,76	33,23	-1,48	0,56	3,83	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
12.09.25 23	31,6	33,25	-1,64	0,55	3,79	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
13.09.25 23	31,44	33,51	-2,07	0,55	3,75	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
14.09.25 23	31,25	33,37	-2,12	0,56	3,66	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
15.09.25 23	30,95	32,91	-1,97	0,56	3,74	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
16.09.25 23	30,85	32,9	-2,05	0,56	3,75	3	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
17.09.25 23	69,86	42,23	27,64	2,99	4,32	3	11,91	11,565	0	11,648	11,471	0	0	5	2	0,322	0	24	0	
18.09.25 23	69,98	43,53	26,45	5,09	4,78	3	17,825	17,285	0	17,434	17,135	0	0	5	2	0,461	0	24	0	
19.09.25 23	70,59	43,67	26,92	5,09	4,8	3	18,3	17,78	0	17,892	17,625	0	0	5	2	0,482	0	24	0	
20.09.25 23	69,88	45,13	24,74	5,03	4,85	3	15,375	14,945	0	15,038	14,805	0	0	5	2	0,372	0	24	0	
Итого/Средн	70,11	43,71	26,4	1,04	3,96	3	63,41	61,575	0	62,012	61,036	0	0	5	2	1,637	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.25 23	0,53	0,53	0,504	0,01	0,01	0	464	30
20.09.25 23	63,94	62,885	61,54	1,647	1,647	0	1208	30
Итого	63,41	61,575	61,036	1,657	1,657	0	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____



23 09 25