

#150585#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/25г.-20/10/25г.

Абонент:Московский пр. 40

Адрес: ООО Дарлен

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сек.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 90.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23194855, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х596С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.25 23	69,9	46,18	23,72	5,04	4,86	3	13,72	13,335	0	13,419	13,204	0	0	5	2	0,318	0	24	0	
22.09.25 23	69,67	43,91	25,76	5,03	4,85	3	19,24	18,78	0	18,82	18,614	0	0	5	2	0,485	0	24	0	
23.09.25 23	70,28	43,76	26,52	4,99	4,83	3	18,845	18,395	0,001	18,427	18,234	0,001	0,001	5	2	0,489	0	24	0	
24.09.25 23	70,3	43,33	26,98	4,97	4,82	3	19,47	19,05	0	19,038	18,886	0	0	5	2	0,514	0	24	0	
25.09.25 23	69,97	43,15	26,82	4,95	4,83	3	20,255	19,835	0	19,81	19,666	0	0	5	2	0,531	0	24	0	
26.09.25 23	69,56	43,6	25,95	4,95	4,84	3	20,065	19,67	0	19,628	19,499	0	0	5	2	0,509	0	24	0	
27.09.25 23	70,19	44,55	25,64	4,96	4,86	3	16,99	16,645	0	16,615	16,494	0	0	5	2	0,426	0	24	0	
28.09.25 23	69,66	45,76	23,9	4,94	4,85	3	15,615	15,33	0	15,275	15,183	0	0	5	2	0,365	0	24	0	
29.09.25 23	70,8	43,09	27,72	4,9	4,85	3	88,485	87,23	0	86,499	86,491	0	0	5	2	2,397	0	24	0	
30.09.25 23	70,16	55,93	14,23	4,86	4,86	3	269,62	267,13	0	263,66	263,25	0	0	5	2	3,754	0	24	0	
01.10.25 23	64,5	54,74	9,77 <	4,08	3,71	3	292,495	290,245	0	286,832	286,158	0	0	5	2	2,862 <	0	24	0	*
02.10.25 23	70,26	58,85	11,41	4,58	3,48	3	305,77	303,39	0	299	298,517	0	0	5	2	3,419	0	24	0	
03.10.25 23	69,88	60,89	8,99	4,97	4,07	3	395,135	392,69	0,001	386,462	385,99	0,001	0,001	5	2	3,483	0	24	0	
04.10.25 23	69,84	62,04	7,8	5,18	4,16	3	473,985	470,445	0,004	463,598	462,141	0,004	0,004	5	2	3,626	0	24	0	
05.10.25 23	69,55	65,55	4 <	5,25	4,16	3	415,025	413,365	0,017	405,996	405,257	0,017	0,017	5	2	1,633	0,001	24	0	*
06.10.25 23	69,86	62,73	7,12 <	5,18	4,13	3	434,06	431,56	0,034	424,54	423,751	0,033	0,033	5	2	3,036	0,002	24	0	*
07.10.25 23	69,91	57,31	12,6	5,04	3,99	3	329,66	326,81	0,031	322,436	321,803	0,031	0,031	5	2	4,072	0,002	24	0	
08.10.25 23	69,61	57,7	11,91	4,94	3,95	3	374,825	371,81	0,036	366,665	366,094	0,035	0,035	5	2	4,379	0,002	24	0	
09.10.25 23	69,07	55,29	13,78	4,96	3,94	3	278,375	276,16	0,042	272,396	272,245	0,041	0,041	5	2	3,762	0,002	24	0	
10.10.25 23	69,42	55,88	13,54	4,92	3,94	3	269,345	267,505	0,042	263,507	263,633	0,041	0,041	5	2	3,577	0,002	24	0	
11.10.25 23	69,75	54,73	15,02	4,95	3,9	3	211,34	209,725	0,036	206,719	206,804	0,036	0,036	5	2	3,112	0,002	24	0	
12.10.25 23	69,73	55,99	13,74	4,9	3,9	3	238,8	236,865	0,031	233,568	233,421	0,031	0,031	5	2	3,218	0,002	24	0	
13.10.25 23	69,35	59,72	9,63	4,93	4	3	391,61	388,82	0,056	383,152	382,427	0,055	0,055	5	2	3,702	0,003	24	0	
14.10.25 23	69,52	60,27	9,25	5,1	4,1	3	431,975	428,685	0,06	422,59	421,503	0,059	0,059	5	2	3,923	0,003	24	0	
15.10.25 23	70,01	58,84	11,17	5,35	4,1	3	349,255	346,125	0,079	341,583	340,603	0,078	0,078	5	2	3,832	0,004	24	0	
16.10.25 23	70,06	59,21	10,84	5,42	4,11	3	365,505	362,49	0,1 <	357,455	356,628	0,098 <	0,098	5	2	3,893	0,005	24	0	*
17.10.25 23	69,97	58,98	10,99	5,44	4,11	3	346,52	343,8	0,11 <	338,929	338,291	0,108 <	0,108	5	2	3,74	0,006	24	0	*
18.10.25 23	69,19	61,14	8,06	5,31	4,18	3	460,255	457,385	0,119 <	450,359	449,515	0,117 <	0,117	5	2	3,647	0,006	24	0	*
19.10.25 23	69,69	62,1	7,59	5,33	4,18	3	498,21	494,91	0,126 <	487,347	486,143	0,124 <	0,124	5	2	3,718	0,007	24	0	*
20.10.25 23	63,84	59,93	3,91 <	4,01	3,48	3	764,05	761,85	0,057 <	749,4	748,904	0,056 <	0,056	5	2	3,207 <	0,003	24	0	*
Итого/Среди	68,99	59,05	9,94	4,98	4,27	3	8128,5	8070,035	0,982	7953,723	7939,35	0,966	0,966	5	2	79,628	0,052	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.25 23	63,94	62,085	0	62,531	61,54	0	0	1,647	0	1208	30
20.10.25 23	8192,44	8132,12	0,982	8016,254	8000,891	0,966	0,966	81,275	0,052	1928	30
Итого	8128,5	8070,035	0,982	7953,723	7939,35	0,966	0,966	79,628	0,052	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплоснаб.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

