

#134983#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 19.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Лилии Иванихиной 7, Калининград
3340

Заводской номер счётчика 20112709	Показания прибора, ГДж 19.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1624,684	1590,418	34.266	8.184

Подпись исполнителя



#134982#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 19.07.2025.

Номер абонента 3340
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,973	0	12,674	0	0	12,394	0	0	24	0	70,1	51,4	0,39	0,27
22.06.2025	-	0,956	0	12,316	0	0	12,043	0	0	24	0	70,2	51,3	0,39	0,27
23.06.2025	-	1,32	0	19,237	0	0	18,799	0	0	24	0	71,4	54,6	0,39	0,27
24.06.2025	-	1,348	0	19,487	0	0	19,044	0	0	24	0	71,3	54,4	0,4	0,27
25.06.2025	-	1,415	0	20,451	0	0	19,986	0	0	24	0	71,3	54,4	0,39	0,27
26.06.2025	-	1,45	0	20,905	0	0	20,424	0	0	24	0	71,7	54,8	0,39	0,27
27.06.2025	-	1,302	0	18,641	0	0	18,217	0	0	24	0	71,2	54,2	0,39	0,27
28.06.2025	-	0,952	0	12,15	0	0	11,881	0	0	24	0	70,2	51,1	0,39	0,27
29.06.2025	-	0,963	0	12,432	0	0	12,156	0	0	24	0	70,3	51,4	0,39	0,27
30.06.2025	-	1,264	0	17,986	0	0	17,577	0	0	24	0	71,2	54	0,39	0,27
01.07.2025	-	1,401	0	20,989	0	0	20,508	0	0	24	0	71,5	55,2	0,39	0,27
02.07.2025	-	1,402	0	21,444	0	0	20,95	0	0	24	0	71,6	55,7	0,39	0,27
03.07.2025	-	1,401	0	21,792	0	0	21,291	0	0	24	0	71,7	56	0,39	0,27
04.07.2025	-	1,309	0	19,792	0	0	19,34	0	0	24	0	71,4	55,2	0,39	0,27
05.07.2025	-	0,998	0	13,4	0	0	13,102	0	0	24	0	70,4	52,2	0,39	0,27
06.07.2025	-	0,964	0	12,796	0	0	12,513	0	0	24	0	70,2	51,8	0,39	0,27
07.07.2025	-	1,291	0	20,122	0	0	19,662	0	0	24	0	71,4	55,8	0,39	0,27
08.07.2025	-	1,295	0	19,96	0	0	19,504	0	0	24	0	71,4	55,6	0,39	0,27
09.07.2025	-	1,256	0	18,691	0	0	18,266	0	0	24	0	71,3	54,9	0,39	0,27
10.07.2025	-	1,14	0	17,712	0	0	17,311	0	0	24	0	71,2	55,5	0,39	0,27
11.07.2025	-	1,145	0	17,763	0	0	17,359	0	0	24	0	71,1	55,4	0,39	0,27
12.07.2025	-	0,919	0	12,08	0	0	11,814	0	0	24	0	70	51,5	0,39	0,27
13.07.2025	-	0,924	0	12,177	0	0	11,908	0	0	24	0	70,1	51,6	0,39	0,27
14.07.2025	-	1,177	0	17,529	0	0	17,131	0	0	24	0	71,2	54,8	0,39	0,27
15.07.2025	-	1,197	0	18,655	0	0	18,229	0	0	24	0	71,3	55,7	0,39	0,27
16.07.2025	-	1,166	0	17,692	0	0	17,291	0	0	24	0	71,1	55,1	0,39	0,27
17.07.2025	-	1,23	0	19,446	0	0	19	0	0	24	0	71,4	56	0,39	0,27
18.07.2025	-	1,159	0	17,826	0	0	17,421	0	0	24	0	71,2	55,4	0,39	0,27
19.07.2025	-	0,95	0	12,684	0	0	12,403	0	0	24	0	70,1	51,9	0,39	0,27
Итого:	-	34,267	0	498,829	0	0	487,524	0	0	696	0	70,98	54,03	0,39	0,27

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1590,418	15786,99	0	3,363	15252,036	0	3,321	6586	508
19.07.2025	1624,684	16285,824	0	3,363	15739,56	0	3,321	7282	508

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения