

#144426#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Лилии Иванихиной 7, Калининград
3340

Заводской номер счётчика 20112709	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1658,476	1625,623	32.853	7.847

Подпись исполнителя



#144425#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3340
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	1,126	0	17,505	0	0	17,104	0	0	24	0	71,4	55,7	0,4	0,27
22.07.2025	-	0,969	0	14,605	0	0	14,274	0	0	24	0	71,1	54,9	0,4	0,27
23.07.2025	-	1,242	0	19,915	0	0	19,458	0	0	21	3	71,6	56,3	0,4	0,27
24.07.2025	-	1,184	0	18,862	0	0	18,432	0	0	24	0	71,3	56	0,39	0,27
25.07.2025	-	1,14	0	18	0	0	17,592	0	0	24	0	71,2	55,7	0,39	0,27
26.07.2025	-	0,968	0	13,661	0	0	13,356	0	0	24	0	70,5	53,2	0,4	0,27
27.07.2025	-	0,94	0	12,886	0	0	12,599	0	0	24	0	70,4	52,6	0,39	0,27
28.07.2025	-	1,121	0	17,916	0	0	17,507	0	0	24	0	71,3	56	0,4	0,27
29.07.2025	-	1,221	0	20,568	0	0	20,096	0	0	24	0	71,5	57,1	0,4	0,27
30.07.2025	-	1,222	0	20,542	0	0	20,071	0	0	24	0	71,6	57,1	0,39	0,27
31.07.2025	-	1,169	0	19,711	0	0	19,259	0	0	24	0	71,5	57	0,39	0,27
01.08.2025	-	1,178	0	19,814	0	0	19,36	0	0	24	0	71,5	57	0,4	0,27
02.08.2025	-	0,95	0	13,929	0	0	13,619	0	0	24	0	70,4	53,8	0,4	0,27
03.08.2025	-	0,863	0	12,859	0	0	12,572	0	0	24	0	70,4	54	0,4	0,27
04.08.2025	-	1,198	0	20,948	0	0	20,469	0	0	22	2	71,5	57,5	0,4	0,27
05.08.2025	-	1,229	0	21,71	0	0	21,214	0	0	24	0	71,4	57,6	0,39	0,27
06.08.2025	-	1,225	0	21,083	0	0	20,601	0	0	24	0	71,4	57,2	0,39	0,27
07.08.2025	-	1,216	0	20,642	0	0	20,168	0	0	24	0	71,6	57,2	0,39	0,27
08.08.2025	-	1,18	0	20,481	0	0	20,012	0	0	24	0	71,5	57,4	0,39	0,27
09.08.2025	-	0,96	0	14,835	0	0	14,504	0	0	24	0	70,5	54,7	0,39	0,27
10.08.2025	-	0,96	0	14,659	0	0	14,331	0	0	24	0	70,5	54,6	0,39	0,27
11.08.2025	-	1,227	0	21,188	0	0	20,702	0	0	24	0	71,5	57,4	0,39	0,27
12.08.2025	-	1,138	0	18,925	0	0	18,495	0	0	24	0	71,3	56,6	0,38	0,27
13.08.2025	-	1,197	0	20,25	0	0	19,784	0	0	24	0	71,6	57,1	0,39	0,27
14.08.2025	-	1,158	0	20,316	0	0	19,854	0	0	24	0	71,2	57,3	0,4	0,27
15.08.2025	-	1,081	0	18,351	0	0	17,936	0	0	24	0	71	56,6	0,39	0,27
16.08.2025	-	0,39	0	11,224	0	0	10,971	0	0	24	0	70,9	62,5	0,4	0,27
17.08.2025	-	0,109	0	21,247	0	0	20,756	0	0	16	8	71,9	70,7	0,39	0,27
18.08.2025	-	0,901	0	78,891	0	0	77,021	0	0	24	0	73	70,2	0,39	0,27
19.08.2025	-	1,315	0	79,666	0	0	77,767	0	0	24	0	73,1	69	0,39	0,27
20.08.2025	-	1,077	0	12,971	0	0	12,68	0	0	24	0	70,9	50,6	0,39	0,27
Итого:	-	32,854	0	678,16	0	0	662,564	0	0	731	13	71,31	57,44	0,39	0,27

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 731 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1625,623	16298,312	0	3,363	15751,771	0	3,321	7306	508
20.08.2025	1658,476	16976,474	0	3,363	16414,336	0	3,321	8037	521

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения