

#150847#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 83, МАДОУ ЦРР
Лилии Иванихиной 7, Калининград
3340

Заводской номер счётчика 20112709	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1805,395	1686,995	118.4	28.279 <i>+ расчёт</i>

28.382 К

Подпись исполнителя _____



#150846#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3340
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20112709
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,925	0	12,65	0	0	12,374	0	0	24	0	69,6	51,8	0,39	0,27
22.09.2025	-	1,293	0	14,754	0	0	14,426	0	0	24	0	70,4	49	0,39	0,27
23.09.2025	-	1,319	0	14,609	0	0	14,281	0	0	24	0	70,7	48,7	0,39	0,27
24.09.2025	-	1,356	0	14,637	0	0	14,305	0	0	24	0	71,1	48,5	0,39	0,27
25.09.2025	-	1,47	0	15,464	0	0	15,112	0	0	24	0	71,3	48,1	0,38	0,27
26.09.2025	-	1,363	0	14,826	0	0	14,49	0	0	24	0	71,1	48,6	0,39	0,27
27.09.2025	-	1,026	0	12,873	0	0	12,584	0	0	24	0	70,6	51,2	0,39	0,27
28.09.2025	-	1,029	0	12,876	0	0	12,588	0	0	24	0	70,6	51,1	0,39	0,27
29.09.2025	-	1,396	0	26,772	0	0	26,147	0	0	24	0	72,2	59,5	0,39	0,27
30.09.2025	-	3,38	0	29,015	0	0,015	28,335	0	0,015	24	0	72,4	43,9	0,38	0,27
01.10.2025	-	5,495	0,002	45,654	0	0,033	44,578	0	0,033	24	0	72,7	43,4	0,39	0,27
02.10.2025	-	6,05	0,005	53,674	0	0,008	52,413	0	0,008	24	0	72,6	45	0,4	0,28
03.10.2025	-	6,007	0,001	54,917	0	0	53,622	0	0	24	0	72,6	45,9	0,41	0,29
04.10.2025	-	5,295	0	47,2	0	0	46,081	0	0	24	0	72,9	45,5	0,41	0,29
05.10.2025	-	4,495	0	37,911	0	0	37,016	0	0	24	0	72,8	43,8	0,42	0,28
06.10.2025	-	4,921	0	40,471	0	0	39,513	0	0	23	1	72,9	43,2	0,42	0,29
07.10.2025	-	5,19	0	43,857	0	0	42,819	0	0	24	0	72,8	43,9	0,41	0,29
08.10.2025	-	5,181	0	43,766	0	0	42,732	0	0	24	0	72,8	43,9	0,41	0,29
09.10.2025	-	4,503	0	36,528	0	0,001	35,669	0	0,001	24	0	72,6	42,4	0,42	0,29
10.10.2025	-	4,715	0	38,63	0	0	37,718	0	0	24	0	72,8	42,9	0,42	0,29
11.10.2025	-	3,938	0	32,822	0	0	32,054	0	0	24	0	72,4	43,1	0,42	0,29
12.10.2025	-	4,223	0	35,326	0	0,004	34,497	0	0,004	24	0	72,5	43,3	0,42	0,29
13.10.2025	-	5,313	0,001	44,952	0	0	43,888	0	0	24	0	72,8	43,9	0,42	0,29
14.10.2025	-	5,573	0	48,286	0	0	47,148	0	0	24	0	72,7	44,5	0,41	0,29
15.10.2025	-	5,226	0	44,057	0	0	43,015	0	0	24	0	72,8	43,8	0,42	0,29
16.10.2025	-	5,09	0	42,178	0	0	41,181	0	0	24	0	72,8	43,3	0,41	0,29
17.10.2025	-	5,077	0	41,965	0	0,233	40,974	0	0,231	24	0	72,8	43,4	0,42	0,29
18.10.2025	-	5,211	0,035	46,365	0	0	45,264	0	0	24	0	73	45,5	0,42	0,29
19.10.2025	-	5,574	0	50,546	0	0	49,35	0	0	23	1	72,9	45,9	0,42	0,29
20.10.2025	-	6,766	0	62,589	0	0	61,099	0	0	24	0	73	46,6	0,42	0,29
Итого:	-	118,4	0,044	1060,17	0	0,294	1035,273	0	0,292	718	2	72,17	46,12	0,41	0,28

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1686,995	17365,686	0	3,363	16795,371	0	3,321	8781	521
20.10.2025	1805,395	18425,859	0	3,657	17830,648	0	3,612	9499	523

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения