

#135115#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 49, МАОУ
Кирова 28, Калининград
3898

Заводской номер счётчика 00091552	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	932,891	932,139	0.752

Подпись исполнителя



#134821#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3898
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091552
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,051	6,92	6,8	6,84	6,75	0,09	24	0	0	59,2	52,4	6,75	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,019	4,87	4,76	4,87	4,76	0,11	24	0	0	55,4	52,7	2,71	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,067	8,18	8,11	8,09	8,03	0,06	24	0	0	60,6	52,7	7,9	0,7	0,7
24.06.2025	-	0,091	9,69	9,6	9,56	9,52	0,04	24	0	0	61,9	52,6	9,33	0,7	0,7
25.06.2025	-	0,085	9,15	9,12	9,04	9,04	0	24	0	0	61,4	52,4	9,03	0,7	0,7
26.06.2025	-	0,081	9,23	9,21	9,12	9,12	0	24	0	0	61,5	52,7	8,82	0,7	0,7
27.06.2025	-	0,078	8,56	8,52	8,46	8,45	0,01	24	0	0	61,3	52,4	8,9	0,7	0,7
28.06.2025	-	0,02	4,86	4,78	4,86	4,78	0,08	24	0	0	55,4	52,8	2,65	0,7	0,7
29.06.2025	-	0,017	4,85	4,78	4,85	4,78	0,07	24	0	0	55,4	52,8	2,62	0,7	0,7
30.06.2025	-	0,019	5,16	5,08	5,14	5,07	0,07	24	0	0	56,3	53,5	2,86	0,7	0,7
01.07.2025	-	0,02	5,12	5,08	5,12	5,08	0,04	24	0	0	55,7	52,8	2,94	0,7	0,7
02.07.2025	-	0,02	4,86	4,77	4,86	4,77	0,09	24	0	0	55,8	52,8	2,95	0,7	0,7
03.07.2025	-	0,016	4,84	4,76	4,84	4,76	0,08	24	0	0	55,7	52,8	2,9	0,7	0,7
04.07.2025	-	0,019	5,31	5,26	5,3	5,25	0,05	24	0	0	57,1	53,8	3,33	0,7	0,7
05.07.2025	-	0,016	4,76	4,64	4,76	4,64	0,12	24	0	0	55,5	52,8	2,65	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,012	4,72	4,65	4,72	4,65	0,07	24	0	0	55,4	52,8	2,63	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,019	4,97	4,92	4,95	4,9	0,05	24	0	0	56,7	53,5	3,21	0,7	0,7
08.07.2025	-	0,019	5,06	5	5,04	4,98	0,06	24	0	0	56,4	52,8	3,58	0,7	0,7
09.07.2025	-	0,015	4,7	4,62	4,7	4,62	0,08	24	0	0	55,7	52,8	2,9	0,7	0,7
10.07.2025	-	0,015	4,83	4,78	4,82	4,78	0,04	24	0	0	56	52,9	3,04	0,7	0,7
11.07.2025	-	0,017	4,81	4,73	4,81	4,73	0,08	24	0	0	55,6	52,8	2,8	0,7	0,7
12.07.2025	-	0,013	4,72	4,64	4,72	4,64	0,08	24	0	0	55,4	52,8	2,62	0,7	0,7
13.07.2025	-	0,016	4,82	4,73	4,81	4,72	0,09	24	0	0	56,1	53,5	2,64	0,7	0,7
14.07.2025	-	0,007	2,36	2,32	2,36	2,32	0,04	24	0	0	55,4	52,8	2,65	0,7	0,7
15.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,5	30,6	0,96	0,7	0,7
16.07.2025	-	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	0	29,2	28,3	0,97	0,7	0,7
17.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,8	27,1	0,69	0,7	0,7
18.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,9	26,4	0,5	0,7	0,7
19.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,3	25,9	0,33	0,7	0,7
20.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,9	25,6	0,24	0,7	0,7
Итого:	-	0,752	137,36	135,66	136,65	135,14	1,51	720	0	-	51,28	47,75	3,54	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.06.2025	932,139	41067,42	40812,89	40162,6	40387,59
20.07.2025	932,891	41204,78	40948,55	40299,25	40522,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения