

#146608#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 49, МАОУ
Кирова 28, Калининград
3898

Заводской номер счётчика 00091552	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 22.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	934,28	932,891	1.389

Подпись исполнителя _____



#146607#

Отчёт за период с 22.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3898
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091552
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
23.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,1	22,8	0,27	0,7	0,7
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,5	0,26	0,7	0,7
25.08.2025	-	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	22,5	22,3	0,12	0,7	0,7
26.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,9	0,27	0,7	0,7
27.08.2025	-	0,014	2,56	2,55	2,54	2,54	0	24	0	0	51,6	47	4,58	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,046	5,44	5,45	5,41	5,44	-0,03	24	0	0	56,1	48	8,14	0,7	0,7
29.08.2025	-	0,058	5,87	5,82	5,82	5,79	0,03	24	0	0	57,5	47,8	9,63	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,011	4,12	4,12	4,11	4,11	0	24	0	0	53,5	49,5	4	0,7	0,7
31.08.2025	-	0,004	3,66	3,66	3,66	3,66	0	24	0	0	51,6	48,6	3,03	0,7	0,7
01.09.2025	-	0,029	4,94	4,94	4,91	4,93	-0,02	24	0	0	55,7	48,5	7,21	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,081	7,36	7,31	7,26	7,26	0	24	0	0	60	48,2	11,74	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,08	7,41	7,35	7,31	7,27	0,04	24	0	0	59,7	48,1	11,6	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,083	7,72	7,66	7,62	7,58	0,04	24	0	0	60	48,5	11,51	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,08	7,29	7,25	7,19	7,19	0	24	0	0	60,1	48,1	12,01	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,039	5,04	5,04	4,98	5,03	-0,05	24	0	0	56,9	48	8,84	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,001	3,57	3,6	3,56	3,59	-0,03	24	0	0	52,8	50	2,81	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,081	7,21	7,22	7,12	7,14	-0,02	24	0	0	60,1	48	12,16	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,09	7,75	7,73	7,65	7,63	0,02	24	0	0	61,1	48,8	12,3	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,081	7,28	7,22	7,16	7,17	-0,01	24	0	0	60,4	48,7	11,72	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,086	7,53	7,51	7,43	7,44	-0,01	24	0	0	60,3	48,7	11,63	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,076	7,13	7,11	7,05	7,04	0,01	24	0	0	59,9	48,3	11,65	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,045	5,37	5,37	5,3	5,34	-0,04	24	0	0	57,6	48,2	9,44	0,7	0,7
14.09.2025	-	0	3,32	3,29	3,32	3,29	0,03	24	0	0	51,4	48,6	2,84	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,09	7,58	7,54	7,47	7,47	0	24	0	0	60,8	48,2	12,61	0,7	0,7
16.09.2025	-	0,034	4,69	4,56	4,64	4,52	0,12	24	0	0	58,3	50,6	7,62	0,7	0,7
17.09.2025	-	0,082	7,14	7,16	7,04	7,08	-0,04	24	0	0	60,3	48,2	12,09	0,7	0,7
18.09.2025	-	0,081	6,95	6,99	6,86	6,93	-0,07	24	0	0	60,7	48,2	12,5	0,7	0,7
19.09.2025	-	0,083	6,98	7,03	6,88	6,97	-0,09	24	0	0	60,5	48,3	12,23	0,7	0,7
20.09.2025	-	0,034	4,71	4,74	4,67	4,73	-0,06	24	0	0	56,7	48,2	8,46	0,7	0,7
Итого:	-	1,389	148,62	148,23	146,96	147,15	-0,19	696	0	-	52,9	44,86	8,04	0,7	0,7

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
22.08.2025	932,891	41204,79	40948,55	40299,26	40522,73
20.09.2025	934,28	41353,41	41096,78	40446,22	40669,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
