

#150645#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: Лиц. 49

Адрес: Кирова, 28

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00091552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА85С

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 21.09.2025 | 51,7     | 48,71    | 2,99     | 3,22     | 3,22    | 3,26     | 3,26    | -0,04   | 7            | 7            | 0          | 24       | 0        |    |
| 22.09.2025 | 60,69    | 48,44    | 12,25    | 6,85     | 6,76    | 6,89     | 6,83    | -0,07   | 7            | 7            | 0,08       | 24       | 0        |    |
| 23.09.2025 | 60,48    | 47,95    | 12,53    | 6,91     | 6,82    | 6,92     | 6,84    | -0,02   | 7            | 7            | 0,08       | 24       | 0        |    |
| 24.09.2025 | 61,43    | 48,79    | 12,64    | 7,53     | 7,41    | 7,52     | 7,44    | -0,03   | 7            | 7            | 0,089      | 24       | 0        |    |
| 25.09.2025 | 61,19    | 48,75    | 12,44    | 7,49     | 7,39    | 7,47     | 7,4     | -0,01   | 7            | 7            | 0,089      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2025 | 61,49    | 48,5     | 12,99    | 7,42     | 7,31    | 7,44     | 7,39    | -0,08   | 7            | 7            | 0,091      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2025 | 58,22    | 48,28    | 9,94     | 5,57     | 5,51    | 5,61     | 5,6     | -0,09   | 7            | 7            | 0,049      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2025 | 51,77    | 48,57    | 3,2      | 3,5      | 3,5     | 3,53     | 3,53    | -0,03   | 7            | 7            | 0,002      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2025 | 60,58    | 47,92    | 12,66    | 7,4      | 7,32    | 7,44     | 7,36    | -0,04   | 7            | 7            | 0,089      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2025 | 62,02    | 41,94    | 20,08    | 9,2      | 9,07    | 9,21     | 9,14    | -0,07   | 7            | 7            | 0,181      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2025 | 62,68    | 37,84    | 24,84    | 11,72    | 11,54   | 11,67    | 11,59   | -0,05   | 7            | 7            | 0,288      | 24       | 0        |    |
| 02.10.2025 | 62,2     | 35,64    | 26,56    | 13,08    | 12,85   | 12,45    | 12,38   | 0,47    | 7            | 7            | 0,343      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2025 | 62,85    | 34,81    | 28,04    | 12,83    | 12,59   | 12,26    | 12,19   | 0,4     | 7            | 7            | 0,354      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2025 | 57,96    | 27,37    | 30,59    | 7,55     | 7,43    | 7,01     | 7,01    | 0,42    | 7            | 7            | 0,225      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2025 | 56,33    | 28,78    | 27,55    | 6,16     | 6,16    | 5,67     | 5,67    | 0,49    | 7            | 7            | 0,17       | 24       | 0        |    |
| 06.10.2025 | 61,64    | 38,2     | 23,44    | 10,48    | 10,37   | 10,05    | 9,99    | 0,38    | 7            | 7            | 0,245      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2025 | 71,24    | 55,92    | 15,32    | 168,67   | 164,87  | 167,7    | 165,27  | -0,4    | 7            | 7            | 2,529      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2025 | 71,05    | 57,87    | 13,18    | 297,17   | 290,46  | 296,2    | 291,61  | -1,15   | 7            | 7            | 3,828      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2025 | 71,34    | 57,27    | 14,07    | 251,2    | 245,49  | 250,47   | 246,68  | -1,19   | 7            | 7            | 3,455      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2025 | 71,27    | 55,07    | 16,2     | 203,01   | 198,41  | 202,26   | 199,39  | -0,98   | 7            | 7            | 3,215      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2025 | 71,27    | 55,69    | 15,58    | 203,51   | 198,91  | 202,87   | 199,99  | -1,08   | 7            | 7            | 3,101      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2025 | 71,14    | 56,1     | 15,04    | 202,04   | 197,46  | 201,48   | 198,53  | -1,07   | 7            | 7            | 2,97       | 24       | 0        |    |
| 13.10.2025 | 71,32    | 55,9     | 15,42    | 220,6    | 215,59  | 219,76   | 216,59  | -1      | 7            | 7            | 3,323      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2025 | 70,54    | 52,41    | 18,13    | 119,49   | 116,82  | 118,76   | 117,25  | -0,43   | 7            | 7            | 2,117      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2025 | 69,35    | 39,47    | 29,88    | 52,57    | 51,49   | 51,85    | 51,52   | -0,03   | 7            | 7            | 1,536      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2025 | 70,49    | 46,94    | 23,55    | 103,54   | 101,25  | 102,62   | 101,6   | -0,35   | 7            | 7            | 2,382      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2025 | 70,78    | 50,41    | 20,37    | 149,78   | 146,44  | 148,71   | 146,97  | -0,53   | 7            | 7            | 2,982      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2025 | 70,82    | 50,56    | 20,26    | 145,46   | 142,16  | 144,41   | 142,73  | -0,57   | 7            | 7            | 2,88       | 24       | 0        |    |
| 19.10.2025 | 70,84    | 51,03    | 19,81    | 143,83   | 140,61  | 142,83   | 141,15  | -0,54   | 7            | 7            | 2,782      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2025 | 70,59    | 50,12    | 20,47    | 144,33   | 141,1   | 143,26   | 141,6   | -0,5    | 7            | 7            | 2,886      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2025 | 70,7     | 49,99    | 20,71    | 145,27   | 142,04  | 144,06   | 142,38  | -0,34   | 7            | 7            | 2,937      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 2677,3   | 2618,35 | 2661,6   | 2626,88 | -8,53   |              |              | 45,298     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 65,03    | 47,26    | 17,76    |          |         |          |         |         | 7            | 7            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 20/09/2524:00 | 41353,41 | 40446,22 | 41096,78 | 40669,88 | -223,66 | 934,28     | 22739    | 3        |
| 21/10/2524:00 | 44030,79 | 43064,57 | 43758,42 | 43296,76 | -232,19 | 979,578    | 23483    | 3        |
| Итого:        | 2677,38  | 2618,35  | 2661,64  | 2626,88  | -8,53   | 45,298     | 744      | 0        |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 23501ч

Представитель абонента

Для Представитель теплоснабж.организации

