

#178055#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 49, МАОУ
Кирова 28, Калининград
3898

Заводской номер счётчика 00091552	Показания прибора, Гкал 20.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1101,017	1033,593	67.424

Подпись исполнителя _____



ОТЧЕТ ПРИБОРОВ
22 12 25

#178054#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 3898
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091552
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	2,365	91,35	90,93	89,21	90,05	-0,84	24	0	0	72,6	46,1	26,57	0,7	0,7
22.11.2025	1,3	2,528	102,95	102,55	100,5	101,43	-0,93	24	0	0	73,2	48	25,17	0,7	0,7
23.11.2025	-3,3	2,786	105,73	105,18	102,96	103,94	-0,98	24	0	0	77,7	50,7	27,06	0,7	0,7
24.11.2025	-3,9	2,94	108,63	108,14	105,72	106,85	-1,13	24	0	0	78,4	50,6	27,82	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	2,767	104,58	104,12	101,9	102,97	-1,07	24	0	0	76,4	49,2	27,17	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	2,803	109,35	108,97	106,6	107,74	-1,14	24	0	0	75,9	49,6	26,32	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	2,785	111,14	110,71	108,36	109,42	-1,06	24	0	0	75,1	49,4	25,71	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	2,572	99,37	98,63	96,91	97,51	-0,6	24	0	0	74,5	48	26,55	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	2,611	102,52	101,79	99,99	100,68	-0,69	24	0	0	74,6	48,5	26,15	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	2,635	105,78	105,07	103,19	103,94	-0,75	24	0	0	74,7	49,2	25,55	0,7	0,7
01.12.2025	-	2,457	94,52	93,87	92,28	92,91	-0,63	24	0	0	73,6	47	26,66	0,7	0,7
02.12.2025	-	2,756	107,45	106,77	104,75	105,59	-0,84	24	0	0	75,5	49,2	26,34	0,7	0,7
03.12.2025	-	2,311	91,68	91,04	89,59	90,15	-0,56	24	0	0	71,6	45,8	25,81	0,7	0,7
04.12.2025	-	2,091	80,12	79,41	78,32	78,67	-0,35	24	0	0	70,8	44,1	26,73	0,7	0,7
05.12.2025	-	1,941	71,84	71,1	70,27	70,48	-0,21	24	0	0	70,6	42,9	27,66	0,7	0,7
06.12.2025	-	1,651	57,56	56,75	56,34	56,33	0,01	24	0	0	70,2	40,8	29,35	0,7	0,7
07.12.2025	-	1,962	74,64	73,87	72,96	73,15	-0,19	24	0	0	70,6	43,6	26,93	0,7	0,7
08.12.2025	-	1,955	72,54	71,79	70,91	71,15	-0,24	24	0	0	70,6	43	27,57	0,7	0,7
09.12.2025	-	1,578	54,08	53,33	52,88	52,93	-0,05	24	0	0	70	40,2	29,87	0,7	0,7
10.12.2025	-	1,481	50,03	49,31	48,94	48,99	-0,05	24	0	0	70	39,6	30,33	0,7	0,7
11.12.2025	-	1,595	54,99	54,22	53,8	53,83	-0,03	24	0	0	69,9	40,2	29,7	0,7	0,7
12.12.2025	-	1,7	59,87	59,16	58,56	58,71	-0,15	24	0	0	70,1	41	29,08	0,7	0,7
13.12.2025	-	1,954	73,99	73,23	72,33	72,59	-0,26	24	0	0	70,4	43,4	27,07	0,7	0,7
14.12.2025	-	1,716	61,54	60,8	60,15	60,3	-0,15	24	0	0	70,4	41,9	28,56	0,7	0,7
15.12.2025	-	2,177	90,67	90,17	88,74	89,33	-0,59	24	0	0	69,2	44,7	24,54	0,7	0,7
16.12.2025	-	2,336	93,09	92,58	90,99	91,66	-0,67	24	0	0	71,3	45,6	25,68	0,7	0,7
17.12.2025	-	2,547	99,34	98,78	96,92	97,77	-0,85	24	0	0	73,8	47,6	26,27	0,7	0,7
18.12.2025	-	2,461	95,51	94,92	93,19	93,9	-0,71	24	0	0	73,8	47,3	26,43	0,7	0,7
19.12.2025	-	2,16	83,28	82,75	81,38	81,98	-0,6	24	0	0	71,2	44,6	26,56	0,7	0,7
20.12.2025	-	1,803	65,56	64,94	64,08	64,42	-0,34	24	0	0	70,4	42,3	28,17	0,7	0,7
Итого:	-0,7	67,424	2573,7	2554,88	2512,72	2529,37	-16,65	720	0	-	72,57	45,47	27,11	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.11.2025	1033,593	46232,58	45935,59	45217,47	45453,01
20.12.2025	1101,017	48806,28	48490,47	47730,19	47982,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения