

# #282616#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Лицей № 49, МАОУ  
Адрес потребителя Комсомольская 67, Калининград  
Номер абонента 3898  
Порядковый номер 4269  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122975  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	3,722	0	130,55	132,19	0	126,9	130,59	0	0	24	0	0	79,9	50,6	29,29	0,47	0,32	-
22.02.2026	3,103	0	108,62	109,9	0	105,83	108,77	0	0	24	0	0	76,2	46,9	29,31	0,47	0,32	-
23.02.2026	3,112	0	112,63	113,92	0	109,83	112,73	0	0	24	0	0	75,2	46,8	28,34	0,47	0,32	-
24.02.2026	3,392	0	125,86	127,46	0	122,74	126,12	0	0	24	0	0	74,8	47,2	27,65	0,47	0,32	-
25.02.2026	3,563	0	130,98	132,68	0	127,61	131,2	0	0	24	0	0	76,3	48,4	27,9	0,47	0,32	-
26.02.2026	3,482	0	133,11	134,72	0,01	129,79	133,22	0,01	0,01	24	0	0	75,2	48,4	26,8	0,47	0,32	-
27.02.2026	2,919	0	112,5	113,7	0	109,91	112,57	0	0	24	0	0	72	45,5	26,52	0,47	0,32	-
28.02.2026	2,4	0	87,12	87,99	0	85,11	87,19	0	0	24	0	0	71,9	43,7	28,18	0,47	0,32	-
01.03.2026	2,766	0	106,69	107,78	0	104,22	106,72	0	0	24	0	0	71,8	45,2	26,53	0,47	0,32	-
02.03.2026	3,032	0	118,86	120,26	0	116,11	119,06	0	0	24	0	0	72	45,9	26,11	0,47	0,32	-
03.03.2026	2,823	0	106,98	108,27	0	104,5	107,21	0	0	24	0	0	71,9	44,9	27,01	0,47	0,32	-
04.03.2026	3,187	0	127,81	129,25	0	124,86	127,91	0	0	24	0	0	72	46,4	25,54	0,47	0,32	-
05.03.2026	3,128	0	127,48	128,74	0	124,54	127,41	0	0	24	0	0	71,8	46,7	25,13	0,47	0,32	-
06.03.2026	3,11	0	124,28	125,62	0	121,37	124,31	0	0	24	0	0	72,4	46,8	25,6	0,47	0,32	-
07.03.2026	2,624	0	102,69	103,77	0,01	100,33	102,73	0,01	0,01	24	0	0	72	45,8	26,16	0,47	0,32	-
08.03.2026	2,376	0	86,66	87,65	0	84,64	86,84	0	0	24	0	0	71,9	43,8	28,07	0,47	0,32	-
09.03.2026	2,224	0	79,62	80,52	0	77,8	79,82	0	0	24	0	0	71,8	43,3	28,56	0,47	0,32	-
10.03.2026	2,374	0	83,59	84,58	0	81,66	83,85	0	0	24	0	0	71,8	42,7	29,09	0,47	0,32	-
11.03.2026	2,265	0	78,8	79,76	0	76,99	79,09	0	0	24	0	0	71,6	42,2	29,41	0,47	0,32	-
12.03.2026	2,489	0	86,62	87,7	0	84,61	86,96	0	0	24	0	0	71,8	42,4	29,44	0,47	0,32	-
13.03.2026	2,299	0	82,17	83,01	0	80,3	82,29	0	0	24	0	0	71,3	42,6	28,62	0,47	0,32	-
14.03.2026	1,767	0	58,02	58,6	0	56,71	58,14	0	0	24	0	0	71,1	39,9	31,2	0,47	0,32	-
15.03.2026	2,257	0	79,62	80,5	0	77,82	79,8	0	0	24	0	0	71,2	42,2	29,03	0,47	0,32	-
16.03.2026	2,709	0	100,45	101,63	0	98,15	100,73	0	0	24	0	0	71,6	44	27,61	0,47	0,32	-
17.03.2026	2,65	0	104,28	105,43	0	102,03	104,53	0	0	24	0	0	69,4	43,5	25,95	0,47	0,32	-
18.03.2026	2,926	0	118,67	119,94	0	116,01	118,75	0	0	24	0	0	70,5	45,3	25,23	0,47	0,32	-
19.03.2026	2,835	0	108,4	109,69	0	105,9	108,65	0	0	24	0	0	71,8	45	26,76	0,47	0,32	-
20.03.2026	2,856	0	109,02	110,1	0	106,53	109,04	0	0	24	0	0	71,5	44,7	26,82	0,47	0,32	-
Итого:	78,39	0	2932,08	2965,36	0,02	2862,8	2936,23	0,02	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,39																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	1726,118	62074,78	61800,41	22,22	60601,37	61217,51	22,22
20.03.2026	1804,508	65006,86	64765,77	22,24	63464,17	64153,74	22,24

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 7:38:29