

#165912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Лицей № 49, МАОУ  
Комсомольская 67, Калининград  
3898  
4269  
ВКТ-7  
00122975  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 21.10.2025 | 2,566       | 0            | 101        | 101,85     | 0          | 98,75   | 100,85  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 44,8      | 25,98 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 22.10.2025 | 2,442       | 0            | 93,18      | 94,14      | 0          | 91,07   | 93,29   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 44,2      | 26,83 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 23.10.2025 | 2,106       | 0            | 73,39      | 74,16      | 0          | 71,74   | 73,57   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 41,5      | 29,37 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 24.10.2025 | 2,113       | 0            | 75,23      | 75,88      | 0          | 73,52   | 75,26   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 42,1      | 28,77 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 25.10.2025 | 2,233       | 0            | 91,36      | 91,9       | 0          | 89,29   | 90,96   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 45,9      | 25,01 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 26.10.2025 | 2,262       | 0            | 95,54      | 96,04      | 0          | 93,38   | 95,04   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 46,6      | 24,21 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 27.10.2025 | 2,435       | 0            | 105,51     | 106,04     | 0          | 103,14  | 104,86  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 47,5      | 23,59 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 28.10.2025 | 2,332       | 0            | 98,32      | 98,76      | 0          | 96,1    | 97,73   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 46,7      | 24,24 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 29.10.2025 | 2,301       | 0            | 95,39      | 95,81      | 0          | 93,22   | 94,85   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 46,4      | 24,7  | 0,47       | 0,32       | -              |
| 30.10.2025 | 2,224       | 0            | 90,89      | 91,29      | 0          | 88,84   | 90,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 46        | 25,04 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 31.10.2025 | 2,308       | 0            | 94,95      | 95,3       | 0          | 92,81   | 94,33   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 46,3      | 24,87 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 01.11.2025 | 2,339       | 0            | 99,2       | 99,48      | 0          | 96,96   | 98,41   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 47        | 24,11 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 02.11.2025 | 2,036       | 0            | 79,87      | 80,21      | 0          | 78,05   | 79,42   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 45        | 26,11 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 03.11.2025 | 2,001       | 0            | 73,89      | 74,32      | 0          | 72,18   | 73,62   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 43,4      | 27,68 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 04.11.2025 | 2,146       | 0            | 87,32      | 87,61      | 0          | 85,34   | 86,72   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 45,9      | 25,16 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 05.11.2025 | 2,071       | 0            | 72,14      | 72,54      | 0          | 70,48   | 71,91   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 41,8      | 29,4  | 0,47       | 0,32       | -              |
| 06.11.2025 | 1,294       | 0            | 49,04      | 49,16      | 0          | 47,94   | 48,71   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 43,9      | 27,01 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 07.11.2025 | 0,199       | 0            | 10,59      | 10,24      | 0          | 10,39   | 10,14   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69        | 49,9      | 19,08 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 08.11.2025 | 0,048       | 0            | 3,39       | 3,24       | 0          | 3,38    | 3,24    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 64,1      | 49,5      | 14,62 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 09.11.2025 | 0,048       | 0            | 3,28       | 2,95       | 0          | 3,28    | 2,95    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 49,2      | 14,53 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 10.11.2025 | 0,437       | 0            | 12,47      | 11,94      | 4,14       | 12,22   | 11,83   | 4,14      | 4,14      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 49,8      | 18,73 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 11.11.2025 | 2,036       | 0            | 67,93      | 67,45      | 0,91       | 66,41   | 66,87   | 0,91      | 0,91      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 40,8      | 30,05 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 12.11.2025 | 2,926       | 0            | 104,64     | 104,23     | 0          | 102,28  | 103,35  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 42,2      | 28,59 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 13.11.2025 | 2,751       | 0            | 99,11      | 99,22      | 0          | 96,9    | 98,37   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 42,3      | 28,4  | 0,47       | 0,32       | -              |
| 14.11.2025 | 2,66        | 0            | 95,75      | 96,21      | 0          | 93,59   | 95,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71        | 42,6      | 28,47 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 15.11.2025 | 2,626       | 0            | 100,93     | 101,44     | 0          | 98,62   | 100,48  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 44,9      | 26,66 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 16.11.2025 | 2,866       | 0            | 98,68      | 99,46      | 0          | 96,21   | 98,5    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 75,3      | 45,5      | 29,8  | 0,47       | 0,32       | -              |
| 17.11.2025 | 2,892       | 0            | 99,77      | 100,49     | 0          | 97,38   | 99,55   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 73,4      | 43,8      | 29,7  | 0,47       | 0,32       | -              |
| 18.11.2025 | 2,747       | 0            | 96,98      | 97,69      | 0,01       | 94,73   | 96,83   | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 42,9      | 28,99 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 19.11.2025 | 2,753       | 0            | 94,7       | 96,1       | 0          | 92,46   | 95,27   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 42,8      | 29,81 | 0,47       | 0,32       | -              |
| 20.11.2025 | 2,768       | 0            | 91,55      | 93         | 0          | 89,3    | 92,14   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 74,3      | 43,3      | 30,99 | 0,47       | 0,32       | -              |
| Итого:     | 64,966      | 0            | 2455,99    | 2468,15    | 5,06       | 2399,96 | 2444,83 | 5,06      | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 64,966      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.10.2025 | 1311,945 | 47318,59 | 46978,3  | 17,15   | 46249,86 | 46572,56 | 17,15  |
| 20.11.2025 | 1376,911 | 49774,58 | 49446,45 | 22,21   | 48649,82 | 49017,39 | 22,21  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 11:10:56